



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

11.01.2018 № 50эл-18-2-3

На № 74 от 27.11.2017 г.

Директору  
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»  
А.Н. Голдакову

О разъяснении требований  
нормативных документов

E-mail: [info76@eg-holding.ru](mailto:info76@eg-holding.ru)

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что положения п. 6.12 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не распространяются на помещения хозяйственных кладовых категорий В4, Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш

Исх. № 74 от 27.11.2017 г

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны»

Тема: по вопросу требований п. п. 6.12 СП 7.13130.2013

Добрый день!

Просим Вас подтвердить, что требования п. 6.12 СП 7.13130.2013 «*В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется*» не распространяются на помещения хозяйственных кладовых (в соответствии с приложением «Б» СП 54.13330.2011), а решение по вентиляции выполняется путем устройства отверстий для перетекания воздуха в противопожарных перегородках, отделяющих технический коридор (п.7.1.9 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные») от хозяйственных кладовых (п.3.18 Приложения Б СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные») при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами.

С уважением,  
Директор



Голдаков А.Н.