

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРGETИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Г П И О „ЭНЕРГОПРОЕКТ“
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
„ВНИПИЭНЕРГОПРОМ“

ДИРЕКТИВНОЕ УКАЗАНИЕ

• 25 • декабрь 1989 г.

№ 191-Т


Москва

О рекомендациях по определению прироста численности персонала для газовых турбин, устанавливаемых с паросиловыми блоками на ТЭЦ.

Для руководства при проектировании раздела "Организация труда управление производством" направляются временные рекомендации по определению прироста численности промышленно-производственного персонала при установке на ТЭЦ с паросиловыми блоками также и газовых турбин.

Рекомендации выполнены для газовых турбин единичной мощностью 25-45 МВт и согласованы с ЦОТэнерго Управления по социальным вопросам и заработной плате.


И.о. главного инженера
Начальник производственно-технического отдела
Главный специалист



Л.Б.Клошкина

И.И.Кузьмин

И.Б.Карп



Директивное указание № 191-Т на 4 листах Лист 1
Рассылается по списку. Экз. № _____
Ротпринт ВНИПИЭНЕРГОПРОМ 1989 г. Заказ № 1559 Тираж 235 экз.

Министерство энергетики и электрификации СССР

ВНИИ Энергопром

Утверждаю:

И.о. Главный инженер

И.Б.Клюшгина

" "

Временные рекомендации

по определению прироста численности промышленно-производственного персонала при установке на ТЭЦ газовых турбин.

Начальник производственно-
технического отдела

Главный специалист

И.И. Кузьмин

И.Б. Карп

И.И. Кузьмин

И.Б. Карп

Москва
1989г.

Временные рекомендации составлены в связи с тем, что в проектах ТЭЦ на I2 и I3 пятилетки намечена установка газовых турбин в составе парогазовых установок с паровыми турбинами Т-180 и Т-250.

Рекомендации подготовлены с учетом "Нормативов численности персонала электростанций с газотурбинными стационарными установками мощностью I2-I50 МВт," выпущенных Управлением социального развития и условий труда ОI.06.88г, № I2-4/Ia.

Газотурбинные установки устанавливаются в дополнение к паросиловым блокам, для которых расчет численности промышленно-производственного персонала проводится в соответствии с приказами Минэнерго СССР.

Для газотурбинных установок эксплуатационно-ремонтный персонал следует определять как прирост к персоналу, определенному по приказам от 2I.I0.77г. № I70, I7I. по нижеприведенной таблице.

Временные нормативы численности /прироста/ промышленно-
производственного персонала на газотурбинные установки

Таблица

№ п/п	Категория персонала	Численность персонала при количестве ГТУ											
		1 ГТУ			2 ГТУ			3 ГТУ			4 ГТУ		
		всего	в том числе эксп. ремонт.		всего	в том числе эксп. ремонт.		всего	в том числе эксп. ремонт.		всего	в том числе эксп. ремонт.	
	Промышленно- производственный	28	13	15	32	14	18	36	15	21	42	18	24
	в том числе: руководители, специалисты и служащие	4	3	1	4	3	1	5	4	1	6	5	1