



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.04.2017

№ 221-129-13-4

Гр. О.А. Черновой

На № _____ от _____

E-mail: prohorova.kia@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В соответствии с поручением ДНПР МЧС России, по существу изложенного в Вашем письме вопроса (Ваше обращение № 33113322 от 05.03.2017 г.) сообщую, что:

1. В соответствии с пунктом 4 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с изменениями, внесенными приказами МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и № 632 от 02.12.2015 г.) результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования только тех параметров и характеристик объектов, которые учитываются в настоящей Методике.

В связи с этим, отступление от требований нормативных документов, указанное в Вашем письме, допускается обосновывать расчетом пожарного риска, с условием, что при этом не будут нарушены положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части требований к системам противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации. При этом в рамках расчета необходимо учесть отсутствие указанных систем, в том числе при определении времени начала эвакуации людей, а так же рассмотреть сценарии развития пожара, которые могут иметь наиболее неблагоприятные последствия с учетом отсутствия данных систем.

2. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» классифицируются не помещения, а здания классов Ф4.1 и Ф4.2. Размещаемые в зданиях помещения должны соответствовать целевому назначению объекта, указанному в проектной документации. В противном случае объект становится многофункциональным, для которого необходима разработка специальных

технических условий в соответствии со статьей 78.

3. Под пищеблоками в п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 понимаются обособленные группы помещений для приготовления пищи и хранения продуктов питания, включая служебные и бытовые помещения для персонала кухни.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности



В.В. Телеш