



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

20.06.2017 № 459-1-29-13-4 В.Н. Зуй

На № б/н от 18.05.2017 г.

E-mail: [kapitan\\_0001@mail.ru](mailto:kapitan_0001@mail.ru)

О разъяснениях требований  
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что применение двупольных дверей на путях эвакуации с возможностью фиксации одной створки в закрытом положении с помощью специальных устройств (задвижки, шпингалеты) нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется.

Вместе с тем, по мнению специалистов института, при наличии указанных проектных решений при работе объекта задвижки необходимо эксплуатировать в открытом положении. Положение задвижек должно контролироваться лицом ответственным за пожарную безопасность. В этом случае будет обеспечено беспрепятственное движение людей при эвакуации через рассматриваемые выходы.

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш