

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать

1990 года

Заказ № 9643

Тираж 450 экз.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № I

№	Наименование и обозначение документов. Наименование листа	Стр.
ПЗ-1	Общие положения	3
ПЗ-2	Технологическое оборудование градирен	5
ПЗ-3	Архитектурно-строительные решения	7
ПЗ-4	Электротехническая часть	25
ПЗ-5	Основные положения по производству работ	27
ПЗ-6	Мероприятия по технике безопасности	30
ПЗ-7	Охрана окружающей среды	31
ПЗ-8	Указания по привязке проекта	31
ПЗ-9	Указания по эксплуатации градирен	33
ПЗ-10	Технико-экономические показатели	35

Привязан

Изм. №

24129-01 3

Формат А4

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Типовые проекты "Градирни с вентиляторами ЗВГ50 пленочные с секциями площадью 64 кв.м с каркасом из железобетонных элементов". Для строительства в обычных условиях и в районах с сейсмичностью 8 баллов разработаны по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1989г. Раздел 7. "Санитарно-технические системы и сооружения". п.Т7.1.2.

I.2. Проекты разработаны Государственными проектными институтами:

- а) Союзводоканалпроект - технологические решения, электрооборудование и автоматизация
 - б) Госхимпроект - архитектурно-строительные решения, конструкции железобетонные и металлические
 - в) ВНИИ ВОДТЕО - научно-технические рекомендации
- I.3. Градирни 2-х и 3-х секционные укомплектованы в проектах:
 № 90I-6- 10I.89 - двухсекционная
 № 90I-6- 102.89 - трехсекционная

I.4. По степени пожарной опасности градирни отнесены к категории "Д". Степень огнестойкости градирен по каркасу - П, по обшивкам из стеклопластика - IV.

I.5. Проект разработан в соответствии с инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и дополнительными условиями:

- геологические условия обычные, сейсмичность до 8 баллов;
- территория без подработки горными выработками;
- расчетная зимняя температура воздуха, °С -20, -30, -40;
- нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м²;
- скоростной напор ветра для I географического района;

Привязка			
Ивл.№			

Альбом 1

СОГЛАСОВАНО

Выполнено А.В.Ф.Ф.В.В.В.

Введен, №

Подпись и дата

Ивл.№ подл.

Зам.гл. инж. Жиров			
Нач. отд. Трусинов			
Нор. К. Никитина			
Гл. спец. Нечаева			
Нач. отд. Чижиков			
Нач. отд. гр. Фуко			
Нач. отд. Варламова			
Вед. инж. Стригуненко			

90I-6- 10I.89 -ПЗ

Пояснительная записка	Студия	Лист	Листов
	Р.П.	I	
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ			

24129-01 4

Формат А4

I.12. Стальные трубопроводы, укладываемые в грунт, покрываются битумно-резиновой изоляцией по ГОСТ 9.015-74.

I.13. Крепежные изделия оцинковываются.

I.14. Типовой проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами проектирования, обеспечивающими взрывную, взрывопожарную безопасность при соблюдении правил безопасности.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРАДИРЕН

2.1. Каждая секция градирен оборудуется вентилятором марки 2ВГ50М, имеющим следующую техническую характеристику:

- производительность (номинальная), м3/ч	500000
- давление, Па	150
- число лопастями	3
- диаметр рабочего колеса, мм	5000
- тип двигателя	ВАСО I4-I6-32
- мощность, кВт	30
- напряжение, В	380
- частота тока, Гц	50
- скорость вращения, об/мин	178
- охлаждение двигателя	воздушное
- масса вентиляторной установки в полном комплекте, кг	4400

Вентиляторы изготавливаются Ашхабадским заводом нефтяного машиностроения им.50-летия СССР.

В комплект заводской поставки вентиляторной установки входят: ступица с лопастями, патрубок и электродвигатель.

2.2. Водоуловительные решетки, устанавливаемые с целью уменьшения выноса воды из градирен, приняты жалюзийного типа из плоских полиэтиленовых листов низкого давления высокой плотности по ТУ 6-19-228-83.

2.3. Водораспределительные системы градирен с разбрызгивающими соплами тангенциального типа выполняются из стальных труб.

Сопла устанавливаются на распределительных трубах с направлением факела вниз.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	
Инд. №	

Привязан			

901-6- 101.89

-ПЗ

Лист

3

ЛЛЛЛЛЛЛЛ 1

Изготовление сопел производится по индивидуальным заказам.

Водораспределительные системы градирен разработаны в двух вариантах:

для гидравлических нагрузок на секции 500 и 750 м³/час оборотной воды.

Характеристика водораспределительных систем

Гидравлическая нагрузка на секцию, м ³ /ч	Плотность орошения, м ³ /ч	Диаметр сопел, мм	Количество сопел на одну секцию, шт.	Производительность сопла, м ³ /час	Напор у сопла, м
500	7,81	32x16	160	3,12	2,2
750	11,72	32x16	220	3,41	2,8

2.4. Оросители градирен в виде блоков пленого типа изготавливаются из гофрированных пластмассовых листов по ТУ 6-19-282-85.

2.5. Аэродинамические нозырки устанавливаются над воздухо-входными окнами с целью организации потока входящего воздуха в градирен, а также для отвода воды, стекающей по внутренней поверхности обшивок градирен.

2.6. Водосборные резервуары выполняются отдельными на каждую секцию и оборудуются переливными, спускными и отводящими трубопроводами.

Привязки			
Инв. №			

901-6-101.89

-ПЗ

Лист
4

24129-01 7

Формат А4

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мероприятия по обеспечению долговечности строительных конструкций при строительстве и эксплуатации

3.1. В связи с наличием в вентиляторных градирнях агрессивной среды, обусловленной их технологическими особенностями как теплообменных аппаратов испарительного типа, в проекте предусмотрены специальные мероприятия по обеспечению долговечности строительных конструкций:

а) возведение железобетонных конструкций из особо плотного, водонепроницаемого, морозостойкого бетона (см. раздел "Железобетонные конструкции");

б) применение стальных элементов вместо железобетонных в зоне входных окон градирни (см. п.3.9) в связи с наличием в указанной зоне в зимнее время знакопеременных температур в сочетании с увлажнением конструкций;

в) защита стыков сборных железобетонных конструкций (см. п.3.25);

г) антикоррозионная защита (см. п.3.19).

3.2. Требования по обеспечению долговечности строительных конструкций при привязке проекта назначаются в зависимости от:

- степени агрессивности воздействия воздушной среды на бетон в зимнее время по табл. I;
- степени агрессивности воздействия оборотной воды и газовой среды в соответствии с главой СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Привязан			
Изм. №			

Гл. инж.	пр. Короткий	И.И.	25.03
Норм. к.	Фоменко	И.И.	
Нач. от.	Алфимов	И.И.	
Гл. кон.	Ермаков	И.И.	
Рук. об.	Фоменко	И.И.	
Инж.	Харисова	И.И.	

901-6-101.89-ПЗ

Пояснительная записка
(продолжение)

Стадия	Лист	Листов
Р.п.	5	

ГОСХИМПРОЕКТ

24129-01 8

Формат А4

Таблица I

Степень агрессивности воздействия воздушной среды на бетон в зимнее время

Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки по графе 26 табл. СНиП 2.01.01-82) в градусах С	Степень агрессивности воздействия воздушной среды на бетон в зимнее время при тепловой нагрузке I м2 площади орошения грядирни	
	30.000 ккал/час и менее	более 30.000 ккал/час
от -31° до -40°	I	I
от -21° до -30°	I	II
от -20° и выше	II	III

Примечание. Для грядирен, эксплуатируемых только в летнее время, принимается III степень агрессивности.

3.3. Для обеспечения расчетных условий работы строительных конструкций на динамические воздействия от вентиляторов следует:

- а) сборку и наладку вентиляторов осуществлять с обязательным участием шеф-монтажа завода-поставщика вентиляторов;
- б) тщательно балансировать вентиляторы: горизонтальная инерционная сила отбалансированного вентилятора не должна превышать 25 кгс при расчетной скорости вращения 178 оборотов в минуту.

3.4. Для обеспечения долговечности строительных конструкций в процессе эксплуатации необходимо:

- а) при отрицательных температурах наружного воздуха поддерживать высокую тепловую нагрузку путем увеличения плотности орошения (например, за счет отключения части секций или грядирен водооборотного блока); минимально допустимая тепловая нагрузка определяется с учетом конкретных условий эксплуатации;
- б) при агрессивной оборотной воде, воду предварительно обрабатывать с целью исключения агрессивных компонентов;
- в) при отключении части секций или грядирен в зимнее время, выполнять в случае необходимости мероприятия по предотвращению про-

Привязан

901 - 6 - 101.89 - ПЗ

Лист

6

24129-01 9

Формат А4

мерзания основания водосборного бассейна (например: за счет циркуляции воды в бассейне);

г) систематически проводить технические осмотры и своевременный ремонт поврежденных мест;

д) возобновлять периодически антикоррозионную защиту конструкций;

е) систематически балансировать вентиляторы с целью ограничения инерционных сил (см. п.3.3).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3.5. Строительные конструкции градирни состоят из:

- водосборного бассейна с розетой;
- пространственного каркаса;
- покрытия;
- обливки наружной и межсекционной;
- ветровой перегородки;
- конструкций, поддерживавших ороситель;
- аэродинамических козырьков;
- двух арлевой лестницы, стрелянок, люков для прохода внутрь градирни, ограждений, опор вентиляторов и опор водораспределительной системы.

3.6. За условную отметку 0.000 принята отметка верха водосборного бассейна.

3.7. Водосборный бассейн градирни - железобетонный, сборно-монолитный.

Днище бассейна - монолитное, стены из сборных панелей с монолитными элементами в стыках между ними, служащих одновременно под-колонниками под колонны каркаса.

Монолитные элементы следует возводить после установки и замоноличивания в пазах днища сборных панелей.

3.8. По периметру водосборного бассейна устраивается монолитная железобетонная розета, обеспечивающая слив в бассейн воды, выносимой из градирни ветром. Верх розеты покрыть асфальтобетоном марки Г по ГОСТ 9128-84*.

Привязан			
Инв. №			

901 - 6 - 101.89 - ПЗ

Лист

17

24129-01 10

Формат А4

3.9. Пространственный каркас запроектирован сборный, в виде трехярусной этажерки.

Нижняя часть каркаса состоит:

по периметру градирни - из стальных колонн трубчатого сечения, заполненных бетоном, устанавливаемых на монолитные элементы стен бассейна;

внутри градирни - из железобетонных колонн, устанавливаемых в стаканы днища резервуара.

Верхняя часть каркаса состоит из железобетонных бесконсольных колонн, двухветвевых ригелей.

В средней части каждой секции градирни устанавливаются вертикальные панели, обеспечивающие пространственную жесткость каркаса.

Стыки между элементами сборных конструкций, а также между сборными и монолитными конструкциями выполняются без открытых стальных закладных деталей.

3.10. В градирнях, строящихся в сейсмических условиях, ригели 2-го и 3-го ярусов устанавливаются на опорные элементы, которые следует снимать после замоноличивания стыков.

В градирнях, строящихся в районах с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов, ригели 2-го и 3-го ярусов следует устанавливать на опорные элементы, привариваемые к колоннам. После установки ригелей, все опорные элементы следует обетонировать.

3.11. Монтаж каркаса градирни, строящейся в не сейсмических условиях, рекомендуется производить в следующей последовательности:

а) в стаканы днища водосборного бассейна устанавливают и временно закрепляют нижние ж/б колонны и панели;

б) замоноличивают ж/б элементы и возводят монолитные элементы стен бассейна для установки на них стальных колонн;

в) после достижения бетоном в стыках не менее 70% проектной прочности на сжатие, на колонны устанавливают и приваривают поперечные и продольные ригели 1-го яруса, нижние диафрагмы жесткости временно закрепляют между ветвями ригелей;

г) в стаканы, образованные ригелями 1-го яруса, устанавливают и временно закрепляют верхние колонны с прикрепленными к ним опорными элементами под ригели 2-го яруса; стыки ригелей и колонн 1-го яруса замоноличивают;

Привязан			
Инв. №			

901 - 6 - 101.89 - ПЗ

Лист

8

24129-01 11

Формат А4

д) после достижения бетоном в стыках I-го яруса не менее 70% проектной прочности на сжатие, на опорные элементы устанавливают и временно закрепляют ригели 2-го яруса;

е) к колоннам прикрепляют опорные элементы под ригели 3-го яруса; на опорные элементы 3-го яруса устанавливают и временно закрепляют ригели 3-го яруса;

ж) стыки ригелей и колонн замоноличивают;

з) после достижения бетоном в стыках не менее 70% прочности на сжатие, монтажные опорные элементы снимают.

Монтаж каркаса градири, строящейся в районах с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов, рекомендуется производить в той же последовательности, но все опорные элементы следует приварить к верхним колоннам, а затем обетонировать;

и) материалы, применяемые при изготовлении сборных железобетонных конструкций, должны соответствовать требованиям пояснительной записки (см. п.3.27);

к) для монтажа сборных железобетонных конструкций градири должно применяться специальное монтажное оборудование, обеспечивающее требуемую точность монтажа, пространственную неизменяемость конструкций в процессе их сборки, твердения монолитных участков и монолитных стыков, а также устойчивость смонтированной части сооружения в целом;

л) до начала монтажа сборных железобетонных конструкций необходимо на фундаментах каркаса нанести знаки для выверки монтируемых конструкций при установке их в проектное положение.

Знаки должны быть приняты по акту с приложением к нему исполнительной схемы ;

м) несущая способность и устойчивость конструкции в целом и отдельных её элементов на время монтажа, демонтажа и ремонта обеспечивается в соответствии со СНиП 3.03.01-87 проектом производства работ.

3.12. При выверке и временном закреплении колонн, ригелей и панелей перед замоноличиванием не следует применять деревянные клинья.

3.13. Отклонение от проектных положений при монтаже сборных конструкций каркаса должны быть не больше, приведенных в таблице 2.

Привязан			
Изм. №			

901 - 6 - 101.89 - ПЗ

Лист

9

24129 - 01 12 Формат А4

3.14. На ригелях и балках I-го яруса каркаса закрепляются оросители.

3.15. По стальным колоннам по осям "А" и "В" устанавливаются аэродинамические козырьки из стали для отвода в водосборный бассейн воды, стекающей по внутренней стороне продольной обшивки.

3.16. Покрытие градирни выполняются из листовой рифленой стали.

3.17. Для подъема на градирню устанавливается стальная двухмаршевая лестница; для прохода внутрь градирни запроектированы люки в покрытии и стремянки.

3.18. На покрытии и в зоне входных окон градирни предусмотрено устройство ограждений из стальных элементов.

Таблица 2

Допускаемые отклонения от проектных положений при монтаже сборных конструкций каркаса

Наименование отклонений	Величина допускаемого отклонения в мм
Смещение осей колонн и панелей в I-ом ярусе	± 5
Отклонение отметок верха колонн и панелей I-го яруса	± 5
Отклонение осей колонн от вертикали в 3-ем ярусе	± 12
Отклонение отметок верха ригелей	± 5
Смещение осей ригелей относительно разбивочных осей колонн	± 5
Отклонение размеров зазоров между колоннами каркаса и внутренними гранями стаканов ригелей в I-ом ярусе	± 10
в 3-ем ярусе	± 14

3.19. Защита от коррозии

I. Строительные конструкции градирни, согласно заданию "Сокреводоканалпроекта" эксплуатируется в условиях среды средней

Привязан

901 - 6 - 101.89 - ПЗ

Лист

10

Имя №

24129-01 13

Формат А4

агрессивности.

2. Антикоррозионная защита стальных конструкций градирни должна осуществляться в строгом соответствии со СНиП 2.03.11-85 и СНиП Ш-18-75:

а) конструкции внутри градирни (опоры вентиляторов, стальные колонны, опоры водораспределительной системы) по приложению I4 СНиП 2.03.11-85 для среднеагрессивных сред - 5 слоев шпатлевки ЭП-0010 общей толщиной покрытия 130 мкм;

б) элементы наружных стальных конструкций по приложению I4 СНиП 2.03.11-85 для сильноагрессивных сред 5 слоев эмали ЭП-5116 общей толщиной покрытия 130 мкм, для среднеагрессивных сред - 3 слоя эмали ЭП-1155 общей толщиной покрытия 80 мкм.

При применении каждого из вариантов покрытия, последний слой следует наносить на монтажной площадке.

Окрашку лакокрасочными материалами необходимо предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций со сварными, болтовыми соединениями на высокопрочных болтах. Производить окраску после монтажа конструкций. До монтажа допускается огрунтовка в один слой мест монтажной сварки. При этом все болты и лабы должны быть защищены путем гальванического цинкования или кадмирования (при толщине слоя 40 мкм) с последующим хромированием. Толщина покрытия в резьбе не должна превышать плюсовых допусков.

3. Коррозионная стойкость сборных и монолитных железобетонных конструкций обеспечивается выполнением требований п.п.3.24+3.30 пояснительной записки.

4. При привязке проекта на площадке с загрязненной атмосферной средой или с химическими загрязнениями в оборотной воде следует предусмотреть дополнительные антикоррозионные мероприятия в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

3.20. Наружная и межсекционная обшивка градирни, а также ветровая перегородка запроектированы из листов полиэфирного непрозрачного (марки Н) стеклопластика по ОСТ-6-11-390-75 листовой сборки.

Привязан			
Изм	№2		

901 - 6 - 101.89 - ПЗ

Лист

11

24129-01 14

Формат А4

3.21. Для герметичности наружной и межсекционной обшивки, плоскости соединения листов (горизонтальные и вертикальные) следует промазать перед их креплением клеем состава:
 полиэфирная смола ПН-1 или ПН-3;
 нефтенат кобальта 8% массы смолы;
 ипериз 3% от массы смолы;
 наполнитель - белая сажа У-3835% массы смолы.

3.22. Крепление листов стеклопластика к каркасу и между собой следует осуществлять при помощи стальных оцинкованных крепежных изделий, разработанных в проекте.

3.23. Листы обшивки должны устанавливаться сверху вниз.

3.24. Сборные железобетонные конструкции градирни должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0-83 и рекомендациям " Пособия по проектированию градирен " (к СНиП 2.04.01-84).

3.25. Бетон для сборных и монолитных конструкций и для замоноличивания стыков элементов сборных конструкций должен отвечать требованиям ГОСТ 26633-85 " Бетон тяжелый. Технические условия ".

Показатели качества бетона сборных и монолитных железобетонных конструкций градирни указаны в таблице 3.

Привязан			
Инв. №			

901 - 6 - 101.89 -.ПЗ

Лист
12

24129-01 15

Формат А4

Таблица 3

Конструкции	Класс по прочности на сжатие	Марка по водонепроницаемости	Марка по морозостойкости		
			до -20°	до -30°	до -40°
1. Сборные конструкции	B 30	W 8	F 200	F 300	F 400
2. Днище резервуара	B 25	W 6	F 100	F 150	F 200
3. Стенки сборных железобетонных конструкций	B 30	W 8	F 200	F 300	F 400

3.26. Арматура железобетонных конструкций принята класса А-III и А-I.

Стальные листы и профили закладных изделий приняты группы ВСтЗкп2 по ГОСТ 380-71*.

Арматура класса А-III из стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82*.

Арматура класса А-I из стали ВСтЗпс2 по ГОСТ 5781-82*.

3.27. Требования, предъявляемые к материалам для приготовления бетона.

Цемент

а) для приготовления бетона монолитных и сборных железобетонных элементов применять сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-76* марки не ниже 400, содержащий 8-10% активных минеральных добавок.

Нормальная цементного теста должна быть не выше 27%;

б) введение в цемент инертных минеральных добавок запрещается;

в) цемент должен применяться с одного или двух заводов при близком минералогическом составе.

Смешивание портландцемента различных заводов и их хранение в одном силосе запрещается.

Привязки

Изм №

901-6-101.89

-ПЗ

Лист

13

24129-01 16

Формат А4

г) Цементы, удовлетворяющие всем требованиям ГОСТ 22266-76*, считаются годными для употребления, если через I час затворения бетонной смеси рабочего состава при $t = 20^{\circ}\text{C}$ подвижность его уменьшается не более чем в 2,5 раза.

Цементы, обладающие признаками ложного схватывания, для приготовления бетона применять запрещается.

3.28. Требования, предъявляемые к материалам для приготовления бетона.

а) Заполнители

Заполнители для бетонов должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8736-85 и ГОСТ 8267-82. Заполнители не должны содержать аморфных видоизменений кремнезема (опал), кремнистых сланцев, пирита и других минералов, способных вступать в реакцию с щелочами цемента.

б) Песок

Песок следует применять - кварцевый или кварцево-полево-шпатовый с модулем крупности не менее 2.2.

Содержание в песке примесей не должно превышать величин, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Примеси в мелком заполнителе	% по массе не более
1. Глина, ил и мелкие пылевидные фракции	I
В том числе глина	I-0,25
2. Органические примеси, определяемые методом окрашивания	Окраска не темнее эталона по ГОСТ 8736-85
3. Сероуглеродные и сернистые соединения в пересчете на SO_2	I
4. Слюда	0,5

Привязки			
Изм. №			

ГОСТ-101.89

-13

Лист

14

Примечание:

1. Песок с крупностью зерен более 5 мм учитывать в крупном заполнителе.

2. Песок для приготовления бетона рекомендуется получать с одного карьера.

в) Щебень

В качестве крупного заполнителя следует применять щебень из плотных и прочных невыветренных изверженных пород. Водопоглощение щебня должно быть не более 0,5%.

Содержание примесей в щебне не должно превышать величин, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Примеси в крупном заполнителе	% по массе не более
1. Глина, ил и мелкие пылевидные фракции	0,5
2. Органические примеси, определяемые методом окрашивания	Окраска не темнее эталона по ГОСТ 8736-85
3. Серноокислые и сернистые соединения в пересчете на SO_3	0,5
4. Содержание зерен слабых пород в отдельных фракциях щебня при испытании по ГОСТ 8269-87	5
5. Содержание игловатых, лещадных зерен щебня	10

Примечание:

1. При наличии глины или других примесей, более приведенных в таблице 5, щебень необходимо промывать.

2. Щебень рекомендуется получать с одного карьера.

Привязки			

ГОСТ-6-101.89

-ПЗ

Лист

15

Инд №

24129-01 18

Формат А4

Механические и физические свойства щебня должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Таблица 6

Механические и физические свойства	Показатель
1. Марка щебня из изверженных пород МПа, не менее	120
2. Плотность зерен г/см ³ не менее	2,6

г) Вода

Вода для приготовления бетонной смеси, промывки заполнителей и поливки твердеющего бетона должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79.

д) Химические добавки

Для улучшения технологических свойств бетонной смеси, повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетона следует вводить в бетонную смесь поверхностноактивные органические добавки в соответствии с ГОСТ 24211-80.

Применение химических добавок в качестве ускорителей твердения бетона (в виде солей электролитов), предназначенного для изготовления сборных и монолитных конструкций градирен, не допускается.

3.29. Приготовление бетонной смеси.

а) Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 7.

Привязан			
Изм. №			

901-6- 101.89

-ПЗ

Лист

16

Таблица 8

Наибольшая крупность зерен	Фракции, мм				
	5-10	10-20	5-20	20-40	40-60
20	35-45	65-35	-	-	-

Содержание химических добавок, замедляющих подвижность бетонной смеси, должно корректироваться в зависимости от температуры наружного воздуха и лабораторных анализов.

Ориентировочное содержание СДБ в зависимости от температуры наружного воздуха приведены в таблице 9.

Таблица 9

Температура наружного воздуха или бетонной смеси	Содержание СДБ, % сухого вещества от массы цемента
5+20 °С	0,1+0,2
20+30 °С	0,2+0,35
30+45 °С	0,35+0,6

3.30. Требования, предъявляемые к технологии изготовления сборных железобетонных изделий.

а) В целях обеспечения высокой плотности бетона, сборные элементы конструкций необходимо формировать на виброплощадке (желательно высокочастотной), а при недостаточном виброуплотнении поверхностей изделий рекомендуется применять гравитационные или пневматические пригрузки; давление пригрузков должно быть не менее 40 г/см^2 ($4 \times 10^3 \text{ Па}$);

б) Умеренно жесткие и малоподвижные бетонные смеси следует готовить в бетономешалках принудительного действия или вибросмесителях.

Привязан

СМ-6- 101 89

-ПС

Лист

18

24129-01 21

Формат А4

в) Для изготовления сборных элементов конструкций рекомендуется применять металлические жесткие формы, которые должны иметь наращенные на 3-4 см борта для создания водяной пленки над сборным элементом при твердении бетона. Твердение элементов в этом случае осуществлять в естественных условиях при положительной температуре под слоем воды. Термообработку, если она необходима, выполнять не ранее, чем через одни сутки после формования.

г) Режим пропаривания сборных железобетонных элементов должен приниматься следующий:

1. Отформированные изделия из бетона следует выдерживать до тепловлажностной обработки не менее 24 часов в стапливаемом помещении при положительной температуре воздуха (не ниже $+5^{\circ}\text{C}$) при введении в состав бетона газообразующих, воздухововлекающих или пластифицирующих добавок, а также при применении пластифицированных и гидрофобных цементов. Время предварительного выдерживания должно быть не менее 36 часов.

2. Температуру следует поднимать плавно до $+50^{\circ}\text{C}$ со скоростью 10°C в час для изделий изготавливаемых из малоподвижной бетонной смеси;

15°C в час из умеренно жесткой бетонной смеси.

При температуре $+50^{\circ}\text{C}$ изделия надлежит выдерживать 1,5-2 часа, затем температуру в пропарочной камере следует поднимать также плавно ($10-15^{\circ}\text{C}$ в час) до температуры изотермического прогрева, т.е. до 70°C .

3. Продолжительность изотермического прогрева изделий, в зависимости от вида цемента и подвижности бетонной смеси, рекомендуется устанавливать опытным путем из расчета достижения бетоном к концу пропаривания не менее 70% его проектной прочности на сжатие.

4. Пропаривание следует производить в безнапорных камерах в среде насыщенного влагой воздуха при относительной влажности его 100%; сухой пар с давлением более 0,5 атм. должен пропускаться через воду; высота слоя воды в этом случае должна быть не менее 20 см.

5. Скорость снижения температуры после окончания изотермического прогрева до температуры, при которой производится разгрузка камеры, не должна превышать $10-12^{\circ}\text{C}$ в час, разгрузку камеры следует производить при перепаде температур воздуха в камере и цехе не более

Привязки

СОЛ-6-101.89

-ПЗ

Лист

5

Имя №

20°.

6. После выгрузки изделий из камеры их складывают и выдерживают не менее 10 суток – летом в естественных условиях, а зимой в помещении при температуре воздуха не ниже +10 °С при этом необходимо постоянно поддерживать изделия во влажном состоянии.

7. В процессе пропаривания надлежит осуществить строгий контроль за температурой и относительной влажностью воздуха в камере.

д) Прочность бетона отпускаемых заводом-изготовителем сборных железобетонных конструкций должна быть не менее 100% от проектного класса.

е) Прочность пропаренного бетона следует контролировать испытанием пропаренных совместно с изделиями контрольных бетонных образцов. Первое испытание контрольных образцов в количестве 3-х штук следует производить через 3-4 часа после окончания цикла тепловлажностной обработки, последнее испытание – после 28 суточного хранения их совместно с изделиями.

ж) Применение химических (в виде солей электролитов) добавок в качестве ускорителей твердения бетона при изготовлении сборных железобетонных конструкций запрещается.

3.33. Монолитные конструкции и стыки сборных железобетонных конструкций.

а) Материалы, применяемые при изготовлении монолитных конструкций, должны соответствовать требованиям п.п. 3.29+3.30 настоящего проекта.

б) Умеренно жесткие и малоподвижные бетонные смеси следует готовить в бетономешалках принудительного действия или вибросмесителем. Время промешивания бетона должно быть не менее 3-х минут.

в) При отсутствии обогащенных заполнителей следует предусматривать на бетонном заводе установки для промывки и фракционирования. На заводе необходимо также создавать запас обогащенных заполнителей, обеспечивающих непрерывное бетонирование градирни.

г) Транспортирование бетонной смеси до места укладки следует производить автобетоносмесителями, в самосвалах или бункерах, устанавливаемых на бортовых машинах. На каждую партию отпущенной бетонной смеси завод обязан выдавать паспорта, в которых должны быть

Привязан

901-6-101 89

-ПЗ

Лист

20

24129-01 23

Формат А4

шаг его перестановки должен быть не более 2,5 радиуса его действия, Опираие вибраторов во время работы на арматуру не разрешается.

е) Для нормального твердения бетона, обеспечения наибольшей плотности и предохранения от значительных усадок бетон следует защищать от высушивания в течение 14 дней твердения. С этой целью в теплое время года при температуре наружного воздуха $+5^{\circ}\text{C}$ – $+25^{\circ}\text{C}$ необходимо производить непрерывное увлажнение бетона. Для этого, не позже чем через 3–6 часов после снятия опалубки, поверхность бетона поливают водой не реже чем через 3 часа днем и одного раза ночью в течение пяти суток, а в последующем не реже трех раз в сутки.

При бетонировании градиен в холодное время года (при отрицательных температурах воздуха) увлажнение твердеющего бетона следует производить только после наступления устойчивой положительной температуры воздуха. Режим увлажнения в этом случае принимается таким же, как и в теплое время года.

ж) При возведении конструкций градирни в зимнее время следует принимать мягкий режим тепловой обработки бетона, характеризуемый следующими параметрами:

1. Выдержка при температуре $16-20^{\circ}\text{C}$ в течение 4–6 часов.
2. Подъем температуры со скоростью $7-8^{\circ}$ в час.
3. Максимальная температура прогрева $+50^{\circ}\text{C}$.
4. Время подогрева должно обеспечивать достижения бетоном прочности не менее 80% проектного класса бетона.
5. Скорость снижения температуры после окончания прогрева не должна превышать 10°C в час.

Примечания:

Подробнее об организации бетонных работ в зимних условиях см.

ВСН 430-82 § 8.1 + 8.61.

МПС СССР

з) Отклонения геометрических размеров монолитных конструкций градирни не должны превышать следующих величин:

- толщина дна - ± 10 мм

- местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м - ± 10 мм.

Привязки

901-6-101.89

-ПЗ

Лист

6

24129-01 25

Форм. 44

и) Толщина защитного слоя бетона должна обеспечиваться при помощи специальных фиксаторов, шаблонов, пластмассовых или цементно-песчаных прокладок. Запрещается применять прокладки из обрезков арматуры, деревянных брусков, щебня и др.

к) Стержни арматуры перед установкой должны быть очищены от отслаивающейся ржавчины. На поверхности арматуры не должно быть масляных пятен, следов краски и других загрязнений.

3.3I. Испытания водосборного бассейна.

Испытания производить в соответствии с разделом 7 СНиП 3.05.04-85. После устройства гидроизоляции утечка воды не допускается.

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В объем электротехнической части проекта входит разработка силового электрооборудования, автоматизации и электрического освещения для двух- и трехсекционных градирен с вентиляторами 2ВГ50 с секциями площадью 64 кв.м с каркасом из железобетонных элементов.

Электротехническая часть проекта разработана на основании технологических чертежей, выполненных ИПИ "Союзводоканалпроект" и строительных, выполненных ИПИ "Госхимпроект" Москва.

4. I. Силовое электрооборудование, электроснабжение, электрические нагрузки.

В качестве средства принудительной тяги в градирнях установлены вентиляторы 2ВГ50, комплектуемые тихоходными асинхронными электродвигателями: ВАСО I4-I6-32 мощностью 30 кВт, 380В, $\cos\varphi = 0,56$.

Питание электродвигателей вентиляторов должно осуществляться от щита 380/220В насосной станции оборотного водоснабжения.

В качестве пусковой аппаратуры для электродвигателей приняты реверсивные блоки управления типа Б 5430-4074УХЛ4Б.

По степени надежности электроснабжения электроприемники градирен могут быть отнесены ко II либо III категории в зависимости от категории надежности электроснабжения насосной станции оборотного водоснабжения, при которой сооружается градирня.

Компенсация реактивной мощности, вырабатываемой электродвигателями вентиляторов, должна быть предусмотрена при проектировании комплекса оборотного водоснабжения с насосной станцией.

Привязан

Изм №

90I-6-10I.89

-ИЗ

Лист

23

24129-01 26

Формат А4

4.2. Оперативный ток, управление, сигнализация.

В качестве оперативного тока для целей управления принят ток промышленной частоты напряжением 220 В.

Для вентиляторов градирен предусмотрены следующие виды управления:

автоматическое в зависимости от температуры охлажденной воды; дистанционное – со щита управления насосной станции оборотного водоснабжения;

местное – с поста управления, установленного на площадке обслуживания градирен.

Схема автоматического управления вентиляторами градирен обеспечивает равномерный износ вентиляторов, а также самозапуск электродвигателей после перерыва в электроснабжении. При самозапуске исключаются толчковые нагрузки на силовые трансформаторы.

Для защиты градирен от обмерзания предусмотрен реверс вентиляторов.

Сигналы о неисправности вентиляторов градирен передаются в схему сигнализации насосной станции оборотного водоснабжения.

При привязке проекта предусматривается поочередный пуск вентиляторов градирен после запуска низковольтных насосов в насосной станции.

4.3. Конструктивная часть.

Комплектные устройства для управления электроприводами приняты в реечном исполнении и размещаются в электропомещении насосной станции оборотного водоснабжения.

Панель управления и сигнализации градирен устанавливается в помещении диспетчерского пункта насосной станции.

Посты местного управления размещены у механизмов и защищены от атмосферных осадков козырьками.

При привязке проекта в зависимости от количества вентиляторов выбирается необходимое число панелей: щита станций управления, автоматики, управления и сигнализации и общих цепей вентиляторов в соответствии с таблицей на листе ЭМ-2, альбома 2.

Марки кабелей и их сечение, а также способы прокладки выбираются при привязке проекта.

Привязка

901-6-101.89

-ПЗ

Лист

24

24129-01 27

Формат А4

4.4. Электрическое освещение.

Проектом предусматривается ремонтное освещение градирен.

Ремонтное освещение осуществляется от понизительного трансформатора ЯТП-0,25, 220/12В, который устанавливается на градири.

Питание сетей ремонтного освещения предусматривается от шита 380/220В насосной станции оборотного водоснабжения.

4.5. Зануление и молниезащита.

В соответствии с "Правилами устройства электроустановок" занулению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под ним в следствии пробоя изоляции.

В качестве нулевых защитных проводников могут быть использованы нулевые проводники или алюминиевые оболочки питающих кабелей, стальные трубы электропроводки, металлические площадки и лестницы, имеющие надежное электрическое соединение с глухозаземленной нейтралью источника питания.

Выбор способа присоединения к нейтрали источника питания решается при привязке проекта.

Молниезащита градирен, в соответствии с РД 34.21.122-87, не предусматривается так как высота их менее 15 м.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

5.1. В разделе приведены рекомендации по производству строительно-монтажных работ, на основании которых осуществляется как привязка настоящего типового проекта к конкретной стройплощадке, так и разработка в дальнейшем строительной организацией проекта производства работ. В процессе строительства выполняется следующий комплекс основных работ:

- подготовительные
- земляные
- бетонные и железобетонные
- монтажные

5.2. Подготовительные работы.

- С территории проектируемой градири бульдозером типа Д-271 снимается растительный грунт и перемещается в бурты с последующей

Привязки			
Изна.№			

901-6- 101.89

-ПЗ

Лист

25

Монтаж каркаса градирни ведут способом снизу-вверх, с помощью крана МКГ-25. На монолитные колонны водосборного бассейна монтируют поперечные и продольные ригели I-го яруса каркаса, после чего их выверяют и закрепляют в проектом положении. Далее в стаканы, образованные ригелями, опускают сборные колонны каркаса с приваренными опорными деталями под ригели 2-го яруса на отм. 4,0 м, после чего их временно закрепляют. Затем на них монтируют ригели 2-го яруса. К ним приваривают опорные детали 3-го яруса и монтируют колонны этого яруса и т.д. После монтажа сборных элементов каркаса тем же краном устанавливают элементы технологического оборудования и после этих работ обшивают градирню снаружи стеклопластиком.

5.6. Производство работ в зимнее время.

При наличии в грунтовом основании пучинистых грунтов необходимо в течение всего зимнего периода обеспечить защиту основания от промерзания. Толщина принятого слоя утеплителя определяется в ППР в соответствии с теплотехническим расчетом и возможностями подрядной строительной организации.

К моменту замораживания монолитный железобетон должен иметь 100% проектную прочность.

5.7. Техника безопасности.

Запрещается установка и движение строительных механизмов и автотранспорта в пределах призмы обрушения котлована.

На участке, где ведутся монтажные работы не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Сварочные работы во время сборки металлических конструкций необходимо осуществлять до установки воспламеняемых элементов градирни.

Более подробный перечень требований по технике безопасности приведен в СНиП Ш-4-80.

Привязан

Имя №

91-С- 101 89

-ПЗ

Лист

99

Ведомость
основных объемов строительно-монтажных работ

Альбом 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	2-х секцион-ная градирня	3-х секционная градирня
1	2	3	4	5
1	Земляные работы:			
	а) выемка	м3	510	750
	б) обратная засыпка	м3	180	230
	в) всего разработки	м3	510	750
2	Монтаж металлических конструкций	т	15,6	25,4
3	Монтаж монолитных конструкций:			
	а) бетонных	м3	24	42
	б) железобетонных	м3	71	103
4	Установка сборных и железобетонных конструкций:			
	а) колонн	шт	28	49
	б) панелей стен	шт	28	41
	в) ригелей	шт	33	48
5	Обшивка стен градирен стеклопластиком	м2	430	600
6	Цементная стяжка	м2	31	41

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Корпуса электродвигателей вентиляторов должны быть надежно заземлены.

6.2. Перед каждым пуском вентиляторов необходимо убедиться, что внутри градирни нет посторонних предметов неукрепленных деталей.

6.3. При ремонтных работах категорически запрещается вставлять

Привязки

901-6- 101.89

-113

Лист

28

Имя №

24129-01 31

Формат А4

на водоуловительные решетки.

6.4. Площадки для обслуживания градирни должны быть ограждены.

6.5. При монтаже градирен к работе с грузоподъемными механизмами допускаются только специально обученные рабочие и только после инструктажа ответственного за перемещение грузов.

6.6. Противопожарные мероприятия при эксплуатации градирни должны соблюдаться с учетом конкретных условий объекта.

6.7. Противопожарные мероприятия при строительстве градирен разрабатываются при составлении проекта организации строительства с учетом условий площадки строительства.

Не допускается производство сварочных работ после установки обшивок, блочков пленочного оросителя и водоуловительных решеток.

7. Охрана окружающей среды.

7.1. Градирни не являются источником вредного воздействия на окружающую среду.

7.2. Строительство систем оборотного водоснабжения, в которых главными сооружениями являются градирни, направлено на охрану окружающей среды, так как при этом сокращается забор воды из рек и водоемов, а также исключается сброс отработанной нагретой воды, которая может неблагоприятно воздействовать на режим и жизнедеятельность водоемов.

7.3. Для максимального возможного предотвращения капельного выноса воды из градирен в их конструкции предусмотрены водоуловители, ветровые перегородки и аэродинамические козырьки.

7.4. С целью исключения потерь воды от протечек в градирнях предусмотрена герметизация обшивок.

7.5. Традиционно используемая в градирнях остро дефицитная древесина хвойных пород на обшивки, оросители и водоуловители заменена на полимерные материалы.

8. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

8.1. При привязке проекта следует пользоваться "Руководством по проектированию градирен", распространяемым Центральным институтом типового проектирования I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Привязка			

90I-6- 10I.89

-ПЗ

Лист

29

24129-01 32

Формат А4

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Инд. №

В руководстве содержатся основные сведения по выбору расчетных параметров атмосферного воздуха, указания по выбору типов градирен, режимов их работы, расположению на площадке, а также методика теплотехнических расчетов.

При привязке градирен по данному проекту коэффициенты для теплотехнических расчетов принимать:

$$A=1,1; \quad m=0,640, \quad \gamma_{\text{сух.ор.}}=12,76; \quad \text{Кор.}=0,12 \times 10^{-3} \text{ м}^2 \text{ ч/кг}$$

8.2. Водораспределительную систему следует подбирать по расходу охлаждаемой воды на секцию градирни, полученному в результате теплотехнического расчета.

Пропускная способность системы проверяется по производительности сопел по графику на листе НВ-II, Альбом 2.

Следует иметь в виду, что расчетное давление у сопел для создания устойчивого факела разбрызгивания должно приниматься в пределах 2,5+3,0 м вод.ст.

В случае, когда разработанные в проекте системы не соответствуют расчетному расходу, необходимо произвести их корректировку.

8.3. В периоды года с низкими температурами наружного воздуха для поддержания необходимого температурного режима следует предусматривать сброс в бассейны теплой воды без разбрызгивания.

С этой целью на стояках предусмотрены отводы с задвижками.

8.4. Изготовление пластмассовых оросителей и водоуловителей для градирен осуществляют предприятия всесоюзного производственного объединения по переработке пластических масс - Союзпластпереработка Минхимпрома СССР (129110, г.Москва, ул.Гиларовского,39).

При привязке проекта на конкретном объекте необходимо получить подтверждение на поставку полшмерных материалов.

8.5. При привязке проекта следует определить степень агрессивного воздействия окружающей среды на конструкции градирен для уточнения средств антикоррозийной защиты конструкций.

8.6. В проекте привязки предусмотреть подъездные пути для автотранспорта и благоустройства территории в виде газонов или асфальтового покрытия.

8.7. Энергоснабжение вентиляторных градирен, в части выбора источника питания, категории надежности, осуществляется при привязке проекта в комплексе для всех сооружений оборотного цикла и обуславливается требованиями обслуживаемых производственных установок.

Привязка

901-6-107.89

-ПЗ

Лист

30

Изм №

24129-01 33

Формат А4

8.8. Управление двигателями вентиляторов рекомендуется предусматривать из помещения насосной станции со щита общего для всех сооружений оборотного цикла.

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРАДИРЕН

9.1. Обеспечение расчетных параметров охлажденной воды в градирнях во многом зависит от качества строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению в строгом соответствии с проектом.

Для обеспечения расчетных параметров при эксплуатации необходимо соблюдать ряд условий.

Обшивки наружных стен и внутренних перегородок должны содержаться в исправном состоянии и быть герметичными. Все неплотности и отверстия должны быть тщательно заделаны.

Конфузорная часть патрубков вентиляторов должна плотно, без щелей и зазоров, примыкать к покрытию градирни.

Швы между отдельными секторами патрубков по высоте и в поперечных стыках должны иметь прокладки.

9.2. Водораспределительные системы градирен должны разбрызгивать воду равномерно по всей площади оросителя.

Необходимо систематически осуществлять осмотр системы и прочищать засорившиеся сопла.

9.3. Водоуловительные решетки должны перекрывать всю площадь градирни без просветов. Место, где трудно обеспечить их плотную установку, необходимо заделать по месту.

9.4. Водосборные резервуары градирен необходимо содержать в чистоте, своевременно удаляя накопившиеся загрязнения.

9.5. Вентиляторы градирен должны обеспечивать подачу воздуха в количестве не менее 500000 м³/ч.

- Зазор между лопастями вентилятора и обечайкой должен равномерно выдерживаться по всей окружности - 20 мм.

- Каждую смену необходимо проверять на слух равномерность шума, создаваемого вентилятором.

В случае завывания, ударов лопастей по патрубку, дребезжания и повышенной вибрации, вентилятор остановить для устранения причин неисправности.

Привязки			
Имя №			

901-6- 101.89

-ПЗ

Лист

31

24129-01 34

Формат А4

- Систематически проверять крепёж электродвигателя к опоре, лопаток вентилятора к ступице, выхлопного патрубка к элементам покрытия.

- Следить за состоянием защитных антикоррозионных покрытий и своевременно их восстанавливать.

Монтаж вентиляторов рекомендуется производить с участием шеф-монтера завода-изготовителя вентиляторов.

9.6. Ремонтные работы следует производить в холодные периоды года или часы суток с пониженной температурой воздуха.

9.7. При отключении градирни (или части секций) из работы в зимнее время необходимо принять меры по предотвращению промерзания днища водосборного бассейна.

9.8. При ремонтных работах осуществляемых внутри градирен следует на трубах водораспределительной системы уложить временный настил из досок.

После окончания работ настил убрать, а водоуловительные решетки, снятые на это время, поставить на место.

Привязан

901-6- 101. 89

-ПКЗ

Лист

32

Инь №

24129-01 35

Формат А4

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели				Экономия (+) Перерасход (-)	
			аналог (т.п. 90I-6-5I)		Новый проект		2-х секц.	3-х секц.
			2-х секц.	3-х секц.	2-х секц.	3-х секц.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производительность							
	- часовая	м3/ч	1000	1500	1000	1500	-	-
	- суточная	м3/сут	24000	36000	24000	36000	-	-
	- годовая	тыс.м3	8400	12600	8400	12600	-	-
2	Численность работающих	чел.	0,72	1,08	0,72	1,08	-	-
3	Сметная стоимость общая	тыс. руб.	74,95	108,12	61,58	90,65	+13,37	+17,47
	в том числе:							
	- строительно-монтажных работ	"-	61,10	87,61	50,40	74,16	+10,70	+13,45
	- общая на расчетную единицу	руб.	585,55	563,13	481,09	472,14	+104,46	+90,99
4	Годовые эксплуатационные расходы	тыс. руб.	21,32	31,91	18,73	28,60	+2,59	+3,31

90I-6-10I.89

-ПЗ

24129-01 36

Формат А4

53

Лист

I	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Себестоимость 1м3 воды	коп.	0,25	0,25	0,22	0,23	+0,03	+0,02
6	Приведенные затраты	тыс. руб.	32,56	48,13	27,97	42,20	+4,58	+5,93
	- на расчетную единицу	руб.	254,38	250,68	218,52	219,79	+35,86	+30,89
7	Годовой экономический эффект	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
8	Строительный объем	м3	1755	2596	1458,6	2165,8	+296,4	+430,2
9	Площадь застройки	м2	160,0	235,4	160,0	235,4	-	-
10	Площадь орошения	м2	128	192	128	192	-	-
II	Трудозатраты по-строечные	чел.-дн	928	1320	837	1218	+91	+112
	- на расчетную единицу	"-	7,25	6,88	6,54	6,34	+0,71	+0,54
I2	Расход основных строительных материалов:							
	- металл (сталь, приведенная к марке А-1 и Ст.3	т	44,05	62,57	40,65	61,14	+3,40	+1,43
	- на расчетную единицу	т	0,344	0,326	0,318	0,318	+0,026	+0,008

Примечание

Изм. №

90Г-6-101.99

-118

24/29-01 37

Формат А4

34

Лист

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	- цемент, приведенный к М 400	т	5I, I5	73, 3I	52, 94	82, 06	-I, 79	-8, 75
	- на расчетную единицу	т	0, 400	0, 382	0, 4I4	0, 427	-0, 0I4	-0, 045
	- лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	I73, II	246, 3I	-	-	-	-
	- на расчетную единицу	м3	I, 352	I, 283	-	-	-	-
	- полиэтилен	т	-	-	6, 392	9, 48I	-	-
	- на расчетную единицу	т	-	-	0, 050	0, 049	-	-
I3	Расход электроэнергии:							
	- потребная электрическая мощность	кВт	64	96	60	90	+4	+6
	- годовой расход активной электроэнергии	тыс. кВт.ч	835, 5	I248, 2	735, 2	I097, 7	+I00, 3	+I50, 5

Показатели проекта аналога т.п. 90I-6-5I приведены к сопоставимым условиям.
За расчетную единицу принят I м2 площади орошения.

Конт. №			
Привязки			

90I-6-10I.89

-III

2412.9-01

38

Лист
35

Формат А4