



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ценообразования в строительстве  
и промышленности строительных  
материалов**

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2  
тел.: (095) 930-12-31, факс (095) 930-03-63

*от 24.06.2007 № М-14/07*

На № 05/06 от 05.06.2007г

О применении норм Сборника  
ГЭСНп №3 «Системы вентиляции и  
кондиционирования воздуха»

Президенту НП  
«Межрегиональное  
содружество сметчиков»  
**Носенко И.Ю.**  
109012, г. Москва,  
ул. Варварка, 14, офис 212

Уважаемый Игорь Юрьевич!

По поручению Управления строительных программ Ростроя  
(№1614/02 от 08.06.2007г.) ФГУ ФЦЦС подготовлено разъяснение по  
Вашему запросу о порядке применения норм Сборника ГЭСНп – 2001 №3  
«Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».

При выполнении пусконаладочных работ по системам вентиляции и  
кондиционирования воздуха в зданиях различного назначения, включая  
здания и помещения офисного типа, необходимо использовать сметные  
нормы отдела 01 «Пусконаладочные работы по системам вентиляции и  
кондиционирования воздуха».

Что касается норм отдела 02 «Испытание и наладка систем  
вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические  
(технологические) требования к воздушной среде», то они предназначены  
для работ, которые не относятся к комплексу пусконаладочных работ и  
выполняются только на действующих предприятиях, зданиях,  
сооружениях по отдельному договору с заказчиком.

Нормы отдела 02 могут использоваться при проведении работ в  
зданиях различного назначения, в том числе офисного типа.

Зам. начальника  
ФГУ ФЦЦС

М.Ю. Матвеев