



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
пенообразования в строительстве  
и промышленности строительных  
материалов**

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2  
тел.: (095) 930-12-31, факс (095) 930-03-63

от 07.09.2007 г. № Н-24/07

На № 02-1158 от 04.09.2007 г.  
«О работах по испытанию  
технологических трубопроводов»

Техническому директору ЗАО  
«Второе Краснодарское монтажное  
управление специализированное»

**Петухову В.Ф.**

Россия, Краснодарский край, 350051,  
г. Краснодар, ул. Дзержинского д. 38

**ФГУ ФЦС разъясняет.**

1. Согласно Приложению 1 к Сборнику ГЭСНм №12 «Технологические трубопроводы», заглушки, запорная арматура, болты, шпильки, гайки отнесены к материалам, не учтенным в сметных нормах указанного Сборника и подлежащим дополнительному учету в сметах.

Расход (количество) этих материалов необходимо принимать по проекту, а их стоимость по соответствующим сметным ценам.

2. Стоимость используемых для проведения гидравлического или пневматического испытания трубопровода временных заглушек, изготавливаемых в построечных условиях, определяется на основании калькуляции в порядке, предусмотренном в п. 4.29 МДС 81-35.2004. В сметах стоимость заглушек разового применения определяется за вычетом стоимости металлолома.

3. Согласно п.7 Технической части Сборника ГЭСНм №12, в сметных нормах на монтаж технологических трубопроводов учтены затраты на гидравлическое (как правило) или пневматическое испытание.

В случае, если проектом предусмотрено, кроме того, дополнительное пневматическое испытание, соответствующие затраты необходимо учитывать дополнительно по проектным данным. При отсутствии сметных нормативов на указанное испытание технологических трубопроводов необходимо составить индивидуальную сметную норму (расценку) в установленном порядке.

Зам. начальника  
ФГУ ФЦС

М.Ю. Матвеев