



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС России)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**


*г. м.р. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903*  
Телетайп: 346417 "Наука". Телефон: (095) 521-23-33. Телефакс: (095) 529-82-52  
E-mail: [fireinfo@fire-science.msk.ru](mailto:fireinfo@fire-science.msk.ru)  
<http://www.vniipo.ru>

8.07.2004 № 4302.1327  
на № 487 от 01.06.2004г.

Техническому директору  
ЗАО НВП «БОЛИД»  
И.А.Бабанову  
141070, Московская обл.,  
г. Королёв, ул. Пионерская, д.4

Приборы С2000-АСПТ и С2000-КПБ сертифицированы на соответствие требованиям НПБ 75-98 и соответствуют НПБ 77-98 в части требований к приборам управления, что позволяет применять их в системах пожарной автоматики для управления световыми и звуковыми оповещателями.

Начальник



Н.П.Копылов