



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46

Телерайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

13 МАР 2013

№ 19-2-11-1603

На № 15/С1/13-2 от 15.01.2013

Генеральному директору
СРО НП
«Альянс Пожарной Безопасности»

В.В. Лебедеву

Ул. Гжатская, д.9, лит.А, пом. 5Н
г. Санкт-Петербург, 195220

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение о применении требований нормативных документов по пожарной безопасности, сообщает следующее.

В соответствии с положениями пункта 7.2 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.

Требования к естественному освещению изложены в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

С.П. Воронов



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Альянс Пожарной Безопасности»

Юр. адрес: 195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н
ИНН 7804183357 КПП 780401001
Р/Счет № 40703810704060004365 Филиале №7806 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
К/счет № 30101810300000000811 БИК 044030811
Факт. адрес: 194 100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корп. 1, оф. 213
Тел./факс: (812)643-00-98 E-mail: apb@apbez.ru Сайт: www.apbez.ru

Исх. № 15/01/13-2
от 15.01.2013

Министерство регионального развития
Российской Федерации
Директору Департамента архитектуры,
строительства и градостроительной политики
Беляеву Д.В.
127 994, Москва, ул.
Садовая-Самотечная, д.10/23,

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В соответствии с текстом п. 3.14 СП 7.13130.2009 числе коридор без естественного освещения, это коридор, не имеющий окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях. Соответственно если коридор будут иметь естественное освещение (даже вследствие наличия хотя бы одного окна относительно малого размера в самом «дальнем» месте коридора), то в соответствии с п. 7.2 в) СП 7.13130.2009 в нем не требуется устройство системы дымоудаления.

Однако на практике часто контролирующие органы (особенно эксперты в экспертных организациях) самостоятельно трактуют текст данного п. 7.2 в) СП 7.13130.2009 и делают вывод о том, что дымоудаление из коридора не требуется в том случае, если его длина между окнами или от окна до тупика не превышает 15 м, и в этом есть определенный смысл – иначе говоря - при наличии хотя бы одного окна в коридоре может быть и такая ситуация, когда длина коридора будет стремиться к большому значению (гораздо более 15-ти метров), да и сам коридор будет иметь например круговую или квадратную траекторию, и в каком-то его месте будет абсолютно темно и скорее всего и дым не будет удаляться через далеко расположенное окно.

В данном случае можно сделать вывод о наличии ситуации, требующей получения разъяснения.

Генеральный директор
НП «АПБ»



В.В. Лебедев