



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
“ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Техническому директору
ЗАО «Компания СЗМА»

О.М. Возякову

г. Санкт-Петербург

факс (812) 449-91-72

08.06.2011 № 12-4-02-2982 ф
на № 51-012/398 от 13.05.2011 г.

В соответствии с п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 помещения категории Г подлежат защите соответствующими установками пожарной автоматики в случае, если они расположены в зданиях или сооружениях, перечисленных в таблицах А.1 и А.2 приложения А СП 5.13130.2009.

Кроме того, согласно п. А.5 приложения А СП 5.13130.2009, если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, включая помещения категории Г, за исключением помещений, перечисленных в п. А.4.

Начальник НИЦ ПСТ

С.Н. Копылов