



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33, Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

18.03.2013 № 1167/В.д.в.ч
На № 15/01/13-1 от 15.01.2013 г.

Генеральному директору
ИП «АИП»
В.В. Исбедеву

О разъяснении нормативных требований

Гжатская ул., д.9, лит.А, пом.5Н
г. Санкт-Петербург, 195220

Факс: (812) 643 00 98

Для определения необходимости применения выгяжной противодымной вентиляции взамен упомянутого в Вашем запросе «коридора без естественного освещения» следует руководствоваться характеристиками помещений (коридоров) без естественного проветривания при пожаре и сопряженными с этими характеристиками требованиями, установленными СП7.13.130.2013, утвержденным в установленном порядке и введенным в действие с 25 февраля т.г.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Альянс Пожарной Безопасности»

Юр. адрес: 195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н
ИНН 7804183357 КПП 780401001
Р/счет № 40703810704060004365 Филиале №7806 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
К/счет № 30101810300000000811 БИК 044030811
Факт. адрес: 194 100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корп. 1, оф. 213
Тел./факс: (812)643-00-98 E-mail: apb@apbez.ru Сайт: www.apbez.ru

Исх. № 15/01/13-1
от 15.01.2013

Начальнику ФГУ ВНИИПО
МЧС России
Климкину В.И.

143903, Московская обл,
г. Балашиха,
мкр. ВНИИПО д. 12

Уважаемый Виктор Иванович!

В соответствии с текстом п. 3.14 СП 7.13130.2009 числе коридор без естественного освещения, это коридор, не имеющий окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях. Соответственно если коридор будут иметь естественное освещение (даже вследствие наличия хотя бы одного окна относительно малого размера в самом «дальнем» месте коридора), то в соответствии с п. 7.2 в) СП 7.13130.2009 в нем не требуется устройство системы дымоудаления.

Однако на практике часто контролирующие органы (особенно эксперты в экспертных организациях) самостоятельно трактуют текст данного п. 7.2 в) СП 7.13130.2009 и делают вывод о том, что дымоудаление из коридора не требуется в том случае, если его длина между окнами или от окна до тупика не превышает 15 м, и в этом есть определенный смысл – иначе говоря - при наличии хотя бы одного окна в коридоре может быть и такая ситуация, когда длина коридора будет стремиться к большому значению (гораздо более 15-ти метров), да и сам коридор будет иметь например круговую или квадратную траекторию, и в каком-то его месте будет абсолютно темно и скорее всего и дым не будет удаляться через далеко расположенное окно.

В данном случае можно сделать вывод о наличии ситуации, требующей получения разъяснения от разработчиков СП 7.13130.2009.

Генеральный директор
НП «АПБ»



В.В. Лебедев