



**МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46

Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

17 ЯНВ 2012

№ 19-16-24

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Гр. Н.Л. Москалёву

пр. Мира, д. 10, оф. 308,  
г. Красноярск, 660049

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что согласно положений, изложенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае выполнения обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности проведение расчетов (при проектировании) по определению необходимого и расчетного времени эвакуации при пожаре не требуется.

Заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору –  
заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности

С.П. Воронов