



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ



JOINT STOCK COMPANY

CENTRAL RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE
FOR RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS

Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, строение 3
тел.: (495) 976 28 19
факс: (495) 976 29 36

e-mail: ingil@ingil.ru
www.ingil.ru

Russia, 127434, Moscow, Dmitrovskoe Shosse 9, Bldg. 3
tel.: +7 (495) 976 28 19
fax: +7 (495) 976 29 36

№ _____ от _____

На № _____ от _____

ООО Инжиниринговая компания «2Е»
Директору Департамента
Управления проектами
Москвитиной Л.В.

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
E-mail: MoskvitinaLV@ik2k.ru TimoshevskayaTA@ik2k.ru
Тел./факс (495) 626-30-40, доб. 217

По вопросу СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

На Ваше письмо от 09.02.2009 г. №176 по поводу разъяснения положений СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» сообщаем.

По мнению специалистов института, возникшие вопросы об определении многосветных помещений, их отличии от лифтовых и вентиляционных шахт и учете их площади, требуют следующих разъяснений:

- многосветными следует считать помещения, которые, размещаясь в здании, имеют высоту равную нескольким его этажам. Например, атриумы, холлы, залы и т.п.;
- лифтовые и вентиляционные шахты не являются помещениями;
- аналогично расчету площади многосветных помещений в соответствии с п. 1*

Приложения 3*, СНиП 2.08.02-89*, а также п. 1 приложения В, СНиП 31-05-2003 площадь лифтовых и других шахт следует включать в общую площадь общественного здания в пределах только одного этажа, в уровне которого они начинаются.

Заместитель директора
по научной деятельности

А.А.Магай

Исполнитель:
Дубынин Н.В.
Тел.: 976-15-72