

**РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАСЧЕТУ ЗОН ЗАЩИТЫ
СТЕРЖНЕВЫХ И ТРОСОВЫХ
МОЛНИЕОТВОДОВ**



МОСКВА 1974

**РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАСЧЕТУ ЗОН ЗАЩИТЫ
СТЕРЖНЕВЫХ И ТРОСОВЫХ
МОЛНИЕОТВОДОВ**

УДК 621.31

Составлено ВЭИ, ГНИЭИ, Энергосетьпроектом

А в т о р ы кандидаты техн. наук **А.А.АКОПЯН**, Э.М.БАЗЕЛЯН,
Б.Н.ГОРИН и инженер А.С.БЕЛЯЕВ

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
Главтехуправления
Ф. СИНЬЧУГОВ
4 октября 1972 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Защитное действие молниеотводов основано на свойстве молнии с большей вероятностью поражать более высокие и хорошо заземленные металлические предметы по сравнению с рядом стоящими менее высокими. Молниеотвод, принимающий на себя разряд молнии, представляет собой возвышающееся над защищаемым сооружением металлическое устройство, состоящее из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Для защиты электротехнических установок от прямых разрядов молнии рекомендуется применять стержневые и тросовые молниеотводы. Стержневые молниеотводы выполняются в виде вертикальных металлических конструкций, установленных самостоятельно или на каких-либо сооружениях (например порталах, дымовых трубах), а тросовые - в виде горизонтально подвешенных проводов (тросов).

Степень защищенности сооружения молниеотводом определяется вероятностью прорыва молнии к защищаемому сооружению минуя молниеотвод. Вероятность прорыва молнии равна отношению числа разрядов молнии в защищаемое сооружение к общему числу разрядов молнии в молниеотвод и защищаемое сооружение.

Расчет молниезащиты ведется по зонам защиты. Вероятность прорыва молнии к любому объекту, расположенному внутри зоны защиты, не должна превышать допустимой величины.

Очертания и размеры зоны защиты определяются числом, высотой и взаимным расположением молниеотводов и зависят от допустимой вероятности прорыва молнии. Зона защиты тем меньше, чем меньшую вероятность прорыва молнии требуется обеспечить. Пространство между молниеотводами защищено более надежно, чем с внешней стороны молниеотводов. Защитное действие молниеотводов снижается с увеличением высоты защищаемого объекта.

Зоны защиты стержневых молниеотводов высотой до 60 м проверены многолетним опытом эксплуатации и обеспечивают достаточ-

ную надежность. Зоны защиты стержневых молниеотводов высотой более 60 м по методике настоящих Руководящих указаний определяются с расчетной вероятностью прорыва молний в объект не более 10^{-2} , а тросовых молниеотводов - не более 10^{-2} и 10^{-3} . Указанная расчетная вероятность прорыва молнии установлена на основе лабораторных испытаний на модели, опыта эксплуатации и сведений о развитии разрядов молнии.

ЗОНЫ ЗАЩИТЫ СТЕРЖНЕВЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ

I. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 60 м имеет форму, показанную на рис. I, размеры зоны определяются соотношением

$$\frac{r_x}{h_a} = \frac{1,6}{1 + \frac{h_x}{h}} \rho, \quad (I)$$

где r_x - радиус защиты на высоте h_x ;
 h_a - превышение молниеотвода над уровнем высот h_x .
 $\rho = 1$ при $h \leq 30$ м; $\rho = \frac{5,5}{\sqrt{h}}$ при $h > 30$ м.

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h от 60 до 250 м усечена на расстоянии Δh от вершины (рис. 2) и определяется соотношениями

$$\left. \begin{aligned} \frac{r_x}{h_a} &= \frac{1,6}{1 + \frac{h_x}{h}} \cdot \rho && \text{при } h_a \geq \Delta h \\ r_x &= 0 && \text{при } h_a < \Delta h \end{aligned} \right\} (2)$$

$$\Delta h = 0,5 (h - 60) \quad \text{при } 60 < h \leq 100 \text{ м}; \quad (3)$$

$$\Delta h = 0,2 \cdot h \quad \text{при } 100 < h \leq 250 \text{ м}. \quad (4)$$

На рис. 3 показаны графики для определения размеров зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 30 м, рассчитанные по формуле (I), а на рис. 4 и 5 - номограммы для стержневого молниеотвода высотой до 30 и 100 м соответственно. Через точки заданных значений на шкалах h_x и r_x проводится прямая линия, пересечение которой со шкалой $Z = h_x/h$ определяет соответствующее значение отношения h_x/h , а следовательно искомую высоту молниеотвода. Если $h_x = 0$, высота молниеотвода




Рис.1. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 60 м:

h - высота молниеотвода; h_x - высота точки на границе защищаемой зоны; $h_a = h - h_x$ - активная высота молниеотвода




Рис.2. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой более 60 м:

$\Delta h = 0,5 (h - 60)$ при $60 < h \leq 100$ м; $\Delta h = 0,2 \cdot h$ при $h > 100$ м

определяется по шкале h_x точкой пересечения с прямой, проведенной через точку C на шкале Z и через точку с заданным значением на шкале r_x .




Рис.3. Зависимость высоты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 30 м от радиуса защиты на различных уровнях h_x




Рис.4. Номограмма для расчета зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 30 м




Рис.5. Номограмма для расчета зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 100 м

Для защищаемых объектов высотой 60-100 м высота молниеотвода h , определенная по номограмме рис.5, сравнивается с критической высотой $h_{кр}$, определяющей границу усечения зоны защиты,

$$h_{кр} = 2h_x - 60. \quad (5)$$

Вследствие усечения зон защиты при h меньше $h_{кр}$ высота молниеотвода выбирается равной критической.

При высоте молниеотводов $h > 100$ м построение зоны защиты производится непосредственно по формулам (2), (3) и (4).

2. Очертания зоны защиты двух стержневых молниеотводов (двойной молниеотвод) показаны на рис.6 для $h \leq 60$ м и рис.7 для $60 \leq h \leq 250$ м. Для каждого из молниеотводов высотой более 60 м зона защиты усекается на расстоянии Δh от вершины, как и для одиночного молниеотвода.




Рис.6. Зона защиты двух равновысоких стержневых молниеотводов высотой до 60 м:

a - расстояние между молниеотводами; b_x - наименьшая ширина зоны защиты на уровне h_x ; r_x - радиус зоны защиты одиночного молниеотвода; R - радиус оксжности, проходящей через вершины молниеотводов и точку O , находящуюся на уровне h_0




Рис.7. Зона защиты двух стержневых молниеотводов высотой более 60 м:

$\Delta h = 0,5 (h - 60)$ при $60 < h \leq 100$ м; $\Delta h = 0,2 h$ при $h > 100$ м

Построение внешней зоны молниеотводов производится аналогично построению зоны одиночного молниеотвода по формулам (I)

или (2) в зависимости от высоты. Наименьшая ширина зоны защиты δ_x между молниеотводами на уровне h_x определяется по кривым рис.8 и 9. Для молниеотводов высотой от 30 до 250 м значения обеих координат необходимо умножить на коэффициент $\rho = \frac{5,0}{\sqrt{h}}$.

Наименьшая высота зоны защиты h_0 для молниеотводов высотой до 30 м равна

$$h_0 = h - \frac{a}{7}; \quad (6)$$

для молниеотводов от 30 до 250 м

$$h_0 = h - \frac{a}{7 \cdot \rho}, \quad (7)$$




Рис.8. Значения наименьшей ширины зоны защиты δ_x двух стержневых молниеотводов высотой $h \leq 30$ м для $\frac{a}{h_a} = 0+7$

но не больше $h_{кр}$, определяемой по формуле (5), если $h \geq 60$ м.

3. Зона защиты трех и более молниеотводов значительно превышает сумму зон защиты одиночных молниеотводов.

Построение горизонтальных сечений зоны защиты на уровне h_x показано на рис.10-12 на примере трех и четырех стержневых




Рис.9. Значение наименьшей ширины зоны защиты δ_x двух стержневых молниеотводов для $\frac{a}{h_a} = 5+7$

молниеотводов. Размеры $\delta_x/2$ определяются по кривым рис.8 и 9 в зависимости от a/h_a и высоты молниеотвода. Радиус защиты r_x определяется так же, как и для одиночного молниеотвода. При произвольном расположении нескольких молниеотводов их зона защиты может быть определена суммированием зон любых трех соседних молниеотводов (рис.12).

Часть зоны защиты трех и более молниеотводов высотой выше 60 м, расположенная вне окружностей, проходящих через центры соседних трех молниеотводов, отсекается на расстоянии Δh от вершины. Часть зоны, расположенная внутри окружностей, не отсекается. Величина Δh определяется по формулам (3) и (4).

Необходимым условием защищенности всей площади на уровне h_x является:

для молниеотводов высотой $h \leq 30$ м: $D \leq 8 \cdot h_a$;

для молниеотводов высотой $30 < h \leq 250$ м: $D \leq 8 \cdot h_a \cdot p$,

где D - диаметр окружности, проведенной через три смежных молниеотвода.




Рис.10. Зона защиты четырех стержневых молниеотводов одинаковой высоты; горизонтальное сечение зоны защиты на уровне h_x
1, 2, 3, 4 - молниеотводы




Рис.11. Зона защиты трех стержневых молниеотводов одинаковой высоты горизонтальное сечение зоны защиты на уровне h_x
1, 2, 3 - молниеотводы




Рис.12. Зона защиты четырех стержневых произвольно расположенных молниеотводов одинаковой высоты; горизонтальное сечение зоны защиты на уровне h_x
1, 2, 3, 4 - молниеотводы

ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ТРОСОВЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода (горизонтально подвешенного троса) имеет форму, показанную на рис.13 для молниеотводов высотой до 30 м и на рис.14 для молниеотводов высотой от 30 до 250 м. Зона защиты на уровне h_x ограничивается двумя параллельными молниеотводу линиями, расположенными на расстоянии r_x от вертикальной плоскости, проходящей через тросовый молниеотвод. Это расстояние r_x , условно называемое по аналогии с одиночным стержневым молниеотводом радиусом защиты, определяется по формулам:

для одиночного тросового молниеотвода высотой $h < 30$ м

$$\frac{r_x}{h_a} = \frac{K_1}{1 + \frac{h_x}{h}}; \quad (8)$$

для одиночного тросового молниеотвода высотой h от 30 до 250 м

$$\frac{r_x}{h_a} = \frac{K_1}{1 + \frac{h_x}{h}} \rho, \quad (9)$$

где $\rho = \frac{5,5}{\sqrt{h}}$.




Рис.13. Зона защиты одиночного тросового молниествода высотой до 30 м:

A - горизонтальное сечение зоны защиты на уровне h_x ; T - трос




Рис.14. Зона защиты одиночного тросового молниествода высотой более 30 м

Зона защиты тросового молниеотвода высотой $30 < h < 250$ м усекается сверху на величину

$$\begin{aligned} \Delta h &= 0,29 (h - 30) \cdot K_2 && \text{при } 30 < h < 100 \text{ м;} \\ \Delta h &= 0,2h \cdot K_2 && \text{при } 100 < h < 250 \text{ м} \end{aligned} \quad (10)$$

Величины K_1 и K_2 зависят от допускаемой вероятности прорыва молнии в зону защиты. Для защиты с вероятностью прорыва молнии не более 10^{-2} $K_1 = 1,2$; $K_2 = 1$, а с вероятностью прорыва не более 10^{-3} $K_1 = 0,6$; $K_2 = 1,3$.

На рис. 15 и 16 даны номограммы для зоны защиты тросового молниеотвода при $K_1 = 1,2$ (вероятность прорыва молнии не более 10^{-2}).

По номограмме рис. 15 определяется зона защиты тросового молниеотвода высотой до 30 м.




Рис. 15. Номограмма для расчета зоны защиты одиночного тросового молниеотвода высотой до 30 м

По номограмме рис. 16 определяется зона защиты троса высотой от 30 до 100 м. При большей высоте построение зоны защиты проводится согласно формулам (9) и (10).

Высота молниеотвода h , определенная по номограмме (рис. 16), сравнивается с критической высотой

$$h_{кр} = \frac{h_x - 8,7K_2}{(1 - 0,29K_2)},$$




Рис.16. Номограмма для расчета зон защиты одиночного тросового молниеотвода высотой от 30 до 100 м

при $h < h_{кр}$ высота молниеотвода выбирается равной $h_{кр}$. Методика выбора тросовой защиты исходит из зависимости вероятности прорыва молнии от угла защиты троса (α) и высоты опор ВЛ. Соответствие между изложенной здесь и в разделе грозозащиты ВЛ методикой устанавливается соотношением $tg\alpha = r_x/h_a$.

4. Построение зоны защиты двух параллельных тросовых молниеотводов представлено на рис.17 и 18. Внешние области зоны защиты определяются, как для одиночного тросового молниеотвода при $h > 30$ м и усекаются на расстоянии Δh от вершины. Вертикальное сечение зоны защиты между двумя тросовыми молниеотводами ограничивается дугой окружности, проходящей через молниеотводы и среднюю точку между молниеотводами O , находящуюся на высоте

$$h_o = h - \frac{a}{K_3 p}, \quad (II)$$

где a - расстояние между молниеотводами;




Рис.17. Зона защиты двух тросовых молниезащитов I и 2 высотой до 30 м:

I - горизонтальное сечение на уровне h_x ; II - вертикальное сечение зоны защиты




Рис.18. Зона защиты двух тросовых молниезащитов высотой более 30 м

$$\rho = 1 \text{ при } h \leq 30 \text{ м};$$

$$\rho = \frac{5,5}{\sqrt{h}} \text{ при } 30 < h < 250 \text{ м.}$$

Величина K_3 зависит от вероятности прорыва молнии в зону защиты. Для зоны с вероятностью прорыва не более 10^{-2} $K_3 = 5$; для зоны с вероятностью прорыва не более 10^{-3} $K_3 = 3$.

Для защиты объекта между двумя тросами необходимо соблюсти условие $h_a = h - h_x \geq \frac{a}{K_3 \cdot \rho}$, определяющее превышение молниеотвода над защищаемым сооружением.

ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ДВУХ МОЛНИЕОТВОДОВ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЫ

Построение зоны защиты двух молниеотводов различной высоты приведено на рис.19. Вокруг молниеотвода I большей высоты строит-




Рис.19. Зона защиты двух молниеотводов разной высоты;

1, 2 - молниеотводы; 3 - вершина фиктивного молниеотвода

ся зона защиты, как для одиночного молниеотвода. Далее через вершину молниеотвода 2 меньшей высоты проводится горизонтальная линия до пересечения с зоной защиты молниеотвода I. Принимая эту точку пересечения за вершину некоторого фиктивного молниеотвода 3 той же высоты, что и меньший молниеотвод, строится зона защиты для двух молниеотводов 2 и 3, очертания которой ограничивают внутренний участок суммарной зоны защиты.

Для стержневых молниеотводов высотой $h > 60$ м и тросовых $h > 30$ м зона защиты у их вершины усекается на расстоянии Δh от вершины конкретно для каждого из молниеотводов и в соответствии с их типом.

Суммарная зона защиты тросового и стержневого молниеотводов определяется наложением их зон. Так же строится конфигурация зоны защиты у конца тросового молниеотвода. При этом конец троса следует рассматривать как стержневой молниеотвод соответствующей высоты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МОЛНИЕОТВОДОВ

Зоны защиты с вероятностью прорыва не более 10^{-2} предназначены для открытых распределительных устройств станций и подстанций, а также для подсобных сооружений, нуждающихся в молниезащите. При этом вводы аппаратов и шинопроводы должны находиться по возможности в глубине зоны защиты, так как поражение их молнией представляет наибольшую опасность.

Зоны защиты с вероятностью прорыва не более 10^{-3} предназначены для участков шинопроводов высокой ответственности, которые вследствие их большой высоты или длины могут подвергнуться частым ударам молнии.

Надежность защиты повышается при размещении объектов во внутренней части зоны защиты многократных молниеотводов.

Стержневые молниеотводы рекомендуется применять для защиты одиночных сооружений или групп сооружений небольшой протяженности, а тросовые молниеотводы — для протяженных сооружений.

Вследствие вероятностного характера прорывов молнии выполнение молниезащиты, полностью исключающей поражение защищаемых объектов, не всегда целесообразно, а в ряде случаев технически не осуществимо. Оптимальная надежность молниезащиты определяется на основе сопоставления стоимости молниезащиты и возможного ущерба от поражения молнией.

Надежность молниезащиты характеризуется числом β прорывов молнии в год на защищаемое сооружение или числом $m = \frac{1}{\beta}$ лет, за которое ожидается один прорыв молнии в зону защиты

$$\beta = \psi \cdot N,$$

где ψ — вероятность прорыва в зону защиты (10^{-2} или 10^{-3} соответственно зоне);

N — суммарное число ударов в год в молниеотвод и защищаемое сооружение.

Ожидаемое число ударов молнии в год в одиночное возвышающееся сооружение (в том числе стержневой молниевод) высотой h метров:

$$N = n T \pi R^2 10^{-6}, \quad (I2)$$

где $n = 0,06$ - число ударов молнии в землю площадью 1 км^2 на 1 ч грозы, $\frac{1}{\text{км}^2 \cdot \text{ч}}$;

T - средняя интенсивность грозовой деятельности для данной местности, ч.

$R = 3,5 \cdot h$ - эквивалентный радиус окружности, описывающей площадь, с которой сооружение "собирает" молнии, м.

Число ударов молнии в год в группу возвышающихся сооружений (в том числе группу стержневых молниеводов):

$$N = n T S \cdot 10^{-6}, \quad (I3)$$

где S - площадь, ограниченная дугами окружностей, описанных радиусом R вокруг каждого молниевода, м^2 .

Число ударов в год в протяженное возвышающееся сооружение (в том числе тросовый молниевод) высотой h и длиной ℓ (м)

$$N = 2n T \ell R \cdot 10^{-6}, \quad (I4)$$

где $R = 3,5 h$.

Число ударов в сооружение длиной ℓ (м), шириной m (м) и высотой h (м) определяется по формуле (I3), где

$$S = (\ell + 7h)(m + 7h). \quad (I5)$$

**Руководящие указания
по расчету зон защиты стержневых
и тросовых молниеотводов**

**Издание Специализированного центра
научно-технической информации ОРГРЭС**

Ответственный редактор Л.Ф.Тафипольский

Редактор И.С.Левочкина

Техн. редактор Г.Д.Глазова

Корректор Л.Ф.Петрухина

0,83 уч.-изд.л.

Цена 8 коп.

Заказ № 389/72

Л 78637

Подписано к печати 7/II 1974 г.

Гираж 3120 экз.

Ротапринт СЦНТИ ОРГРЭС

109432, Москва, К-432, 2-й Божуховский проезд, д.29, корп.6