



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СТОЙКИ АППАРАТУРЫ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПО ПРОВОДНЫМ
ЛИНИЯМ СВЯЗИ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 26537—85
(СТ СЭВ 4677—84)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**СТОЙКИ АППАРАТУРЫ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
ПО ПРОВОДНЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ****Основные размеры**Transmission system equipment bays for wire
communication lines Main dimensions**ГОСТ****26537—85****(СТ СЭВ 4677—84)**

ОКП 6666 00

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля
1985 г. № 1262 срок действия установлен****с 01.07.86
до 01.07.91****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на стойки аппаратуры общего применения обслуживаемых оконечных и промежуточных станций систем передачи информации по проводным линиям связи с частотным и временным разделением каналов и устанавливает основные номинальные размеры стоек, определяющие возможность установки их в один ряд или в два ряда, «спина к спине».

Настоящий стандарт не распространяется на стойки, которые размещаются в комбинации с аппаратурой коммутации или радиорелейной связи.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4677—84.

2. Высота стойки должна быть не более 2600 мм.

Примечание. Высота стойки определяется с учетом высоты устройства для компенсации неровностей пола.

3. Ширина стойки должна выбираться из ряда: 120, 150 и 600 мм.

Ширина стойки, устанавливаемой в конце ряда (торцевой стойки), должна быть 225 или 450 мм. Допускается торцевую стойку шириной 450 мм составлять из трех стоек, шириной 150 мм каждая.

4. Глубина стойки должна быть 225 или 450 мм.

Допускается для стоек шириной 120 и 150 мм глубина 240 мм, при этом ширина торцевой стойки допускается равной 240 или 480 мм.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

Для стоек, устанавливаемых «спина к спине», глубина ряда стоек должна быть не более 520 мм со всеми органами управления, контроля, крышками, радиаторами и другими подобными элементами, которые расположены на лицевой стороне стойки.

5. Органы управления и контроля, крышки, радиаторы и другие элементы не должны выступать за пределы размера 225 мм более чем на 35 мм, за пределы размера 240 мм более чем на 20 мм.

Редактор *Е. И. Глазкова*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 15 05 85 Подп. в печ. 13 06.85 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,09 уч.-изд. л.
Тир. 12 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 627