



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 20803—81

Издание официальное

Е

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. С. Лускин (руководитель темы), И. Г. Килькин, М. М. Радзивилловский, Е. В. Эйдельштейн, Г. А. Матвеева

ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Член Коллегии В. М. Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. № 258

КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Общие технические условия

es for wiring General technical conditions

ГОСТ
20803—81Взамен
ГОСТ 20803—75

ОКП 4961

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. № 258 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на металлические коробки (в дальнейшем — корпуса), предназначенные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных тросов.

Виды климатического исполнения корпусов У1, У2, У3, У5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, УХЛ4, Т1, Т2, Т3, О4, Т5 по ГОСТ 15150—69.

Стандарт устанавливает требования к корпусам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. ИСПОЛНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1 В зависимости от числа каналов корпуса изготавливаются в двух исполнениях:

одноканальные — для прокладки проводов и кабелей одного назначения;

многоканальные — для прокладки проводов и кабелей разного назначения.

1.2. В зависимости от назначения основные элементы корпусов подразделяют на:

секции прямые — для прямолинейных участков электропроводки без ответвлений и для прямолинейных участков электропроводки с устройствами для ответвлений одиночными кабелями,

секции переходные — для перехода с одного сечения короба на другое;

секции тройниковые — для разветвления электропроводки в трех направлениях под углом 90° ;

секции крестообразные — для разветвления электропроводки в четырех направлениях под углом 90° ;

секции угловые — для поворота электропроводки в горизонтальной и вертикальной плоскостях под углом 90° ;

секции присоединительные — для соединения коробов с оболочками электротехнических устройств;

заглушки — для закрывания торцев секций коробов;

зажимы — для крепления проводов и кабелей внутри коробов;

прижимы — для крепления коробов на опорах в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Необходимую номенклатуру элементов коробов и число каналов следует устанавливать в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.

1.3. Короба должны быть рассчитаны на установку с расстоянием между опорами не менее 3000 мм.

1.4. Размеры поперечного сечения коробов и интенсивность распределительной нагрузки при расстоянии между опорами 3000 мм должны соответствовать приведенным в таблице.

Размеры поперечного сечения, мм		Интенсивность распределенной нагрузки, Н/м, не менее
Ширина	Высота	
50	30	30
50	50	50
100	50	100
100	100	150
150	100	250
150	150	280
200	100	300
200	200	400
300	150	600
400	150	800
400	200	900

Допускается снижение интенсивности распределенной нагрузки при увеличении расстояния между опорами.

Зависимость между интенсивностью распределенной нагрузки и расстоянием между опорами должна быть приведена в эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601—68.

Длина прямых секций — не менее 2000 мм.

Размеры элементов коробов, допустимые отклонения размеров и масса элементов коробов должны быть указаны в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Короба должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на короба конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2 Допуски формы и расположения поверхностей элементов коробов не должны превышать следующих значений:

1,5 мм на 1000 мм длины — отклонение от плоскости поверхностей секций;

2 мм — отклонение от перпендикулярности смежных плоскостей элементов коробов.

2.3 Конструкция угловых, тройниковых и крестообразных секций коробов должна обеспечивать требуемый радиус изгиба кабелей и проводов максимального сечения, прокладываемых в коробах.

Минимальный радиус изгиба следует определять в соответствии со стандартами или техническими условиями на кабели и провода конкретных типов.

2.4 Многоканальные короба должны иметь продольные перегородки по всей высоте короба.

Многоканальные короба допускается выполнять с помощью съемных перегородок, устанавливаемых в одноканальные короба.

2.5 Короба в горизонтальном положении должны выдерживать нагрузку, указанную в таблице, без остаточных деформаций.

Упругая деформация от этой нагрузки не должна быть более 0,005 расстояния между опорами.

2.6 При установке с интервалом не менее 1000 мм на вертикальных участках сети зажимы должны исключать перемещение проводов и кабелей в коробах, а прижимы — перемещение коробов на опорах.

2.7 Короба должны обеспечивать степень защиты IP20, IP31, IP54 по ГОСТ 14254—80.

2.8 Группа условий эксплуатации короба в части воздействия механических факторов внешней среды — М2 по ГОСТ 17516—72.

2.9 Номинальные значения климатических факторов — по ГОСТ 15543—70 и ГОСТ 15150—69.

2.10. Установленный срок службы коробов — не менее 20 лет.

Критерии предельного состояния коробов должны быть установлены в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.

2.11. Элементы коробов следует изготавливать из стали; они должны иметь лакокрасочные или металлические покрытия.

По требованию заказчика допускается изготовление коробов, покрытых только грунтом.

Допускается элементы коробов изготавливать из других металлов с покрытием или без покрытия.

Материал, толщину и вид покрытия следует устанавливать в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.

2.12. Выбор покрытия должен проводиться в соответствии с климатическим исполнением коробов по ГОСТ 9.104—79, ГОСТ 14007—68 и ГОСТ 14623—69.

Лакокрасочные покрытия должны быть не ниже VI класса по ГОСТ 9.032—74.

Металлические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.073—77 и ГОСТ 9.301—78.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности к заземлению и оболочкам — по ГОСТ 12.2.007.0—75.

Заглушки для присоединения коробов к цепи заземления должны иметь зажимы по ГОСТ 21130—75.

3.2. Места соединения элементов коробов должны обеспечивать надежную электрическую цепь заземления.

Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов коробов к сопротивлению целого участка короба, длина которого равна длине контактного соединения, должно быть не более 2.

3.3. Требования безопасности при проведении испытаний по п. 3.2 настоящего стандарта по ГОСТ 17441—78.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия элементов коробов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

4.2. Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать 0,5% элементов коробов каждого типа, но не менее 3 шт. от партии на соответствие требованиям пп. 2.1—2.4; 2.11.

Размер партии устанавливает предприятие-изготовитель. партия не должна превышать сменного выпуска элементов коробов одного типа.

Результаты проверки распространяются на всю партию.

4.3. Периодические испытания следует проводить не менее чем на 6 элементах коробов каждого типа, прошедших приемо-сдаточные испытания, не реже 1 раза в 3 года на соответствие требованиям пп. 2.1—2.12; 3.1; 3.2.

4.4. При получении неудовлетворительных результатов при периодических испытаниях хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве коробов.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4.5. Типовые испытания следует проводить при изменении конструкции коробов, замене материалов или изменении технологии производства.

Программа и объем типовых испытаний устанавливаются в зависимости от характера вносимых изменений.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Проверку коробов на соответствие требованиям пп. 2.4; 3.1 следует проводить визуальным контролем.

5.2. Проверку размеров на соответствие требованиям пп. 2.1; 2.2 следует проводить универсальными или специальными измерительными инструментами, обеспечивающими точность измерения в пределах, указанных в рабочих чертежах.

После проверки размеров необходимо провести контрольную сборку.

5.3. Испытания на соответствие требованиям п. 2.5 следует проводить на прямых соединенных секциях, закрепленных прижимами на четырех опорах в горизонтальном положении крышками вверх, с расстоянием между опорами, предусмотренным для испытываемых коробов, но не менее 3000 мм. Испытания следует проводить в среднем пролете.

Место соединения секций в среднем пролете должно находиться на равных расстояниях от опор.

Нагружение коробов следует производить прутками диаметром не более 10 мм, уложенными вдоль коробов равномерно по ширине и длине.

Время выдержки нагрузки — 10 мин.

Измерения деформации производят в месте соединения коробов.

Погрешность измерения упругой деформации — 1 мм, остаточной деформации — 0,02 мм.

5.4. Испытания на соответствие требованиям п. 2.6 следует проводить статической сосредоточенной нагрузкой, соответствующей по значению, указанному в таблице, на зажимах и прижимах, установленных в рабочем положении на прямой секции короба.

При испытании зажима нагрузка должна прикладываться к зажатоу им пучку проводов или кабелей максимального сечения, при испытании прижима — к прямой секции короба.

При испытании зажимов и прижимов нагрузка должна прикладываться вдоль оси секции короба.

Время выдержки нагрузки — 10 мин.

Погрешность измерения — 1 мм.

5.5. Проверка степени защиты на соответствие требованиям п. 2.7 настоящего стандарта — по ГОСТ 14254—80.

5.6. Проверка на соответствие требованиям пп. 2.8, 2.9 настоящего стандарта — по ГОСТ 16962—71 и ГОСТ 15963—79.

5.7. Проверку коробов на соответствие требованиям п. 2.10 следует проводить расчетным путем с учетом ГОСТ 9.040—74.

Результаты проверки считаются положительными, если толщина стенок коробов и их защитного покрытия, установленная в конструкторской документации, соответствует расчетной.

5.8. Проверка коробов на соответствие требованиям п. 2.11 должна проводиться по действующим стандартам или техническим условиям на материалы.

5.9. Проверка покрытия на соответствие требованиям п. 2.12 должна проводиться по ГОСТ 9.032—74 и ГОСТ 9.302—79.

Толщину защитных покрытий следует проверять приборами или инструментами с погрешностью измерения не более 15%.

5.10. Проверка сопротивления на соответствие требованиям пп. 3.1 и 3.2 должна проводиться на всех конструктивных исполнениях соединения элементов коробов.

Методика измерения сопротивления — по ГОСТ 17441—78.

Погрешность измерения сопротивления — не более 5%.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Элементы коробов должны иметь маркировку, выполненную в соответствии с ГОСТ 18620—73 и содержащую следующие данные:

товарный знак предприятия-изготовителя;

тип;

степень защиты по ГОСТ 14254—80;

дату изготовления.

Место расположения и способ нанесения маркировочных данных следует устанавливать в конструкторской документации, стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.

6.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

6.3. Незащищенные поверхности коробов должны быть подвезгнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 23216—78.

6.4. Элементы коробов следует упаковывать в дощатые ящики по ГОСТ 2991—76, выложенные внутри пергамином по ГОСТ 2697—75 или другим влагонепроницаемым материалом.

Допускается укладка элементов коробов в тару других видов, при условии обеспечения сохранности коробов от повреждения.

Типы тары должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.

Допускается частичная упаковка прямых секций коробов по ГОСТ 23216—78.

6.5. Укладка элементов коробов в тару должна производиться рядами с прокладками из гофрированного картона по ГОСТ 7376—77 или двух слоев оберточной бумаги по ГОСТ 8273—73 между рядами.

6.6. Тара для коробов, предназначенных для районов Крайнего Севера и экспорта, должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846—79 и ГОСТ 10.65—72 соответственно.

6.7. Масса грузового места (брутто) — не более 500 кг.

6.8. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий следующие данные:

полное наименование министерства и предприятия-изготовителя;

тип элемента короба и их количество в грузовом месте;

дату упаковки (месяц, год) и штамп упаковщика;

штамп ОТК;

обозначение стандарта или технических условий.

6.9. Транспортирование упакованных коробов следует производить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Прямые секции коробов с частичной упаковкой необходимо транспортировать крытыми транспортными средствами.

6.10. Транспортирование грузовых мест пакетами — по ГОСТ 21929—76.

Масса пакета, способы и средства пакетирования должны указываться в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.

6.11. Условия транспортирования элементов коробов в части воздействия климатических факторов внешней среды — по условиям хранения 6 ГОСТ 15150—69.

6.12. Условия хранения коробов климатического исполнения У и ХЛ (УХЛ) в части воздействия климатических факторов — 2, климатического исполнения Т (О)—3 по ГОСТ 15150—69, при этом допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не более 3 лет.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Соединение элементов коробов и их крепление к опорам должно быть разъемным.

Допускаются неразъемные соединения элементов коробов.

7.2. Заполнение коробов проводами и кабелями должно осуществляться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ—76 разд. II), утвержденными Минэнерго СССР.

7.3. Для коробов категории размещения 1 интенсивность распределенной нагрузки от проводов и кабелей, указанная в таблице, должна быть снижена с учетом снеговой нагрузки.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода коробов в эксплуатацию.

**к ГОСТ 20803—81 Короба металлические для электропроводок. Общие техниче-
ские условия
(см. изменение № 1 , ИУС № 9—87)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С 187 Пункт 2 12	соответствовать требова- ниям ГОСТ 9 074—77, ГОСТ 9 401—79 и ГОСТ 9 404—81	соответствовать требованиям приложения 1 ГОСТ 9 074— —77, приложения 1 ГОСТ 9 401—79 и приложения 1 ГОСТ 9 404—81

(ИУС № 5 1989 г)

**Изменение № 1 ГОСТ 20803—81 Короба металлические для электропроводок
Общие технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05 06 87 № 1817

Дата введения 01 10 87

Вводная часть В второй абзац изложить в новой редакции «Стандарт не распространяется на корпуса предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе»

Виды климатических исполнений по ГОСТ 15150—69 должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на корпуса конкретных типов»

Пункт 14 Четвертый абзац изложить в новой редакции «Длина прямых секций — не менее 2000 мм, расстояния между осями соединения секций должны быть указаны в эксплуатационной документации на корпуса конкретных типов», пятый абзац до слова «должны» изложить в новой редакции «Основные размеры элементов коробов»

Пункт 22 Второй абзац Заменить слово «плоскости» на «плоскостности»

Пункт 26 Заменить слова «При установке с интервалом не менее 1000 мм на вертикальных участках сети» на «При вертикальном расположении коробов», дополнить абзацем «Максимально допустимые расстояния между зажимами и прижимами должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на корпуса конкретных типов»

Пункты 27, 28 изложить в новой редакции «27. Степень защиты по ГОСТ 14254—80 и должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на корпуса конкретных типов»

28 Короба должны быть устойчивы к воздействию механических факторов внешней среды Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516—72 и должна быть установлена в стандартах или технических условиях на корпуса конкретных типов»

Пункт 29 Исключить слова «ГОСТ 15543—70 и»

Пункт 210 после слова «коробов» дополнить словами «до замены»

Пункт 211 Последний абзац Исключить слово «толщину»

Пункт 212 изложить в новой редакции «212 Лакокрасочные покрытия внешнего вида коробов должны быть не ниже VI класса по ГОСТ 9032—74 и соответствовать требованиям ГОСТ 9074—77 ГОСТ 9401—79 и ГОСТ 9404—81»

Балл адгезии (прочность сцепления) не ниже 2 по ГОСТ 15143—78

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9104—79 Толщину покрытий в зависимости от вида климатического исполнения должны указывать в стандартах или технических условиях на корпуса конкретных типов

Металлические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9301—86, ГОСТ 9303—84 ГОСТ 9306—85»

Раздел 2 дополнить пунктами — 213 214 «213 Требования к массе элементов коробов массе 100 м коробов (прямые секции) и удельной массе (отношение массы 100 м коробов к интенсивности распределенной нагрузки) должны быть установлены в стандартах или технических условиях на корпуса конкретных типов»

214 К комплекту коробов прилагают эксплуатационную документацию по ГОСТ 2601—68 — на партию коробов направляемых в один адрес одновременно Количество экземпляров эксплуатационной документации устанавливают в стандартах или технических условиях на корпуса конкретных типов»

(Продолжение см с 188)

Пункт 3.1 изложить в новой редакции «3.1 Требования безопасности в части защитного заземления коробов и требования к оболочкам коробов — по ГОСТ 12 2 007 0—75»

Заглушки должны иметь заземляющие зажимы по ГОСТ 21130—75 для присоединения коробов к цепи заземления»

Пункт 3.3 исключить

Пункт 4.1 Заменить слова «периодические и типовые» на «и периодические»

Пункт 4.2 Первый абзац изложить в новой редакции «При приеме сдаточных испытаниях следует проводить сплошной контроль элементов коробов на соответствие требованиям пп 2.11, 2.14, 6.1, 6.3, 6.4 и выборочный контроль (0,5 % элементов коробов, но не менее 3 шт от партии каждого вида элементов) на соответствие требованиям пп 2.1, 2.2, 2.12»

Пункт 4.3 Заменить ссылку 2.12 на 2.14, дополнить ссылками 6.1, 6.3, 6.4.

Пункт 4.4 Заменить слова «при периодических испытаниях» на «испытании»

Пункт 4.5 исключить

Пункт 5.1 Заменить ссылки 2.4, 3.1 на 2.4, 2.14, 3.1, 6.1, 6.3, 6.4

Пункт 5.3 Последний абзац после слова «упругой» изложить в новой редакции «и остаточной деформации — не более 1 мм»

Пункты 5.4, 5.7, 5.9 изложить в новой редакции «5.4 Испытания на соответствие требованиям п 2.6 следует проводить на вертикально установленных прямых секциях коробов. При испытании зажимов короб должен быть заполнен проводами масса которых на длине 1 м численно равна интенсивности распределенной нагрузки приведенной в таблице, и закреплен зажимами на расстоянии величина которого установлена в соответствии с требованиями п 2.6. Нагрузка должна прикладываться к зажатому пучку проводов или кабелей максимального сечения вдоль оси секции и составлять 30 % от массы закрепленных проводов (кабелей)

При испытании прижимов прямые секции коробов закрепляют на опорах прижимами на расстоянии величина которого установлена в соответствии с требованиями п 2.6. Нагрузка должна прикладываться к прямой секции вдоль ее оси и составлять 130 % от массы закрепленных в этой секции проводов

Время выдержки нагрузки в обоих случаях — 10 мин, погрешность измерения — не более 1 мм

Допускается проводить испытания на горизонтально установленных прямых секциях коробов

При этом при испытаниях зажимов нагрузка должна составлять 130 % от массы проводов, а при испытании прижимов — 130 % от массы проводов и короба

5.7 Проверку установленного срока службы коробов до замены на соответствие требованиям п 2.10 проводят на основании анализа данных эксплуатационных наблюдений

5.9 Проверку лакокрасочных покрытий на соответствие требованиям п 2.12 должны проводить визуальным контролем измерением толщины покрытий и определением балла адгезии. Визуальный контроль выполняют по ГОСТ 9 032—74, толщину покрытия измеряют толщиномером с погрешностью измерения не более 15 %, балл адгезии определяют по ГОСТ 15140—78. Тип толщиномеров устанавливают в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов

(Продолжение см. с. 189)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20803—81)

Проверка металлических покрытий на соответствие требованиям п 2.12 должна проводиться визуальным контролем, контролем прочности сцепления и измерением толщины покрытия по ГОСТ 9302—79 с погрешностью измерения толщины покрытия — не более 10 %

Средства измерения и метод контроля прочности сцепления и толщины покрытия устанавливаются в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов»

Пункт 5.10 Заменить ссылку ГОСТ 17441—78 на ГОСТ 17441—84

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.11 «5.11 Проверку массы и удельной массы элементов коробов на соответствие требованиям п 2.13 должны проводить по ГОСТ 2933—83»

Пункт 6.1 Первый абзац Исключить слова «выполненную в соответствии с ГОСТ 18620—73 и», после пятого абзаца дополнить абзацем «надпись «Сделано в СССР» (для коробов, предназначенных для экспорта)»

Пункт 6.4 Заменить ссылки ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, ГОСТ 2697—75 на ГОСТ 2697—83

Пункт 6.5 Заменить ссылки ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—84 ГОСТ 8273—73 на ГОСТ 8273—75

Пункт 6.6 Заменить ссылку ГОСТ 1065—72 на ГОСТ 24634—81

Пункт 6.7 изложить в новой редакции «6.7 Предельную массу грузовых мест должны устанавливать в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов»

(Продолжение см с 190)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20803—81)

Пункт 6.8 дополнить абзацем «Для экспорта товаросопроводительную документацию оформляют в соответствии с ГОСТ 637—79 и заказом-нарядом

Эксплуатационная документация прикладываемая к партии коробов должна быть вложена в непромокаемый пакет в грузовое место № 1»

Пункты 6.11, 6.12 изложить в новой редакции «6.11 Условия транспортирования упакованных коробов в части воздействия климатических факторов внешней среды такие же, как условия хранения — по ГОСТ 15150—69

8 — для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом,

9 — для макроклиматических районов с тропическим климатом

6.12 Условия хранения элементов коробов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150—69 и допустимый срок сохранности до ввода в эксплуатацию следует указывать в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов»

Раздел 7 дополнить пунктом — 7.1а «7.1а На элементы коробов покрытых только грунтом, должно быть нанесено при монтаже лакокрасочное покрытие в соответствии с требованиями п 2.12»

Пункт 7.2 Заменить обозначение ПУЭ 76 на ПУЭ

Пункт 7.3 исключить

Раздел 8 дополнить пунктом — 8.3 «8.3 Гарантийный срок эксплуатации коробов для экспорта — 12 мес со дня ввода в эксплуатацию но не более 24 мес с момента проследования через Государственную границу СССР, если иной срок не указан в заказе нарядом»

(ИУС № 9 1987 г.)

Редактор *И М Уварова*
Технический редактор *Г А Макарова*
Корректор *В С Черная*

Сдано в наб 06 02 81 Подп в печ 04 03 81 0 75 п л 0 59 уч изд л Тир 10000 Це а ко

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557 Москв Новоп сненс
Тип «Московский печатник», Москва Лялин пер 6 Зак 213