

24768-



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕТАНОВОГО ИНДЕКСА
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

ГОСТ 27768—88
(СТ СЭВ 5871—87)

Издание официальное

Цена 3 коп. БЗ 4—88/316

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕОпределение цетанового индекса
расчетным методомDiesel fuel, Determination of cetane index by
calculation method**ГОСТ****27768—88****(СТ СЭВ 5871—87)**Срок действия с 01.01.89
до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо, не содержащее присадок, повышающих цетановое число, и устанавливает метод определения цетанового индекса не выше 60.

Настоящий стандарт не распространяется на определение цетанового индекса индивидуальных углеводородов, алкилатов, синтетических продуктов и продуктов переработки каменноугольной и бурогоугольной смол.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод заключается в определении плотности дизельного топлива при 15°C по ГОСТ 3900—85 и средней температуры кипения 50%-ной (по объему) фракции дизельного топлива по ГОСТ 2177—82.

На основе полученных данных рассчитывают по уравнению или определяют по номограмме цетановый индекс дизельного топлива.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Расчетный цетановый индекс рекомендуется применять для характеристики дистиллятных фракций дизельных топлив и топлив, полученных на установках каталитического крекинга, а также для характеристики их смесей в тех случаях, когда нет испытательной аппаратуры или количество образца недостаточно для проведения испытания на двигателе.



2.2. Расчет цетанового индекса по уравнению не заменяет определения цетанового числа на испытательной аппаратуре в соответствии с ГОСТ 3122—67, но является дополнительным методом определения цетанового числа.

2.3. Метод дает значительные расхождения при применении его для определения цетанового индекса нефти, остаточных продуктов и высоколетучих продуктов с концом кипения ниже 260°C, которые могут добавляться в дизельное топливо.

3. ОТБОР ПРОБ

Отбор проб проводят по ГОСТ 2517—85.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Определяют плотность дизельного топлива при 15°C по ГОСТ 3900—85 и среднюю температуру кипения 50%-ной фракции (по объему) по ГОСТ 2177—82.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Цетановый индекс (ЦИ) рассчитывают по уравнению,

$$ЦИ = 454,74 - 1641,416\rho + 774,74\rho^2 - 0,554t + 97,803(\lg t)^2,$$

где ρ — плотность при 15°C, определенная по ГОСТ 3900—85, г/см³;

t — температура кипения 50%-ной (по объему) фракции с учетом поправки на нормальное барометрическое давление 101,3 кПа, определяется по ГОСТ 2177—82, °C;

\lg — логарифм с основанием 10.


5.2. Цетановый индекс дистиллятных дизельных топлив может быть определен по номограмме (чертеж).

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ

6.1. Показатели точности при определении цетанового индекса расчетным методом зависят от точности методов определения плотности по ГОСТ 3900—85 и температуры кипения 50%-ной (по объему) фракции топлива по ГОСТ 2177—82.

6.2. В области цетановых чисел от 30 до 60 для дистиллятных дизельных топлив расчетный цетановый индекс совпадает (с 75%-ной доверительной вероятностью) с цетановым числом, определенным экспериментально на испытательной аппаратуре, с расхождением в пределах ± 2 цетановые единицы.

Номограмма для определения цетанового индекса (ЦИ)



ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕТАНОВОГО ИНДЕКСА

1. Средняя температура кипения 50%-ной (по объему) фракции топлива при 93,3 кПа, 287,8°C.
2. Плотность при 15°C 0,860 г/см³.
3. Поправка средней температуры кипения на давление 101,3 кПа составляет $0,50 \cdot 8 = 4,0$ °C.
4. Скорректированное значение средней температуры кипения с учетом поправки на давление 101,3 кПа составляет $287,8 + 4,0 = 291,8$ °C.
5. Цетановый индекс по номограмме равен 48,5. Цетановый индекс, рассчитанный по уравнению, равен 48,8.

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин	Пояснение
Цетановое число Цетановый индекс	По ГОСТ 3122—67 Информационное значение цетанового числа, рассчитанное по плотности и средней температуре выкипания 50%-ной фракции
Температура кипения 50%-ной фракции (по объему)	Температура кипения отогнанной по ГОСТ 2177—82 50%-ной фракции с учетом поправки на атмосферное давление 101,3 кПа

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.88 № 2486 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5871—87 «Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.89
3. Срок первой проверки — 1996 г.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам на государственные стандарты.

Раздел, пункт, приложение, в котором приведен ссылка	Обозначение государственного стандарта	Обозначение стандарта СЭВ
Разд. 1; 4; пп. 5.1; 6.1, Приложение 2	ГОСТ 2177—82	СТ СЭВ 758 77
Разд. 3	ГОСТ 2517—85	СТ СЭВ 1248—78
Разд. 2, приложение 2	ГОСТ 3122—67	СТ СЭВ 2877—81
Разд. 1; 4; пп. 5.1; 6.1	ГОСТ 3900—85	СТ СЭВ 2872—81

Редактор *Р. С. Федорова*
 Технический редактор *Л. А. Никитина*
 Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 15.07.88. Подп. в печ. 16.09.88 0,5 усл. печ. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,26 уч.-изд. л.
 Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
 ТИИ, «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2779