



21493-76  
изд. 1, 2, 3, 4, 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ**  
**ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАНЯЕМОСТИ И МЕТОДЫ**  
**ИСПЫТАНИИ**

**ГОСТ 21493—76**

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

БЗ 1-94 6000 =

## ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Требования по сохраняемости и методы испытаний

Electronic components.  
Storageability requirements and test methodsГОСТ  
21493—76

Дата введения 01.01.77\*

Настоящий стандарт распространяется на изделия электронной техники производственно-технического назначения и народного потребления (далее—изделия) и устанавливает требования по сохраняемости изделий и методы испытаний на сохраняемость.

Термины, используемые в стандарте, приведены в приложении 2.

Требования разд. 1 (п. 1.1—1.6), 2 (п. 2.1, 2.1.1—2.1.4, 2.2, 2.2.1—2.2.15, 2.3, 2.3.1—2.3.3) настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

## 1. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАНЯЕМОСТИ

1.1. Гамма-процентный срок сохраняемости изделий должен соответствовать одному из значений ряда: 1\*\*; 2\*\*\*; 3\*\*\*; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15 лет и более. Конкретное значение заданной вероятности  $\gamma$ , выраженной в процентах, и гамма-процентного срока

\* Порядок и последовательность введения стандарта в действие — по приложению 1.

\*\* Только для видеоконв с оксидно-свинцовой мишенью и рентгеновидикон с мишенью на основе аморфного селена.

\*\*\* Только для фотоэлементов, изделий квантовой электроники и рентгеновских бетатронных камер.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

сохраняемости устанавливаются в зависимости от назначения и физических свойств изделий в технических заданиях (ТЗ) на разработку и модернизацию этих изделий, в стандартах на классы (подклассы, группы, подгруппы) и технических условиях на изделия конкретных типов (видов) (далее — стандарты и ТУ на изделия).

1.2. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя, смонтированными в аппаратуру и в комплекте ЗИП в условиях I (Л) по ГОСТ 15150.

Фотоумножители с фотокатодами на основе эмиссионных материалов типа А<sup>III</sup> В<sup>V</sup> допускается хранить в условиях, установленных в ТУ на конкретные изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.3. (Исключен, Изм. № 3).

1.4. Параметры — критерии годности изделий в течение гамма-процентного срока сохраняемости должны оставаться в пределах норм, установленных в стандартах и ТУ на изделия.

1.5. Внешний вид изделий должен соответствовать требованиям, установленным в стандартах и ТУ на изделия.

1.6. Сохраняемость изделий должна обеспечиваться без проведения тренировок. В технически обоснованных случаях в стандартах и ТУ на изделия, может быть предусмотрена тренировка изделий перед установкой в аппаратуру для эксплуатации после длительного хранения.

1.4—1.6. (Измененная редакция, Изм. № 3).

## 2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Испытания на сохраняемость проводят с целью проверки соответствия изделий требованиям по сохраняемости, установленным в стандартах и ТУ на изделия, накопления информации о сроках сохраняемости и разработки рекомендаций по увеличению гамма-процентного срока сохраняемости.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.1.1. Изделия, имеющие аналоги специального назначения, испытаниям на сохраняемость не подвергаются.

Проверку соответствия этих изделий требованиям по сохраняемости осуществляют на основании испытаний изделий-аналогов специального назначения по нормам на параметры — критерии годности и по внешнему виду, установленным в стандартах и ТУ, на изделия производственно-технического назначения и народного потребления.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.1.2. Испытания на сохраняемость изделий, не имеющих аналогов специального назначения, проводят методами длитель-

ного хранения или ускоренной оценки, которые устанавливают в стандартах и ТУ на изделия.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.1.3. Испытания на сохраняемость проводит предприятие-изготовитель изделий.

2.1.4. Испытания на сохраняемость начинают проводить в течение первого года выпуска изделий серийного производства или при нахождении изделий в опытном производстве более двух лет, если другие требования не установлены в стандартах и ТУ на изделия.

**(Введен дополнительно, Изм. № 3).**

2.1.5. При изменении конструкции изделий, технологии их изготовления или применяемых материалов, которые могут повлиять на сохраняемость изделий, производят закладку на испытания новых выборок, а испытания предыдущих прекращают.

**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

## 2.2. Метод длительного хранения

2.2.1 Испытания изделий проводят в помещении (на складе), в котором поддерживают условия 1(Л) в соответствии с ГОСТ 15150, а испытания фотоумножителей с фотокатодами на основе эмиссионных материалов типа  $A^{III}B^V$  — в условиях, установленных в ТУ на конкретные изделия. Изделия следует хранить в шкафах или на стеллажах в упаковке изготовителя. Допускается хранение крупногабаритных изделий на специальных стеллажах без упаковки.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).**

2.2.2. В местах хранения ежедневно контролируют температуру и влажность воздуха. Измерение температуры следует производить с погрешностью в пределах  $\pm 1^\circ\text{C}$ , относительной влажности воздуха с погрешностью в пределах  $\pm 5\%$ .

Рекомендуется применять самопишущие приборы.

2.2.3. Выборку изделий, подлежащих испытаниям, производят методом случайного отбора по ГОСТ 18321 из партии, принятой службой технического контроля. Закладку изделий на испытания следует производить не позднее, чем через три месяца после их приемки.

Допускается при испытаниях дорогостоящих и дефицитных изделий включать в выборку изделия, имеющие отдельные дефекты, не влияющие на электрические параметры и оценку внешнего вида изделий в процессе хранения.

2.2.4. В целях сокращения объема испытаний необходимо группировать изделия различных типов, типономиналов, имеющих одну базовую конструкцию и близких по технологическим процессам

изготовления, а также по применяемым материалам и функциональному назначению. Производить закладку изделий следует по принципу представительности от данного класса (подкласса, группы, подгруппы) изделий. В этом случае результаты испытаний распространяются на весь класс (подкласс, группу, подгруппу) изделий. Перечень типовых представителей по каждому классу (подклассу, группе, подгруппе) изделий устанавливают головные предприятия по номенклатуре продукции, выпускаемой изготовителями.

2.2.5. К каждой выборке изделий, закладываемой на испытание, должен прилагаться сопроводительный лист с указанием:

- наименования типа изделий;
- обозначения стандарта или ТУ на изделие;
- предприятия-изготовителя;
- месяца, года изготовления;
- объема выборки;
- условия испытания;
- длительности испытаний;
- измеряемых параметров — критериев годности;
- отметки об очередной проверке изделий.

2.2.6. Перед началом испытаний изделия выдерживают в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 в течение 24 ч, после этого изделия пронумеровывают, производят внешний осмотр и измерение электрических параметров — критериев годности.

Изделия, не соответствующие требованиям стандартов и ТУ на изделия, заменяют годными и при обработке результатов испытаний не учитывают.

2.2.7. Продолжительность испытаний должна быть не менее гамма-процентного срока сохраняемости. Конкретное значение продолжительности испытаний устанавливают в стандартах и ТУ на изделия.

2.2.2—2.2.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2.8. Объем выборки для испытаний на сохраняемость устанавливают в стандартах и ТУ на изделия в соответствии с таблицей.

Наименование изделий	Объем выборки, шт.	Объем частых выборок и периодичность их отбора		Периодичность измерений	
		Число, шт	Периодичность отбора	В первый год хранения	В последующие годы хранения
Приборы СВЧ	10—20	1—3	Ежеквартально 2 года подряд	1 раз в 6 мес	Через 2 года, в средние и в кон- це срока хранения
Высоковольтные кенотроны	20	1—3	То же	То же	»
Электроннолучевые приборы, фотозлектронные умножители, электронно-оптические преоб- разователи	10—20	1—3	»	»	»
Газоразрядные и газонапол- ненные приборы: стабилитроны тлеющего раз- ряда, тиратроны с холодным катодом, знаковые индикаторы, декароны, полнатроны, ре- лейные тиратроны, аналоговые индикаторы, разрядники нап- ряжением до 2 кВ, лампы тлеющего разряда (неоновые)	50	6—7	»	»	»
Счетно-индикаторные при- боры, импульсные выпрями- тельные тиратроны, газотроны, газектроны, клипсерные диоды (кроме мощных), разрядники (кроме с напряжением до 2 кВ, высокочастотных и с напряжением выше 30 кВ), стабилитроны коронного раз- ряда	20	2—3	»	»	»

## Продолжение

Наименование изделий	Объем выборок, шт.	Объем частей выборки и первоочередность их отбора		Периодичность измерений	
		Число, шт.	Периодичность отбора	В первый год хранения	В последующие годы хранения
Импульсные тиратроны и разрядники с анодным напряжением более 30 кВ или с импульсной мощностью 5 мВт и более. Выпрямительные тиратроны, газотроны, клиперные аноды с анодным напряжением более 20 кВ или средним током более 1 А, таситроны с мощностью, рассеиваемой анодом, более 1000 Вт, экситроны, кинтроны, высокочастотные разрядники, газоразрядные индикаторные панели Рентгеновские приборы (кроме рентгеновских бетатронных камер)	10	1-2	Ежегодно 2 года подряд	1 раз в 6 мес.	Через 2 года, в середине и в конце срока хранения
Детекторы неонизирующих излучений	10-20	1-3	То же	То же	То же
Генераторные и модуляторные лампы:	100	12-14	»	»	»
а) малой и средней мощности ( $P < 1000$ Вт)	20-40	2-5	»	»	»
б) мощные ( $P > 1000$ Вт)	20	2-3	»	»	»
Премо-усилительные лампы	100	12-14	»	»	»
Источники высококонтрастного оптического излучения	10-60	1-8	»	»	»
Квантовые генераторы оптического диапазона	2-4	1	1 или 2 года подряд	»	1 раз в год

Наименование изделий	Объем выборок, шт.	Объем частей приборов и веро- ятность их отбора		Периодичность измерений	
		Число, шт.	Периодичность отбора	В первый год хранения	В последующие годы хранения
Изделия квантовой электро- ники	4—8	1—2	Ежеквартально 2 года подряд	1 раз в 3 мес.	1 раз в 3 мес.
Микросхемы	10—80	2—10	То же	То же	1 раз в год
Микромодули	80	10	»	1 раз в 6 мес.	То же
Полупроводниковые прибо- ры	10—100	25	Ежеквартально в течение года	1 раз в 3 мес.	1 раз в 6 мес.
Радиокомпоненты*	30—60	30—60	Закладка одно- временная	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
Пьезоэлектрические приборы	10—20	5—10	2 раза в год	То же	То же
Пьезокерамические изделия	10—20	5—10	2 года подряд	»	»
Изделия из магнитолитных ферритов**	200	100	То же	1 раз в 3 мес.	»
Изделия из магнитотвердых ферритов СВЧ диапазона	10	5	1 раз в год	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
Изделия из магнитодиэлект- риков*	200	100	2 года подряд	1 раз в 3 мес.	То же
Постоянные и переменные резисторы	200	100	»	1 раз в 6 мес.	»
Высокочастотные, высоко- омные, высоковольтные и пре- цизионные резисторы	100	50	»	»	»
Варисторы	200	100	»	»	»
Фоторезисторы, терморези- сторы	100	50	»	1 раз в 3 мес.	1 раз в 6 мес.
Вакуумные конденсаторы	20	5	2 раза в год 2 года подряд	1 раз в 6 мес.	1 раз в год



Продолжение

Наименование изделий	Объем отборки, шт.	Объем частой отборки и периодичность ее отбора		Периодичность измерений	
		Число, шт.	Периодичность отбора	В первый год хранения	В последующие годы хранения
Крупногабаритные конденсаторы Конденсаторы постоянной и переменной емкости Рентгеновские бетатронные камеры Знакосинтезирующие изделия	50	25	1 раз в год 2 года подряд То же	1 раз в 6 мес. То же	1 раз в год То же
	200	100	То же	»	1 раз в 6 мес.
	4	1	Ежеквартально в течение года	»	Через 2 года, в середине и в конце срока хранения
	10-20	1-3	Ежеквартально 2 года подряд	»	Через 2 года, в середине и в конце срока хранения
Вакуумные интегральные схемы Наборы резисторов, высокочастотные вакуумные выключатели и переключатели Магнитоуправляемые герметизируемые контакты	10-80	2-10	То же	1 раз в 3 мес. 1 раз в 6 мес.	1 раз в год То же
	50	25	1 раз в год 2 года подряд	»	Через 2, 4, 8, 12 лет
	120	15	Ежеквартально 2 года подряд	»	Через 2, 4, 8, 12 лет

\* Электронские соединители подлежат испытанию на сохранность, 50% в сохрощенном состоянии и 50% в расчлененном состоянии. Штуры и гнезда расчлененных разъемов должны быть защищены крышками (если это предусмотрено конструкторской изданием).

\*\* Испытаниям подвергают только кольцевые сердечники. Результаты испытаний распространяются на сердечники других конфигураций.

Примечание. На изделия, не указанные в таблице, объем отборки, периодичность отбора и измерений устанавливаются в стандартах и ТУ на изделия конкретного типа.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).

2.2.9. Если число изделий, требуемое для испытаний в течение года, превышает 1% от объема годового выпуска, допускается уменьшать объем выборки по сравнению с указанным в таблице. В этом случае объем выборки указывают в стандартах и ТУ на изделия конкретных типов.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

2.2.10. В процессе испытаний периодически измеряют параметры—критерии годности и производят внешний осмотр изделий. Перед началом измерений изделия выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 2 ч. Периодичность измерения параметров указана в таблице.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.2.11. Измерение параметров изделий в процессе испытаний следует производить одним измерительным оборудованием. При замене отдельных приборов и установок в протоколах делают соответствующую запись.

2.2.12. Изделия, параметры—критерии годности которых в процессе испытаний не соответствуют нормам, установленным в стандартах, допускается оставлять для дальнейшего хранения с целью установления значения параметров в течение всего срока сохраняемости.

2.2.13. По окончании испытаний на длительное хранение с положительными результатами изделия могут быть оставлены в тех же условиях с целью установления фактического гамма-процентного срока сохраняемости.

2.2.12, 2.2.13. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.2.14. Изделия, снятые с производства, следует снимать с дальнейших испытаний.

2.2.15. При передаче изделий в серийное производство другому предприятию, изделия, находящиеся на испытаниях, а также все результаты испытаний следует передать этому предприятию для продолжения испытаний.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.3 Метод ускоренной оценки сохраняемости изделий

2.3.1. Метод ускоренной оценки сохраняемости следует применять в тех случаях, когда он обеспечивает достоверную проверку сохраняемости изделий, и это подтверждено на изделиях аналогичных по конструктивно-технологическим признакам.

2.3.2. В случае применения метода ускоренной оценки сохраняемости испытания методом длительного хранения не проводят.

2.3.3. При ускоренной оценке применяют следующие методы: статистическое и физическое прогнозирование; испытания изделий в форсированных режимах;

испытания изделий при ужесточенных нормах на параметры-критерии годности; неразрушающего контроля и др.

В случае применения метода испытания в форсированных режимах испытания проводят:

- при пониженной температуре — по ГОСТ 28199;
- при повышенной температуре — по ГОСТ 28200;
- при повышенной влажности — по ГОСТ 28201.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

#### 2.4. Обработка результатов испытаний

2.4.1. Результаты периодических проверок параметров изделий заносят в рабочий журнал с указанием данных о температуре и относительной влажности воздуха, при которых производились измерения.

2.4.2. Сведения о результатах испытаний заносят в таблицу, содержащую следующие графы:

- наименование и тип изделия;
- обозначение стандарта или ТУ на изделие;
- год и месяц изготовления;
- гамма-процентный срок сохраняемости;
- объем выборки;
- измеряемые параметры;
- число отказавших изделий;
- значение заданной вероятности  $\gamma$ -процентов.

Опытное значение  $\gamma$ -процентов вычисляют по формуле

$$\gamma = \left(1 - \frac{d}{n}\right) 100,$$

где  $d$  — число отказов в выборке;

$n$  — объем выборки, заложенной при испытании.

2.4.3. Изделия считают выдержавшими испытания, если контролируемые параметры соответствуют нормам, установленным в стандартах и ТУ на изделия для данного вида испытаний, и внешний вид изделий соответствует требованиям стандартов и ТУ на изделия.

2.4.4. Результаты испытаний оформляют протоколом. Протокол утверждает руководство предприятия-изготовителя.

2.4.5. Результаты испытаний считают положительными, если опытное значение  $\gamma$ , выраженное в процентах, равно или больше значения, установленного в стандартах и ТУ на изделия.

Результаты испытаний считают отрицательными, если опытное значение  $\gamma$ , выраженное в процентах, меньше значения, установленного в стандартах и ТУ на изделия. В этом случае изготовитель

проводит анализ отказавших изделий и по результатам анализа принимает решение о необходимости проведения мероприятий по повышению сохраняемости изделий текущего выпуска либо об уточнении норм на параметры-критерии годности. При этом учитывают результаты работ по повышению качества изделий, проведенных за период испытаний на сохраняемость. После внедрения мероприятий, направленных на повышение сохраняемости, испытания при необходимости повторяют.

2.4.2—2.4.5. (Измененная редакция, Изм. № 3).

### ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ

1. Для вновь разрабатываемых стандартов общих технических условий, а также ТЗ на вновь разрабатываемые или модернизируемые по планам НИР и ОКР изделия срок введения стандарта устанавливается с 1 января 1977 г.

В тех случаях, когда ТЗ на разработку или модернизацию изделий утверждены до 1 января 1977 г., вопрос о корректировке ТЗ решается по согласованию между потребителем и разработчиком изделия.

2. Для изделий, находящихся в производстве, а также для изделий, разработка которых будет закончена до 1 января 1977 г., введение стандарта осуществляется, начиная с 1 января 1977 г., в следующем порядке:

а) для изделий, изготавливаемых по государственным стандартам, — при очередном пересмотре этих стандартов по планам государственной стандартизации;

б) для изделий, изготавливаемых по техническим условиям, — при очередном просмотре этих ТУ по планам-графикам, утвержденным министерствами-изготовителями;

в) для изделий, изготавливаемых по стандартам общих технических условий и технических условий, — при очередном просмотре стандартов общих технических условий по планам стандартизации.

### ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Сохраняемость — по ГОСТ 27.002.

2. Испытания на сохраняемость — по ГОСТ 16504.

3. Критерии годности — параметры изделия, по значению или изменению которых считают изделие годным или отказавшим.

4. Изделия-аналоги специального назначения — изделия той же конструкции, изготавливаемые одним и тем же изготовителем по тем же технологическим процессам и поставляемые по другим стандартам или по тем же стандартам с дополнениями.

5. Отказ — по ГОСТ 27.002.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТЧИКИ

Е. С. Газенпуд (руководитель темы); В. С. Романов

## 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.01.76 № 196

## 3. Срок проверки 1991 г., периодичность — 5 лет

## 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 27.002—89	Приложение 2
ГОСТ 15150—69	1.2; 2.2.1; 2.2.6
ГОСТ 16504—81	Приложение 2
ГОСТ 18321—73	2.2.3
ГОСТ 28199—89	2.3.3
ГОСТ 28200—89	2.3.3
ГОСТ 28201—89	2.3.3

## 5. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

## 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в августе 1978 г.; марте 1982 г.; декабре 1986 г.; июле 1987 г.; январе 1992 г. (ИУС 9—78, 6—82, 3—87, 11—87, 5—92)

Редактор А. Л. Владимиров  
Технический редактор Л. А. Кузнецова  
Корректор Н. Л. Шнайдер

Сдано в наб. 18.11.94. Подл. в печ. 14.12.94. Усл. печ. л. 0,93. Усл. кр.-отт. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 555 экз. С 1932.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 1  
Тиз. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 336