

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
54381—  
2011  
(EN 12900:2006)

---

## КОМПРЕССОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Условия испытаний по определению основных  
характеристик, допуски и представление  
данных производителями

EN 12900:2006

Refrigerant compressors — Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's  
performance data  
(MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2011

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческой организацией «Российский союз предприятий холодильной промышленности» (НО «Россоюзхолодпром») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 271 «Установки холодильные»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 августа 2011 г. № 230-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к франкоязычной версии европейского стандарта EN 12900:2006 «Компрессоры для холодильных агентов. Условия определения характеристик, допуски и представление данных производителем» (EN 12900:2006 «Refrigerant compressors — Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data», NF EN 12900:2005 «Compresseurs pour fluides frigorigènes — Conditions de détermination des caractéristiques, tolérances et présentation des performances par le fabricant»). При этом дополнительные слова (фразы, показатели, их значения), включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и особенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте курсивом. Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5). При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Параметры для представления характеристик . . . . .	2
5 Общие требования . . . . .	4
6 Требования к перечню и форме представления характеристик . . . . .	5
7 Стандартные температурные режимы . . . . .	5
8 Допуски . . . . .	6
9 Поправочные коэффициенты . . . . .	7

## **Введение**

Региональный стандарт EN 12900:2006 разработан Техническим комитетом CEN/TC 113 «Тепловые насосы и воздушные кондиционеры», функции секретариата которого возложены на AFNOR (Французскую ассоциацию по стандартизации).

## КОМПРЕССОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

### Условия испытаний по определению основных характеристик, допуски и представление данных производителями

Refrigerant compressors. Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data

---

Дата введения — 2012—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт регламентирует условия испытаний по определению характеристик, допуски на них, перечень и формы представления данных производителями холодильных компрессоров объемного действия. Стандарт распространяется на одноступенчатые холодильные компрессоры, а также на одноступенчатые и двухступенчатые холодильные компрессоры с переохлаждением жидкого холодильного агента (далее по тексту — хладагента). Указанная регламентация необходима для того, чтобы иметь возможность сравнения характеристик однотипных компрессоров различных производителей. К перечню основных характеристик, предоставляемых производителями компрессоров, в настоящем стандарте относят холодопроизводительность и потребляемую мощность, а также поправочные коэффициенты и характеристики компрессора при работе компрессора на режиме с частичной нагрузкой, если такие режимы предусмотрены конструкцией компрессора. *Требования стандарта распространяются, в том числе, и на компрессоры, предназначенные для работы в холодильных машинах с переохлаждением жидкого хладагента.*

## 2 Нормативные ссылки

Данный стандарт содержит ссылки на положения других датированных или недатированных документов. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих разделах текста. Номера документов перечислены ниже. При ссылках на датированные документы поправки или более поздние редакции этих документов применяют в настоящем стандарте только в том случае, если они были учтены при его пересмотре или внесении в него изменений. Для ссылок на недатированные документы применяют последнюю редакцию документа, на который сделана ссылка.

ГОСТ Р 12.2.142—99 (ИСО 5149—93) Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности (ЕН 378-1:2000 «Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерий выбора»)

ГОСТ Р 51360—99 (ИСО 917—89) Раздел 7. Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний (ЕН 13771-1 «Компрессоры для хладагентов и конденсаторные агрегаты холодильные. — Испытания по определению характеристик и методы испытаний. — Часть 1: Компрессоры для хладагентов»)

ГОСТ 29265—91 (ИСО 817—74) Хладагенты органические. (Хладоны). Цифровые обозначения (ИСО 817:1974 «Хладагенты органические. Цифровые обозначения», MOD)

---

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта используют термины и определения согласно EN 378-1:2000, а также следующие термины и определения:

**3.1 компрессор объемного действия** (positive displacement compressor, compresseur volumétrique\*): Компрессор, в котором рабочий процесс осуществляют в результате циклического изменения объемов рабочих камер.  
[EN 378-1:2000, статья 3.4.6]

**3.2 холодопроизводительность** (refrigerating capacity, puissance frigorifique\*): Производство массового расхода хладагента через компрессор и разности между удельной энтальпией хладагента на входе в компрессор и удельной энтальпией хладагента на линии насыщенной жидкости.

**П р и м е ч а н и е** — Хладагент на входе в компрессор находится в состоянии пара, перегретого по отношению к температуре насыщения (точка росы) при давлении всасывания на величину, указанную в таблице 1. Энтальпию хладагента на линии насыщенной жидкости определяют при давлении, соответствующем давлению нагнетания компрессора.

**3.3 переохлаждение** (subcooling, sous-refroidissement\*): Разность между температурой хладагента на линии насыщенной жидкости при давлении, соответствующем давлению нагнетания, и температурой жидкого хладагента, имеющего температуру ниже температуры на линии насыщенной жидкости *при том же давлении*.

**3.4 перегрев** (superheat, surchauffe\*): Разность между температурой пара хладагента на входе в компрессор и температурой хладагента на линии насыщенного пара при давлении, соответствующем давлению всасывания компрессора.

**3.5 потребляемая мощность** (power absorbed, puissance absorbée\*): Для сальниковых компрессоров — мощность на валу компрессора; для бессальниковых и герметичных компрессоров — электрическая мощность на зажимах клеммной коробки компрессора.

**3.6 холодильный коэффициент COP<sub>r</sub>** (coefficient of performance, coefficient de performance\*): Отношение холодопроизводительности к потребляемой мощности.

### 4 Параметры для представления характеристик

Для представления характеристик используют параметры, перечисленные в таблицах 1а) — 1д).

Т а б л и ц а 1а)

Хладагент	Параметры		
	Температура пара на всасывании, °С, или перегрев на входе в компрессор, К	Температура среды, окружающей компрессор	Назначение компрессора
Галогенсодержащие углеводы и углеводороды, в том числе их смеси	32 °С	от 25 °С до 32 °С	Бытовые холодильники/морозильники и аналогичные системы
	20 °С или 10 К		Иное применение

\* Французский язык.

Окончание таблицы 1а)

Хладагент	Параметры		
	Температура пара на всасывании, °С, или перегрев на входе в компрессор, К	Температура среды, окружающей компрессор	Назначение компрессора
R 717 (NH <sub>3</sub> )	5 К	от 25 °С до 32 °С	Все типы компрессоров, использующие аммиак
Прочие хладагенты	Четко оговаривают при представлении характеристик для каждого конкретного случая		

Параметры для представления характеристик компрессора, применяемого в стандартных условиях, должны соответствовать указанным в таблице 2.

Значение холодопроизводительности указывают при нулевом переохлаждении.

Т а б л и ц а 1б) — Параметры для представления характеристик компрессора при его использовании в составе холодильной машины с переохладителем жидкости, изготовленным или рассчитанным производителем компрессора

Хладагент	Температура пара на всасывании, °С, или перегрев на входе в компрессор, К	Температура среды, окружающей компрессор	Назначение компрессора
Галогенсодержащие углеводороды и углеводороды, в том числе их смеси	20 °С или 10 К	от 25 °С до 32 °С	Любое использование с переохладителем жидкости, изготовленным или рассчитанным производителем компрессора
R 717 (NH <sub>3</sub> )	5 К		
Прочие хладагенты	Четко оговаривают при представлении характеристик для каждого конкретного случая		

Примечание — Температура жидкости на входе в переохладитель равна температуре на линии насыщенной жидкости, соответствующей давлению хладагента на выходе из компрессора.

Холодопроизводительность включает переохлаждение, обеспечиваемое переохладителем.

Т а б л и ц а 1с) — Параметры для представления характеристик компрессора при его использовании в составе холодильной машины, оснащенной переохладителем жидкости, выбранным самостоятельно

Хладагент	Температура пара на всасывании, °С, или перегрев на входе в компрессор, К	Переохлаждение, К, или температура, °С, жидкости	Температура насыщения, °С, или давление, МПа	Температура среды, окружающей компрессор	Назначение компрессора
Галогенсодержащие углеводороды и углеводороды, в том числе их смеси	20 °С или 10 К	На 5 К ниже температуры на линии насыщенной жидкости	Рассчитывать по значениям температуры на линии насыщенной жидкости при давлении хладагента на выходе из компрессора	от 25 °С до 32 °С	Любое использование с переохладителем жидкости, выбранным самостоятельно
R 717 (NH <sub>3</sub> )	5 К				
Прочие хладагенты	Четко оговаривают при представлении характеристик для каждого конкретного случая				

Примечание — Температура жидкости на входе в переохладитель равна температуре на линии насыщенной жидкости, соответствующей давлению хладагента на выходе из компрессора.

Холодопроизводительность включает переохлаждение, обеспечиваемое переохладителем.

Т а б л и ц а 1d) — Параметры для представления характеристик компрессора с переохлаждением жидкости за счет использования цикла с вводом пара в компрессор при промежуточном давлении

Хладагент	Температура пара на всасывании, °С, или перегрев на входе в компрессор, К	Переохлаждение, К, или температура, °С, жидкости	Температура насыщения, °С, или давление, МПа	Температура среды, окружающей компрессор	Назначение компрессора
Галогенсодержащие углеороды и углеводороды, в том числе их смеси	20 °С или 10 К	Соответствует температуре на линии насыщенной жидкости при давлении хладагента на выходе из компрессора	Рассчитывать по значениям температуры на линии насыщенной жидкости при давлении хладагента на выходе из компрессора	от 25 °С до 32 °С	Любое использование с переохлаждением жидкости за счет использования цикла с вводом пара в компрессор при промежуточном давлении
R 717 (NH <sub>3</sub> )	5 К				
Прочие хладагенты	Четко оговаривают при представлении характеристик для каждого конкретного случая				

Примечание — Температура жидкости на входе в переохладитель равна температуре на линии насыщенной жидкости, соответствующей давлению хладагента на выходе из компрессора.

Холодопроизводительность включает переохлаждение, обеспечиваемое циклом с частичным впрыском жидкости.


## 5 Общие требования

Характеристики холодильного компрессора при работе на конкретном хладагенте представляют либо в табличном виде, либо в графическом виде согласно 6.2, кроме того, в виде полинома согласно 6.3. *Представление характеристик в виде полинома не является обязательным и служит в качестве дополнительной информации к характеристикам, представленным в табличном и/или графическом виде.*

Допустимые отклонения характеристик компрессора на всех рабочих режимах, заявленных производителем и входящих в область, представленную на рисунке 1, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

*Для режимов, не входящих в область, представленную на рисунке 1, отклонения характеристик компрессора могут отличаться от значений, указанных в таблице 3.*

Отдельно указывают характеристики компрессора в точках, соответствующих стандартным температурным режимам испытаний компрессора, согласно таблице 2.



$T_0$  — температура хладагента на линии насыщенной жидкости при кипении, °С;  $T_k$  — температура хладагента на линии насыщенной жидкости при конденсации, °С; H — высокие температуры кипения, M — средние температуры кипения; L — низкие температуры кипения.

Рисунок 1 — Область применения допусков на характеристики компрессора согласно таблице 3



Для расчета характеристик компрессора при других значениях температуры всасываемого пара или перегрева пара на всасывании, а также при работе компрессора с неполной нагрузкой приводят поправочные коэффициенты согласно разделу 9.

Хладагенты обозначают в соответствии со стандартом ИСО 817. Отдельно указывают наименование источника сведений о термодинамических свойствах хладагентов.

**Примечание 1** — Рекомендуется приводить пример, иллюстрирующий порядок расчета характеристик компрессора с использованием поправочных коэффициентов.

**Примечание 2** — Дополнительно к характеристикам, перечисленным в 6.2, допускается указывать объемную производительность, число цилиндров и диапазон изменения скорости вращения приводного вала.

## 6 Требования к перечню и форме представления характеристик

### 6.1 Общие требования

6.1.1 Заявляемые характеристики должны быть получены экспериментально в процессе испытаний, проведенных согласно стандарту ЕН 13771-1. Если для достижения заявляемых характеристик требуется использование маслоотделителя, необходимость такого использования специально оговаривают.

6.1.2 Заявляемые характеристики указывают:

- для сальниковых компрессоров при номинальной скорости вращения приводного вала;
- для бессальниковых и герметичных компрессоров при номинальных частоте тока и электрическом напряжении на зажимах клеммной коробки компрессора.

### 6.2 Представление характеристик в табличном или графическом виде

Представляемые в табличном или графическом виде характеристики включают:

- а) холодопроизводительность, определяемую в том числе и по графикам, *масштаб которых* должен обеспечивать погрешность определения холодопроизводительности не более  $\pm 2\%$ ;
- б) потребляемую мощность, определяемую в том числе и по графикам, *масштаб которых* должен обеспечивать погрешность определения мощности не более  $\pm 2\%$ ;
- с) температуры на линии насыщенного пара (кипения) при давлении на всасывании с шагом не более 5 К;
- д) температуры на линии насыщенной жидкости (конденсации) при давлении на нагнетании с шагом не более 10 К;
- е) для компрессора, предназначенного для использования с тем или иным способом переохлаждения жидкости, должно быть оговорено значение температуры жидкости на выходе из переохладителя.

### 6.3 Представление характеристик в виде полинома

6.3.1 Полиномиальное уравнение, связывающее характеристики компрессора с температурными режимами его работы, приводят в виде следующего полинома третьей степени с десятью коэффициентами:

$$X = C_1 + C_2(S) + C_3(D) + C_4(S^2) + C_5(S \cdot D) + C_6(D^2) + C_7(S^3) + C_8(D \cdot S^2) + C_9(S \cdot D^2) + C_{10}(D^3), \quad (1)$$

где  $X$  — холодопроизводительность, Вт, или потребляемая мощность, Вт, или массовый расход, кг/с;

$S$  — температура кипения при давлении насыщенных паров на всасывании, °С;

$D$  — температура конденсации при давлении насыщенных паров на нагнетании, °С;

$C_1$  —  $C_{10}$  — эмпирические коэффициенты.

6.3.2 Полиномиальное уравнение по 6.3.1 не допускается использовать для экстраполяции характеристик компрессора за пределами температурных режимов его работы, приведенных в таблицах или на графиках. Интерполяция характеристик компрессора для различных значений перегрева допустима в случаях, когда приведено несколько полиномов, соответствующих разным величинам перегрева.

## 7 Стандартные температурные режимы

Стандартные температурные режимы испытаний по определению характеристик компрессора должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Значения температур при испытаниях по определению характеристик компрессора

Наименование температуры	Назначение компрессора			
	Высокие температуры кипения	Средние температуры кипения	Низкие температуры кипения	Бытовые холодильники/морозильники и аналогичные системы
Температура кипения на линии насыщенного пара при давлении на всасывании, °С	+5	-10	-35	-25
Температура конденсации на линии насыщенной жидкости при давлении на нагнетании, °С	+ 50	+ 45	+ 40	+ 55
Температура пара на всасывании, °С, или перегрев пара на всасывании, К	+ 20 10 или 5 <sup>1)</sup>	+ 20 10 или 5 <sup>1)</sup>	+ 20 10 или 5 <sup>1)</sup>	+ 32
Переохлаждение жидкого хладагента, К	0	0	0	0
<sup>1)</sup> Для R717 (NH <sub>3</sub> )				

## 8 Допуски

Изменения технологии производства компрессора и/или его комплектующих деталей (компонентов) могут привести к тому, что фактические значения основных характеристик компрессора будут отличаться от значений, заявленных производителем.

Для того, чтобы компрессор соответствовал настоящему стандарту, фактические характеристики каждого конкретного товарного экземпляра компрессора по отношению к характеристикам, заявленным производителем, должны удовлетворять следующим требованиям:

- фактические значения холодопроизводительности (или массового расхода хладагента) и холодильного коэффициента в процентном отношении к заявленным значениям должны быть не менее величин, указанных в таблице 3;
- фактическое значение потребляемой мощности в процентном отношении к заявленному значению должно быть не более величин, указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Допустимые отклонения характеристик по отношению к заявленным значениям

Характеристика	Назначение компрессора			
	Высокие температуры кипения <i>H</i>	Средние температуры кипения <i>M</i>	Низкие температуры кипения <i>L</i>	Бытовые холодильники/морозильники и аналогичные системы
Холодопроизводительность или массовый расход хладагента, %, не менее	95	92,5	90	95 % или минус 5 Вт <sup>a)</sup>
Потребляемая мощность, Вт, %, не более	105	107,5	110	105 % или + 5 Вт <sup>a)</sup>
Холодильный коэффициент COP <sub>n</sub> , не менее	90	90	90	90
<sup>a)</sup> Для номинальных значений менее 100 Вт.				
П р и м е ч а н и е — Области, соответствующие высоким, средним и низким температурам кипения, указаны на рисунке 1.				

## 9 Поправочные коэффициенты

### 9.1 Перегрев

Поправочные коэффициенты к значениям характеристик в зависимости от величины перегрева (см. раздел 5) должны учитывать:

а) изменение холодопроизводительности (или массового расхода) в зависимости от изменения величины перегрева;

б) изменение потребляемой мощности в зависимости от изменения величины перегрева.

Значения поправочных коэффициентов при различных значениях величины перегрева должны быть получены на основании экспериментальных данных.

### 9.2 Скорость вращения приводного вала

Поправочные коэффициенты к значениям характеристик в зависимости от скорости вращения приводного вала (см. 6.1.2) должны учитывать:

а) изменение холодопроизводительности (или массового расхода) в зависимости от изменения скорости вращения приводного вала;

б) изменение потребляемой мощности в зависимости от изменения скорости вращения приводного вала.

Поправочные коэффициенты к значениям характеристик в зависимости от скорости вращения приводного вала для герметичных и бессальниковых компрессоров не применяют.

### 9.3 Работа компрессора с неполной нагрузкой

Для компрессоров, оснащаемых устройством регулирования производительности, приводят значения поправочных коэффициентов на режимах работы компрессора с неполной нагрузкой, которые для этих режимов позволяют определять:

а) холодопроизводительность (или массовый расход);

б) потребляемую мощность.

Ключевые слова: компрессоры холодильные, условия испытаний, основные характеристики, представление данных, допуски, холодопроизводительность, потребляемая мощность, холодильный коэффициент, массовый расход, рабочий диапазон, переохлаждение, переохладитель, температурные режимы, поправочные коэффициенты

Редактор *Т.М. Конова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *И.А. Королева*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 11.10.2011. Подписано в печать 09.11.2011. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,87. Тираж 111 экз. Зак. 1070.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.