
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
31817.1.1—
2012
(IEC 60839-1-1:1988)

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 1

Общие требования

Раздел 1

Общие положения

(IEC 60839-1-1:1988, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. № 42)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 -- 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 -- 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1034-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31817.1.1—2012 (IEC 60839-1-1:1988) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту IEC 60839-1-1:1988 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения» («Alarm systems. Part 1: General requirements. Section one: General», MOD) с Изменением № 1. При этом дополнительные и измененные положения, слова, фразы и ссылки, учитывающие потребности национальной экономики указанных выше государств, выделены в тексте курсивом.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ИЕС/ТС 79 «Аварийные системы и системы электронной безопасности» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

8 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 50775—95 (МЭК 60839-1-1:1988)*.

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1034-ст ГОСТ Р 50775—95 (МЭК 60839-1-1:1988) отменен с 1 января 2014 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2013, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Назначение	2
3 Нормативные ссылки	2
4 Термины и определения	5
5 Общие положения	8
6 Технические требования	9
7 Требования к монтажу	13
8 Порядок контроля	14
9 Эксплуатация и техническое обслуживание	14
10 Методы испытаний	15
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	18

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 1

Общие требования

Раздел 1

Общие положения

Alarm systems. Part 1. General requirements. Section 1. General

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к разработке, монтажу, приемо-сдаточным испытаниям, эксплуатации, техническому обслуживанию и ведению формуляра ручных и автоматических систем тревожной сигнализации (*систем охранной, охранно-пожарной сигнализации*) (далее — СТС), используемых для защиты людей, имущества и окружающей среды.

Конкретные требования для определенных видов СТС установлены в национальных стандартах государств, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие настоящего стандарта (далее — стандарты государств), которые должны использоваться совместно с настоящим стандартом.

Настоящий стандарт не распространяется на удаленные центры (4.24).

Настоящий стандарт предусматривает использование стандарта государства, устанавливающего требования к монтажу и техническому обслуживанию СТС¹⁾.


Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые системы охранной, охранно-пожарной сигнализации.

Стандарт не распространяется на СТС, эксплуатируемые в помещениях категорий А и Б взрывопожарной опасности, установленных в стандартах государств²⁾, и вне помещений на территориях с наружными установками категорий А_н и Б_н, установленных в стандартах государств²⁾, СТС подвижных объектов, СТС, применяемые в системах специального назначения и системах физической защиты ядерно-опасных и других особо важных объектов.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50776—95 (МЭК 60839-1-4:1989).

²⁾ В Российской Федерации действуют НПБ 105—03.

Общие элементы различных СТС приведены на рисунке 1.



1 — извещатель; 2, 2 — установка управления; 2 — охранный (охранно-пожарный) приемно-контрольный прибор, 2' — пульт централизованного наблюдения; 3, 3' — источник электропитания; 4, 4' — световой и/или звуковой оповещатель; 5 — устройство, управляемое установкой управления; 6 — программируемое входное устройство; 6 — шифрующее устройство; 7, 7' — сигнальный интерфейс; модем; 7, 7' — система передачи извещений

Рисунок 1 — Общие элементы различных СТС

Примечание — Элементы 2, 3, 4, 5, 6 и 7' (предназначенные для удовлетворения потребностей народного хозяйства государстве, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие настоящего стандарта), обозначенные пунктирными линиями, допускается не использовать в СТС конкретного вида.

2 Назначение

Целью стандарта является обеспечение высокого уровня безопасности и надежности СТС, уменьшение числа ложных срабатываний и обеспечение совместимости комбинированных систем.

3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.601¹⁾ Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 2.610²⁾ Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 8.326 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений³⁾

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. Взрывоопасность. Общие требования

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.601—2019.

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.610—2019.

³⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.568—2017.

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.038 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 12.1.040 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.020 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка¹⁾

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 12997 Изделия ГСП. Общие технические условия²⁾

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543 Изделия электротехнические. Исполнение для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16842³⁾ Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные. Методы испытаний технических средств — источников промышленных радиопомех

ГОСТ 17516 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды

ГОСТ 18311 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 22782.0 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.3 Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.4 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением». Технические требования и методы испытаний⁴⁾

ГОСТ 22782.5 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний⁵⁾

ГОСТ 22782.6 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка». Технические требования и методы испытаний⁶⁾

ГОСТ 22782.7 Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «е». Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23366 Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока

ГОСТ 24682 Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред

ГОСТ 26342 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры

¹⁾ Действует ГОСТ 30852.0—2002 (МЭК 60079-0:1998).

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52931—2008.

³⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51320—99.

⁴⁾ Действует ГОСТ 30852.3—2002.

⁵⁾ Действует ГОСТ 30852.10—2002 (МЭК 60079-11:1999).

⁶⁾ Действует ГОСТ 30852.1—2002 (МЭК 60079-1:1998).

ГОСТ 27484 (МЭК 695-2-2—80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем¹⁾

ГОСТ 28198 (МЭК 68-1—88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство

ГОСТ 28199 (МЭК 68-2-1—74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод²⁾

ГОСТ 28200 (МЭК 68-2-2—74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло³⁾

ГОСТ 28201 (МЭК 68-2-3—69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Са: Влажное тепло, постоянный режим

ГОСТ 28203 (МЭК 68-2-6—82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)

ГОСТ 28213 (МЭК 68-2-27—87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство: Одиночный удар

ГОСТ 28216 (МЭК 68-2-30—87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Dd и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл)⁴⁾

ГОСТ 28221 (МЭК 68-2-35—73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fda: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость

ГОСТ 30331.1 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

ГОСТ 30379 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и промышленные радиопомехи

ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30826 Стекло многослойное. Технические условия

ГОСТ 30852.6 (IEC 60079-5:1997) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q

ГОСТ 30852.7 (IEC 60079-6:1995) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки

ГОСТ 34024 Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к несанкционированному открыванию

ГОСТ IEC 60065 Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

ГОСТ МЭК 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

1) В Российской Федерации действует также ГОСТ Р МЭК 60695-2-2—2011.

2) В Российской Федерации действует также ГОСТ Р МЭК 60068-2-1—2009.

3) В Российской Федерации действует также ГОСТ Р МЭК 60068-2-2—2009.

4) В Российской Федерации действует также ГОСТ Р МЭК 60068-2-30—2009.

4 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

4.1 **тревога**: Предупреждение о наличии опасности либо угрозы для жизни, имущества или окружающей среды.

4.2 **СТС**: Электрическая установка, предназначенная для обнаружения и сигнализации о наличии опасности;

система охранной сигнализации: Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде;

система охранно-пожарной сигнализации: Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.

4.3 **компания по обслуживанию СТС**:

Организация, обеспечивающая установку и/или техническое обслуживание и ремонт СТС и/или техническую укрепленность охраняемых объектов;

Ассоциация, Федеральное государственное унитарное предприятие, частное охранное предприятие, специально учреждаемые для оказания услуг в сфере охраны и/или объединения других организационно-правовых форм, имеющие лицензию на оказание данных услуг.

4.4 **пользователь**: Лицо или организация, пользующиеся услугами компании (вневедомственной охраны при органах внутренних дел, частных охранных предприятий или ассоциаций) по монтажу СТС и/или их обслуживанию.

4.5 **охраняемая зона**: Часть здания и/или территории (объекта), в которой может (должна) быть обнаружена опасность с помощью СТС.

4.6 **полномочия реагирования**: Полномочия, предоставляемые для реагирования по сигналу тревоги с охраняемой зоны с ответственностью за принятие необходимых мер.

4.7 **нормальное состояние (работоспособное состояние — по ГОСТ 27.002)**: Состояние СТС, при котором она полностью работоспособна и не находится в других перечисленных ниже состояниях (см. 4.8—4.11).

4.8 **состояние тревоги**: Состояние СТС или ее части, являющееся результатом реагирования системы на наличие опасности, при котором она выдает извещение о тревоге.

4.9 **неисправное состояние**: По ГОСТ 27.002.

Состояние СТС, препятствующее реагированию системы на наличие опасности в соответствии с требованиями стандартов.

4.10 **состояние контроля**: Состояние СТС, при котором обеспечивается проверка ее функционирования.

4.11 **состояние саботажа**: Преднамеренно созданное состояние СТС, при котором происходит повреждение части системы.

4.12 **извещение о тревоге**: Извещение, формируемое СТС в состоянии тревоги.

4.13 **извещение о неисправности**: Извещение, формируемое СТС в неисправном состоянии.

4.14 **устройство защиты от несанкционированного доступа**: Устройство, предназначенное для обнаружения несанкционированного доступа к элементу или составной части СТС.

4.15 **обнаружение попыток несанкционированного доступа**: Применение устройства защиты для обнаружения несанкционированного доступа в СТС или ее часть.

4.16 **защита от попыток несанкционированного доступа**: Применение электрических или механических средств для предупреждения несанкционированного доступа в систему или ее часть.

4.17 **извещение о несанкционированном доступе**: Извещение, формируемое при срабатывании устройства защиты от несанкционированного доступа.

4.18 **ложная тревога**: Извещение о тревоге, формируемое в результате ошибки, вызванной следующими причинами:

- случайным нажатием ручного вызывного устройства (кнопки);
- реагированием автоматического устройства на состояния, которые оно не должно обнаруживать;
- дефектом или отказом элемента системы;
- ошибочными действиями оператора (пользователя).

4.19 источник электропитания: Часть системы, которая обеспечивает электропитание для работы СТС или одной из ее частей;

источник электрической энергии: по ГОСТ 18311.

4.20 извещатель: Устройство, предназначенное для формирования состояния тревоги при обнаружении опасности,

и/или Устройство для формирования извещения о тревоге при проникновении или попытке проникновения или для инициирования сигнала тревоги потребителем¹⁾,

и/или охранный извещатель^{1), 2)}: Техническое средство охранной сигнализации для обнаружения проникновения (попытки проникновения) и формирования извещения о проникновении.

4.21 чувствительный элемент: Часть извещателя, предназначенная для обнаружения (появления признаков нарушителя) изменения состояния (охраняемого объекта), указывающего на наличие опасности,

и/или излучающий и приемный элементы извещателя¹⁾.

4.22 процессор: Устройство, обрабатывающее сигналы с выхода одного или нескольких чувствительных элементов и определяющее состояние тревоги.

4.23 центр приема извещений о тревоге: Обслуживаемый удаленный центр, в который поступает информация о состоянии одной или нескольких СТС.

4.24 удаленный центр: Центр, расположенный вне охраняемой зоны, где осуществляется сбор и хранение информации о состоянии одной или нескольких СТС для сигнализации (центр приема извещений о тревоге) или ретрансляции (промежуточная установка или пункт сбора информации).

4.25 промежуточная установка: Автоматический удаленный центр, где при особых обстоятельствах предусматривается пребывание обслуживающего персонала и осуществляется сбор информации о состоянии нескольких СТС для ретрансляции в центр приема извещений о тревоге непосредственно либо через промежуточную установку;

промежуточный пункт: Пункт, предназначенный для установки ретранслятора между охраняемыми объектами и пунктом для установки пультового оконечного устройства;

ретранслятор: Составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в промежуточном пункте между охраняемым объектом и пунктом централизованной охраны и служащая для приема извещений от приемно-контрольных охранных приборов, объектовых оконечных устройств или других ретрансляторов, преобразования сигналов и их передачи на последовательно подключенные ретрансляторы, пультовое оконечное устройство или пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала) для приема от пультового оконечного устройства или других ретрансляторов и передачи на объектовые оконечные устройства или другие ретрансляторы команд управления;

устройство оконечное пультное (УОП): Составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте централизованной охраны для приема извещений от ретрансляторов, их преобразования и передачи на пульт централизованного наблюдения, и, при наличии обратного канала, для приема от пульта централизованного наблюдения и передачи на ретрансляторы и объектовые оконечные устройства команд управления.

4.26 пункт сбора информации (пункт для установки периферийного ретранслятора): Автоматический удаленный центр, в котором осуществляется сбор информации о состоянии нескольких СТС для ретрансляции в центр приема извещений о тревоге непосредственно либо через промежуточную установку;

периферийный ретранслятор: Ретранслятор, осуществляющий сбор извещений с оконечных устройств по периферийным каналам связи и передачу их на конечный ретранслятор системы передачи извещений.

4.27 центр наблюдения: Обслуживаемый удаленный центр, в котором осуществляют контроль за состоянием систем передачи извещений;

пункт централизованной охраны (ПЦО): Удаленный центр приема извещений, предназначенный для централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов с помощью пульта централизованного наблюдения (ПЦН) и обеспечивающий оперативный выезд групп задержания на охраняемый объект при поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50658—94 (МЭК 60839-2-4:1990).

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50659—2012.

4.28 **комбинированная система:** СТС, предназначенная для обнаружения нескольких видов опасности.

4.29 **система передачи извещений:** Система, используемая для передачи информации о состоянии одной или нескольких СТС между охраняемыми зонами и одним или несколькими центрами приема извещений о тревоге;

система передачи извещений (СПИ): Составная часть системы охранной или охранно-пожарной сигнализации, состоящая из совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованной охраны извещений о тревоге на охраняемых объектах, служебных и контрольно-диагностических извещений и, при наличии обратного канала, для передачи и приема команд управления и сообщений оператора пункта централизованной охраны.

4.30 **органы ручного управления:** Ручные выключатели, кнопки или клавиши управления, предназначенные для воздействия на функционирование установки управления.

4.31 **физическая защита:** Защита элементов СТС от повреждения или человека от опасности.

4.32 **нарушитель:** Лицо, пытающееся проникнуть или проникшее в помещение (на территорию), защищенное системой охранной или охранно-пожарной сигнализации, без разрешения ответственного лица, пользователя, владельца или жильца.

4.33 **автоматическая СТС (система охранной (охранно-пожарной) сигнализации):** СТС (система охранной, охранно-пожарной сигнализации), обеспечивающая автоматический переход из нормального состояния в отключенное и обратно под управлением ответственного лица, пользователя, владельца или жильца без обращения к другим системам, например к системе электросвязи.

4.34 **ручная СТС:** СТС, обеспечивающая переход из нормального состояния в отключенное и обратно не автоматически.

4.35 **извещатель охранный ручной:** Охранный извещатель с ручным или иным неавтоматическим (например, ножным) способом приведения в действие.

4.36 (Исключен, см. Изменение № 1).

4.37 **электротехническое изделие:** по ГОСТ 18311.

4.38 **шифростроительство:** Составная часть системы охранной или охранно-пожарной сигнализации, обеспечивающая управление состоянием извещателя или приемно-контрольного прибора ответственными лицами, обладающими кодом управления, для их входа на охраняемый объект и выхода с объекта без выдачи извещения о тревоге.

4.39 **прибор приемно-контрольный охранный (охранно-пожарный):** Составная часть системы охранной или охранно-пожарной сигнализации, предназначенная для приема извещений от извещателей и других технических средств, преобразования и передачи извещений, формирования извещений о состоянии системы для оповещения ответственного лица, и/или для дальнейшей передачи извещений, и/или для передачи сформированных команд на другие устройства — оповещатели или системы оповещения.

4.40 **пульт централизованного наблюдения (ПЦН):** Техническое средство или совокупность технических средств, или элемент системы передачи извещений, устанавливаемый в пункте централизованной охраны для приема от пультовых оконечных устройств или ретрансляторов извещений о тревоге, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки и, при технической возможности, для передачи через пультовое оконечное устройство на ретрансляторы и устройства объектовые оконечные команд управления.

4.41 **оповещатель охранный световой:** Оповещатель охранный, использующий в качестве сигналов оповещения световые сигналы.

4.42 **оповещатель охранный (охранно-пожарный):** Составная часть системы охранной (охранно-пожарной) сигнализации, конструктивно выполненная в виде самостоятельного изделия и предназначенная для оповещения людей о нападении, проникновении или пожаре (для охранно-пожарного) на охраняемом объекте.

4.43 **сигнальный интерфейс:** Устройство, обеспечивающее передачу извещений между техническими средствами охранной и/или охранно-пожарной сигнализации.

4.44 **модем:** Функциональное устройство, обеспечивающее модуляцию и демодуляцию сигналов.

4.45 **влияющий фактор окружающей среды:** Фактор окружающей среды, вызывающий ложную тревогу при воздействии на систему.

4.46 **опасный фактор окружающей среды:** Фактор окружающей среды, приводящий к временному переходу из работоспособного состояния в неисправное состояние системы в случае его воздействия.

4.47 **охраняемый объект:** Объект, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной сигнализации.

4.48 **ответственное лицо:** Лицо, имеющее право допуска в помещение охраняемого объекта по коду и/или другим идентификационным признакам.

4.49 **исправное состояние:** по ГОСТ 27.002.

5 Общие положения

5.1 Назначение СТС

СТС должна отвечать следующим требованиям:

а) извещение о тревоге следует подавать в любое время, установленное в стандарте государства на системы конкретного вида;

б) вероятность ложных извещений о тревоге должна быть минимальной, установленной в стандартах государств на системы конкретного вида;

с) должно быть обеспечено извещение о неисправностях;

д) текущий контроль работоспособности СТС следует выполнять при условии минимального периода прерывания ее нормальной работы, установленного в стандартах государств на системы конкретного вида.

Назначением СТС являются обнаружение опасности на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по устранению опасности.

СТС должны быть защищены от несанкционированного доступа к органам управления и управлению программными средствами. Вид и степень этой защиты должны быть установлены в стандартах государств или ТУ на СТС конкретного типа.

Назначением систем охранной сигнализации являются обнаружение появления признаков нарушителя на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя.

Назначением систем охранно-пожарной сигнализации являются обнаружение появления признаков нарушителя на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя, а также обнаружение пожара и подача извещения о тревоге для принятия необходимых мер (например, эвакуация персонала, вызов пожарных).

5.2 Размещение оборудования

При размещении оборудования в охраняемой зоне следует определить необходимость различных СТС исходя из видов опасностей, которым может подвергаться как охраняемая зона, так и находящиеся в ней люди.

5.2.1 Технические требования

Требования к условиям выдачи извещения о тревоге должны быть сформулированы как можно точнее при согласовании между заинтересованными сторонами (заказчик, консультант, покупатель — пользователь, организация — поставщик оборудования, органы связи, местная полицейская или пожарная служба, страховое агентство, частное охранное предприятие или ассоциация и любая другая заинтересованная служба).

5.2.2 Связь с центром приема извещения о тревоге

В случаях, когда предусмотрена передача извещений в центр приема извещений о тревоге, необходимо согласовать с заинтересованными сторонами характер передаваемой информации и действий, предпринимаемых при получении извещения о тревоге, неисправности, контроле и других извещений.

5.3 Уровни риска и/или степень опасности для охраняемой зоны

Соотношение между выбираемым типом СТС и уровнем риска должно быть приведено в стандарте государства на системы конкретного вида, устанавливающим требования к монтажу и техническому обслуживанию СТС.

5.4 СТС должны обеспечивать выполнение своего функционального назначения в составе систем охраны объектов, включающих в себя системы контроля и управления доступом и системы охранно-телевизионные, изготавливаемые по стандартам государств¹⁾.

5.5 Отдельные виды СТС для выполнения функционального назначения допускается использовать в комбинации с инженерными средствами и защитными конструкциями по ГОСТ 30109, ГОСТ 30826, ГОСТ 34024 и стандартам государств²⁾.

6 Технические требования

6.1 Общие положения

СТС представляет собой совокупность технических средств, обеспечивающих формирование извещения о тревоге, его передачу и прием. В систему также входит один или несколько источников электропитания (см. рисунок 1).

СТС могут быть элементами других видов систем в случае, если они удовлетворяют требованиям к СТС. Причем работа СТС не должна служить помехой для любой другой системы, включая СТС.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации должны:

- обнаруживать саботажные действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном доступе;
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной, охранно-пожарной сигнализации;
- сохранять исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;
- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;
- быть устойчивыми к любым, установленным в стандартах государств на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне ее;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания. Время работы от резервного источника электропитания при этом должно соответствовать указанному в ГОСТ 26342.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации не должны выдавать ложную тревогу при переключениях источников электропитания сети и резерва или других видов с одного на другой.

Автоматические системы охранной, охранно-пожарной сигнализации должны обеспечивать идентификацию лиц, осуществляющих доступ на охраняемые объекты, и/или паролей этих лиц.

6.1.1 Конструкцией СТС должны быть предусмотрены средства достоверного отображения извещения о тревоге. Конструкцией СТС должно быть обеспечено удобство технического обслуживания и ремонта с одновременным препятствием несанкционированному доступу.

Системы охранной, охранно-пожарной сигнализации должны быть защищены от несанкционированного доступа к управлению программными средствами кодом, который должен соответствовать требованиям стандартов государств на системы конкретного вида.

6.1.2 Маркировка

На элементах СТС должна быть нанесена четкая нестираемая и несмываемая маркировка с указанием наименования фирмы или ее товарного знака и номера модели.

Если позволяет конструкция, то на элементах СТС должна быть нанесена четкая и нестираемая или несмываемая маркировка со следующей дополнительной информацией:

- серийный номер;
- дата изготовления (допускается использовать код);
- значения электрических величин, например значения номинальных напряжений, тока и частоты.

Если конструкцией это не может быть обеспечено, указанная информация должна быть приведена в эксплуатационной документации или на упаковке.

¹⁾ В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51241—2008, ГОСТ Р 51558—2014.

²⁾ В Российской Федерации действуют также ГОСТ Р 50862—2017, ГОСТ Р 50941—2017, ГОСТ Р 51072—2005, ГОСТ Р 51110—97, ГОСТ Р 51222—98, ГОСТ Р 51224—98, ГОСТ Р 51242—98.

Провода и разъемы должны быть пронумерованы, иметь цветную окраску или другую идентификацию.

Маркировка должна быть износостойчивой и легко читаемой. Соответствие маркировки указанному требованию проверяют в процессе контроля качества изделия путем трения маркировочных знаков вручную в течение 15 с при помощи куска влажной материи, смоченной водой, и затем 15 с материей, смоченной в бензине.

После всех испытаний, предусмотренных настоящим стандартом, маркировка должна быть легко читаемой, таблички с маркировкой не должны легко сниматься и деформироваться.

Дополнительные требования к маркировке СТС устанавливаются в стандартах государств на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа.

Маркировку допускается наносить в соответствии с требованиями стандартов государств на технические средства охранной, охранно-пожарной сигнализации конкретных видов, а маркировку электротехнических изделий, входящих в системы охранной и охранно-пожарной сигнализации, — в соответствии с ГОСТ МЭК 60335-1.

6.1.3 Документация, прилагаемая к изделиям

Изделие должно быть снабжено инструкциями с подробными указаниями по правильной установке, если это не ясно из конструкции изделия. К любому изделию, которое может быть повреждено при изменении полярности напряжения на входе, следует прилагать документацию, в которой должен быть указан порядок подключения элементов системы.

К изделию должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610, а при необходимости — ремонтная документация по ГОСТ 2.602.

6.2 Подготовка к работе СТС

6.2.1 После подключения СТС элементы, используемые для передачи извещений о тревоге, должны быть проверены на наличие неисправностей, вызывающих состояние тревоги.

Все элементы СТС должны удовлетворять требованиям стандартов государств на них, при этом должна быть обеспечена совместимость всех элементов СТС в соответствии со спецификацией.

6.2.2 Условия окружающей среды

К техническим средствам, предназначенным для использования в неблагоприятных условиях, таких как неотопляемые помещения, открытые помещения или коррозионная атмосфера, должны быть предъявлены соответствующие требования или они должны быть обеспечены специальными видами защиты с учетом конкретных опасных условий.

Электротехнические изделия, входящие в СТС, по механическим воздействиям должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17516.

Технические средства охранной или охранно-пожарной сигнализации, предназначенные для использования в неблагоприятных условиях, таких как неотопляемые помещения, открытые помещения в различных климатических районах или коррозионная атмосфера, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 или они должны быть обеспечены специальными видами защиты с учетом конкретных опасных условий, причем источники тока и другие элементы (электротехнические изделия) СТС должны соответствовать требованиям ГОСТ 15543 и ГОСТ 15543.1, а элементы СТС, предназначенные для работы в условиях воздействия специальных сред, — ГОСТ 24682.

Исполнения СТС для различных климатических районов, категории размещения, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150.

Исполнение электротехнических изделий для различных климатических районов в части стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды должно соответствовать требованиям ГОСТ 15543 и ГОСТ 15543.1.

В тех случаях, когда вероятны высокие уровни помех от другого оборудования или внешних источников, таких как молния или силовые установки, особое внимание следует уделить конструкции и монтажу оборудования элементов СТС, с тем чтобы свести к минимуму воздействие помех, влияющих на нормальную работу СТС.

Требования к электромагнитной совместимости СТС

Требования к электромагнитной совместимости СТС устанавливаются по ГОСТ 30379, ГОСТ 30804.4.3, ГОСТ 16842 и стандартам государств на СТС конкретного вида¹⁾ или ТУ на СТС конкретного типа.

Степени жесткости устанавливаются в стандартах государств на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа, но не ниже 2-й при качестве функционирования А, В.

Требования к электромагнитной совместимости источников электропитания — по стандартам государств²⁾ или техническим условиям на конкретные источники.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации в части электромагнитной совместимости должны соответствовать требованиям ГОСТ 30379, ГОСТ 30804.4.3, ГОСТ 16842 и стандартам государств на СТС конкретного вида¹⁾ или ТУ на СТС конкретного типа.

Требования по устойчивости СТС к воздействиям внешней среды должны соответствовать ГОСТ 12997, стандартам государств на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа.

СТС должны сохранять работоспособность:

- а) при воздействии повышенной температуры окружающей среды;
- б) после воздействия повышенной температуры окружающей среды;
- в) при воздействии пониженной температуры окружающей среды;
- г) после воздействия пониженной температуры окружающей среды;
- д) при воздействии влажного тепла (постоянный режим);
- е) после воздействия влажного тепла (постоянный режим);
- ж) при воздействии влажного тепла (циклический процесс, цикл 12 ч + 12 ч);
- и) при воздействии синусоидальной вибрации;
- к) после воздействия синусоидальной вибрации;
- л) при воздействии случайной вибрации;
- м) после воздействия ударов (транспортная тряска).

Методы испытаний на устойчивость к воздействию внешних факторов — по ГОСТ 28198.

Требования к электротехническим изделиям, входящим в состав СТС, — по ГОСТ 15543.1.

6.2.3 Требования безопасности

Требования безопасности СТС должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ IEC 60065.

Требования безопасности систем охранной, охранно-пожарной сигнализации — по ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ МЭК 60335-1 и стандартам государств³⁾.

Требования безопасности СТС устанавливаются в стандартах государств на СТС конкретного вида и ТУ на СТС конкретного типа.

При испытаниях СТС должна быть обеспечена безопасность проведения работ и использования приспособлений, инструментов и аппаратуры в соответствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003.

Конструкцией любой части системы должно быть обеспечено исключение повреждений, обусловленных отсутствием механической жесткости или перемещением, а также выступающими острыми углами.

Уровни излучений в местах, где возможен доступ неквалифицированного персонала, не должны представлять для него какую-либо опасность (например, ИК, СВЧ излучение).

Уровни излучений технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации в помещениях с обслуживающим персоналом должны соответствовать нормам и требованиям безопасности, установленным в ГОСТ IEC 60065, ГОСТ 12.1.040 и других стандартах государств на технические средства конкретного вида⁴⁾ или ТУ на технические средства конкретного типа.

В тех случаях, когда СТС должны быть установлены в особых условиях, например в зонах с взрывоопасной средой, они должны соответствовать требованиям стандартов государств на системы конкретного вида.

¹⁾ В Российской Федерации действуют НПБ 57—97.

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51179—98 (МЭК 870-2-1—95).

³⁾ В Российской Федерации действует РД 78.145—93.

⁴⁾ В Российской Федерации действуют также ГОСТ Р 50658—94 (МЭК 60839-2-4:1990) и ГОСТ Р 50659—2012.

В тех случаях, когда элементы СТС должны быть установлены в особых условиях, например в зонах с взрывоопасной средой, они должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.010.

Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности — по стандартам государств¹⁾.

Вероятность возникновения пожара (взрыва) в пожароопасном объекте определяют по ГОСТ 12.1.004. Категории взрывопожарной опасности — по стандартам государств¹⁾.

Термины и определения, классификация, маркировка взрывозащищенного электрооборудования, входящего в состав СТС. — по ГОСТ 12.2.020.

Требования к взрывозащищенному электрооборудованию, входящему в состав СТС, — по ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.3, ГОСТ 22782.4, ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.6, ГОСТ 22782.7, ГОСТ 30852.6, ГОСТ 30852.7.

СТС должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и стандартам государств²⁾.

6.2.4 Помехи

СТС не должна создавать помехи (например, радиочастотные), оказывающие влияние на работу других систем или технических средств. Уровни излучения не должны превышать значений, установленных в национальных и/или международных документах.

Уровень допустимых радиопомех при работе СТС — по ГОСТ 30379.

6.2.5 Требования к надежности СТС

Требования к надежности СТС устанавливаются по ГОСТ 27.002, ГОСТ 27.003, стандартам государств на СТС конкретного вида и ТУ на СТС конкретного типа.

6.3 Элементы СТС

Общие требования к элементам СТС (например, к источникам электропитания и извещателям) установлены в специальных стандартах государств.

Общие технические требования к элементам СТС — по стандартам государств на элемент³⁾. Номинальные значения напряжений на выводах изделий, входящих в состав СТС, имеющих выводы электрического соединения с другими изделиями, должны соответствовать ГОСТ 23366.

6.4 Системы передачи извещений (СПИ)

6.4.1 Общие положения

СПИ должны обеспечивать надежную передачу извещения о тревоге от передатчика к приемнику системы.

Требования к длительностям передаваемых извещений должны соответствовать общим требованиям к временным характеристикам СТС, а также учитывать возможности линий передачи (каналов связи).

Однако во многих случаях выбор системы передачи может зависеть от местных ограничений.

Если при передаче извещений возникает какая-либо неисправность, которая может воспрепятствовать передаче сообщения тревоги, то должно быть обеспечено формирование сообщения тревоги или неисправности в удаленном центре или следует регламентировать программу текущей проверки.

СПИ должны обеспечивать надежную передачу извещений о тревоге от охраняемого объекта к пульту централизованной охраны.

6.4.2 СПИ должны обеспечивать защиту информации в канале связи от несанкционированного доступа. Классификация систем передачи извещений по уровню защиты информации — по стандартам государств¹⁾.

6.4.3 В стандартах государств на СПИ конкретных типов и ТУ на СПИ конкретных типов должны быть указаны следующие параметры:

а) вид канала передачи данных от объекта до ПЦН;

б) вид, тип и число передаваемых извещений (извещения о проникновении, извещение о пожаре, служебные и контрольно-диагностические сообщения и другие, если они предусмотрены в системе);

¹⁾ В Российской Федерации действуют НПБ 105—2003.

²⁾ В Российской Федерации действуют НПБ 247—97.

³⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52435—2015.

в) вид, тип и число команд для передачи и приема телеуправления (для систем с обратным каналом передачи данных от пункта централизованной охраны до охраняемого объекта);

г) время доставки извещения о тревоге (от момента возникновения до момента индикации на ПЦН);

д) приоритеты в передаче извещений о тревоге;

е) время доставки других видов сообщений.

6.4.4 СПИ должны обеспечивать работоспособность при подключении, изменении числа или отключении пользователей в соответствии со стандартами государства¹⁾.

6.4.5 Длительность задержки извещений, передаваемых СПИ от охраняемого объекта до ПЦН, а также от оконечного объектового устройства до ПЦН, должна соответствовать значениям, установленным в стандартах государств для СПИ соответствующего класса¹⁾.

6.4.6 При нарушении связи между СПИ и другими элементами СТС на ПЦН должно выдаваться извещение о неисправности, время задержки которого должно соответствовать установленному в стандартах государств для СПИ соответствующего класса¹⁾.

6.4.7 Максимальное время выявления неисправности для СПИ с автоматической диагностикой должно соответствовать установленному в стандартах государств для СПИ соответствующего класса¹⁾.

6.4.8 СПИ должны обеспечивать контроль канала передачи извещений от охраняемого объекта до ПЦО.

6.4.9 СПИ с автоматической сдачей под охрану и снятием с охраны, имеющие обратный канал связи, должны обеспечивать передачу сигналов индикации сдачи под охрану и снятия с охраны, а также передачу сигнала подтверждения сдачи под охрану и снятия с охраны с ПЦН на аппаратуру, устанавливаемую на охраняемом объекте.

6.4.10 Интерфейсы СПИ

СПИ должны выдавать извещение о тревоге или неисправности в случае короткого замыкания, обрыва всех проводов или любого провода соединительной линии, который может прервать передачу извещения о тревоге в течение времени, установленного в стандартах государств для СПИ соответствующего класса¹⁾.

Для быстросрабатывающих СПИ конкретного типа интервал времени между получением извещения о тревоге или неисправности и его передачей должен быть не более 0,05 с.

6.5 Комбинированные СТС

6.5.1 Приоритет

В комбинированных СТС приоритет принадлежит извещениям о тревоге и действиям, обеспечивающим безопасность жизни человека (людей).

6.5.2 Защита СТС

В случае, когда в СТС имеются технические средства, которые могут быть использованы также и для выполнения иных функций, например обнаружения, передачи и отображения других видов опасности, защиту таких СТС следует обеспечивать при строгом соблюдении требований, предъявляемых к комбинированным СТС.

7 Требования к монтажу

7.1 Общие положения

Для обеспечения эффективности СТС, установленных в здании, в течение срока эксплуатации здания и/или во время продолжительной работы в здании может возникнуть необходимость их модификации. Следовательно, на начальном этапе выбора варианта размещения технических средств в здании необходимо уделить особое внимание соответствию размеров и способу размещения кабелепроводов, кабелей и т. п., чтобы впоследствии можно было с достаточной степенью гибкости обеспечить необходимые модификации СТС. Также имеют значение простота технического обслуживания и ремонта, обеспечение надежной защиты СТС от механического повреждения и несанкционированного доступа.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52435—2015.

При размещении аппаратуры контроля и индикации, источников электропитания необходимо обеспечить легкий доступ к ним обслуживающего персонала.

Монтаж СТС следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.1. Способ подключения каждой СТС к сети должен быть указан в разделе общих технических требований в стандартах на СТС конкретного вида.

Подготовку и выполнение работ по оборудованию объектов техническими средствами охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять в соответствии со стандартами государств¹⁾. Требования к технической укреплённости охраняемых объектов — согласно стандартам государств²⁾.

8 Порядок контроля

8.1 Приемочные испытания

Прежде чем приступить к эксплуатации СТС, необходимо провести испытания, подтверждающие ее нормальное функционирование и соответствие всем требованиям. Если проводится реконструкция или доработка существующей СТС, необходимо проверить всю систему в целом, чтобы убедиться в ее нормальном функционировании, а именно:

- а) размещение и монтаж оборудования проведены правильно;
- б) все линии связи с полицией (*милицией*), пожарной охраной и центром наблюдения функционируют нормально.

После удовлетворительного завершения приемочных (*приемо-сдаточных*) испытаний изготовитель (*производитель работ*) должен подтвердить, что СТС соответствует установленным требованиям. Если допускаются какие-либо отклонения, то они должны быть указаны в НД на СТС.

Может быть достигнуто соглашение о том, что в течение определенного времени изготовитель (*производитель работ*) осуществляет надзор за СТС.

Изготовитель (*производитель работ*) должен обратить внимание пользователя на те факторы, которые влияют на работу СТС, в частности на порядок обслуживания, ремонта и на исключение действий с СТС, которые могут привести к формированию ложных тревог. После приемки пользователю следует продемонстрировать работу с СТС на практике.

Приемку СТС для эксплуатации осуществляет межведомственная комиссия в порядке, установленном в нормативных документах государств¹⁾, с участием представителей заказчика, монтажно-наладочной организации, вневедомственной охраны, госпожнадзора, частных охранных предприятий и ассоциаций, службы охраны объекта.

9 Эксплуатация и техническое обслуживание

9.1 Общие положения

Изготовитель СТС должен обеспечить письменные и/или наглядные инструкции о пуске СТС в эксплуатацию.

Организации по проектированию и монтажу систем охранной и охранно-пожарной сигнализации должны обеспечивать пользователя СТС по его заказу комплектом документации, в том числе таким как:

- эксплуатационные документы — по ГОСТ 2.601 и 2.610;
- ремонтные документы — по ГОСТ 2.602;
- другие документы.

9.2 Услуги и техническое обслуживание

Изготовитель СТС должен обеспечивать пользователя рекомендациями по услугам и техническому обслуживанию, а также информацией по предоставляемым гарантийному и послегарантийному ремонтам.

¹⁾ В Российской Федерации действует РД 78.145—93.

²⁾ В Российской Федерации действует РД 78.36.003—2002.

Техническое обслуживание СТС — по нормативным документам государств¹⁾.

9.3 Ведение формуляра

Для СТС должно быть предусмотрено ведение формуляра. Формы записей в формуляре должны быть оговорены в нормативно-техническом документе по эксплуатации и техническому обслуживанию СТС или в стандартах государств на СТС конкретного вида.

10 Методы испытаний

10.1 Общие положения

10.1.1 Испытания СТС проводят по настоящему стандарту, а также по методикам нормативных документов государств на отдельные виды испытаний и ТУ на СТС конкретного типа.

Объем и последовательность испытаний устанавливают в программе испытаний на СТС конкретного типа.

10.1.2 Приборы и оборудование, применяемые при проведении испытаний, должны быть проверены и аттестованы по ГОСТ 8.326 и обеспечивать требуемую точность измерений.

10.1.3 Объем технической документации на образцы СТС для проведения испытаний должен соответствовать необходимому для проведения испытаний, быть полностью укомплектованным, а также соответствовать требованиям Единой системы конструкторской документации.

10.1.4 Испытаниям СТС на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают образцы, соответствующие технической документации на них: чертежам, схемам, спецификациям, ТУ, паспортам.

10.1.5 Системы охранно-пожарной сигнализации должны быть испытаны на соответствие требованиям для охранных и для пожарных систем отдельно по соответствующим стандартам государств.

10.1.6 Испытания, измерения и контроль параметров СТС, за исключением испытаний на устойчивость к климатическим воздействиям, следует проводить при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

10.1.7 Основные технические характеристики применяемого оборудования должны соответствовать требованиям, предъявляемым к испытательному оборудованию в нормативных документах государств на конкретные виды испытаний.

10.2 Испытания СТС и их составных частей на соответствие техническим требованиям

10.2.1 Маркировка

Маркировку конкретного изделия по 6.1.2 сличают с маркировкой, приведенной в стандарте государства или технической документации на данное изделие.

10.2.2 Испытания СТС на воздействие внешних факторов

Методы испытаний СТС на соответствие требованиям 6.2.2 устанавливают в стандартах государств на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа по ГОСТ 28199, ГОСТ 28200, ГОСТ 28201, ГОСТ 28203, ГОСТ 28213, ГОСТ 28216, ГОСТ 28221. Значения степеней жесткости воздействий устанавливают по стандартам государств на конкретные виды испытаний.

10.2.3 Испытания на безопасность

Методы испытаний СТС на соответствие требованиям безопасности (6.2.3) — по ГОСТ ИЕС 60065, ГОСТ МЭК 60335.1, стандартам системы безопасности труда, стандартам государств на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа.

Проверку СТС по способу защиты человека от поражения электрическим током проводят сличением примененных в них средств защиты и требуемых для класса защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

Если в ТУ на СТС конкретных типов установлен более высокий класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0, то испытание проводят для этого класса.

Испытания электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции СТС следует проводить в соответствии с ГОСТ 12997 или по нормам пожарной безопасности. СТС считают выдер-

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50776—95 (МЭК 60839-1-4:1989).

жаемыми испытание электрической прочности изоляции, если в течение 1 мин после приложения испытательного напряжения не произошло пробоя или перекрытия изоляции.

СТС считают выдержавшими испытание сопротивления изоляции, если его измеренное значение равно или превышает установленное в стандартах государств или ТУ на СТС конкретного типа.

Примечание — Электрические цепи, подлежащие испытаниям, а также расположение точек приложения испытательного напряжения и подключения средств измерений сопротивления изоляции должны быть установлены в стандартах государств или ТУ на СТС конкретного типа, а также в методиках испытаний на СТС конкретного типа.

Испытания СТС на пожарную безопасность проводят по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 27484 и стандартам государств¹⁾.

10.2.4 Испытания СПИ

10.2.4.1 Общие положения

При использовании сети связи для обеспечения выполнения функционального назначения СПИ по 6.4.1 и 6.4.5 испытания должны быть проведены после первичного введения сети связи в эксплуатацию и любых последующих основных усовершенствований таким образом, чтобы обеспечивалась эффективность диагностики всех частей СТС, а также, в случае возникновения извещения о тревоге в СТС или неисправности СТС формировались извещения о тревоге или неисправности и передавались в пункт централизованной охраны.

10.2.4.2 Проверка основных параметров СПИ

Проверку соответствия СПИ требованиям 6.4.2, 6.4.3 и 6.4.4 проводят по стандартам государств на СТС конкретного вида и/или ТУ на СТС конкретного типа.

10.2.4.3 Функциональные испытания

Испытания по 6.4.5—6.4.9 проводят с целью подтверждения приема и передачи СПИ достоверно сформированного извещения о тревоге.

Испытание на подтверждение соответствия функционального назначения СПИ требованиям настоящего стандарта включает в себя проверку передачи извещения о тревоге по СТС на соответствующий ПЦН и проверку системы диагностики в отношении передачи извещения о неисправности по СТС на соответствующий ПЦН.

10.2.4.4 Испытания работоспособности СПИ при изменении числа пользователей по 6.4.4, испытания СПИ на соответствие характеристик задержки извещений по 6.4.5, при нарушении связи между СПИ и другими элементами СТС по 6.4.6, а также испытания СПИ с автоматической диагностикой по 6.4.7 проводят по стандартам государств²⁾.

10.2.5 Контроль основных параметров сигнальных интерфейсов

Соответствие параметров сигнальных интерфейсов по 6.4.10 устанавливают по стандартам государств на интерфейсы конкретного вида или ТУ на интерфейсы конкретного типа.

10.2.5.1 Контроль исправности сигнальных интерфейсов

Контроль соответствия используемых сигнальных интерфейсов по 6.4.10 проводят сличением с технической документацией на интерфейсы СТС. При положительном результате предыдущей проверки следует проводить проверку работоспособности СТС или их составных частей, которые соединены через испытываемые интерфейсы, по стандартам государств на интерфейсы конкретного вида или ТУ на интерфейсы конкретного типа.

10.2.5.2 Контроль соединений сигнальных интерфейсов

Испытания сигнальных интерфейсов по 6.4.10 проводят при нормальном состоянии СТС.

При коротком замыкании, созданном на всех зажимах интерфейса, или при любом единичном разрыве соединения с интерфейсом испытываемое устройство должно:

- а) либо оставаться способным передавать извещения о тревоге на все выходы устройства;
- б) либо формировать извещение о тревоге или неисправности.

СТС считают выдержавшей испытания, если во время и после их проведения она соответствует требованиям функционального назначения.

10.2.6 Испытания СТС на надежность

Методы испытаний СТС на надежность по 6.2.5 — по ГОСТ 27.003.

¹⁾ В Российской Федерации действуют НПБ 247—97.

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52435—2015.

Метод определения значения средней наработки на отказ и определения вероятности возникновения отказа, приводящего к ложной тревоге, устанавливаются в стандартах государств на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа.

10.2.7 Испытания на электромагнитную совместимость СТС

Испытания СТС на электромагнитную совместимость по 6.2.2 — по ГОСТ 30379, ГОСТ 30804.4.3, ГОСТ 16842 и стандартам государств на СТС конкретного вида¹⁾. Степени жесткости воздействий должны быть установлены в стандартах государств на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа.

Испытания источников электропитания на электромагнитную совместимость по 6.2.2 — по стандартам государств²⁾.

¹⁾ В Российской Федерации действуют НПБ 57—97.

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51179—98 (МЭК 870-2-1—95).

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов
международным стандартам, использованным в качестве
ссылочных в примененном международном стандарте**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 27484—87 (МЭК 695-2-2—80)	MOD	IEC 60695-2-2:1980 «Испытания на пожароопасность. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем»
ГОСТ 28198—89 (МЭК 68-1—88)	MOD	IEC 60068-1:1988 «Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство»
ГОСТ 28199—89 (МЭК 68-2-1—74)	MOD	IEC 60068-2-1:1974 «Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания А: Холод»
ГОСТ 28200—89 (МЭК 68-2-2—74)	MOD	IEC 60068-2-2:1974 «Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло»
ГОСТ 28201—89 (МЭК 68-2-3—69)	MOD	IEC 60068-2-3:1969 «Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим»
ГОСТ 28213—89 (МЭК 68-2-27—87)	MOD	IEC 60068-2-27:1987 «Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Удар»
ГОСТ 28216—89 (МЭК 68-2-30—87)	MOD	IEC 60068-2-30:1987 «Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл)»
ГОСТ 28216—89 (МЭК 68-2-35—73)	MOD	IEC 60068-2-35:1973 «Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fda: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость»
ГОСТ 30331.1—2013	MOD	IEC 60364-1:2005 «Электрические установки зданий. Часть 1. Область применения, цель и определения»
ГОСТ 30804.4.3—2013 (IEC 61000-4-3:2006)	MOD	IEC 61000-4-3:2006 «Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 3: Испытание на восприимчивость к воздействию электромагнитного поля с излучением на радиочастотах»
ГОСТ 30852.6—2002 (IEC 60079-5:1997)	MOD	IEC 60079-5:1997 «Оборудование электрическое для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Порошковое заполнение q»
ГОСТ 30852.7—2002 (IEC 60079-6:1995)	MOD	IEC 60079-6:1995 «Оборудование электрическое для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Защита типа «о» методом погружения в масло»
ГОСТ IEC 60065—2011	IDT	IEC 60065:2005 «Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности»
ГОСТ МЭК 60335-1—2008	IDT	IEC 60335-1:2006 «Бытовые и аналоговые электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
<p>Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты. 		

УДК 621.317.785:006.354

МКС 13.320

Ключевые слова: система охранной сигнализации, система охранно-пожарной сигнализации, извещатель, система передачи извещений, приемно-контрольный прибор, пульт централизованного наблюдения, ретранслятор, нарушитель, технические требования, технические средства охранной сигнализации, технические средства охранно-пожарной сигнализации, шифрустройства, пункт централизованной охраны, оповещатель, фактор окружающей среды, охраняемый объект, методы испытаний

Редактор *Е.И. Мосур*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *М.В. Лебедевой*

Сдано в набор 02.12.2019. Подписано в печать 09.12.2019. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,40.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru