

Изменение № 1 ГОСТ Р 57974—2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.06.2020 № 249-ст

Дата введения — 2020—07—01

Введение. Дополнить абзацем:

«В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» настоящий стандарт является нормативным документом по пожарной безопасности».

Раздел 1. Дополнить перечислениями:

- «- лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений кровли;
- средств огнезащиты».

Раздел 2. Исключить ссылки:

«ГОСТ 12.2.047 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 12.4.009 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ Р 53325 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 56936 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Этапы жизненного цикла систем. Общие требования

ГОСТ Р 1.12 Национальная система стандартизации в Российской Федерации. Термины и определения».

Раздел 3. Статья 3.12. После слов «оказания услуг» дополнить словами: «, и согласованный с профильным техническим комитетом по стандартизации услуг в области обеспечения пожарной безопасности, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за которым закреплен мониторинг применения настоящего стандарта (далее — профильный технический комитет)».

Раздел 5. Дополнить пунктами 5.3, 5.4:

«5.3 Проверка средств огнезащиты на объекте проводится не реже 1 раза в год.

5.4 Проверка эксплуатационной пригодности лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений кровли проводится не реже 1 раза в год по окончанию зимнего периода».

Пункт 6.5 изложить в новой редакции:

«6.5 Сертификаты направляются для мониторинга и учета в реестр профильного технического комитета, размещаемый в открытом доступе сетевого издания средства массовой информации (далее — СМИ), зарегистрированного в установленном порядке [4].

Информация, размещенная в открытом доступе сетевого издания СМИ, является одним из индикаторов пожарной безопасности объекта защиты. Открытые данные предназначены для информирования граждан о состоянии пожарной безопасности посещаемых ими объектов защиты».

Пункт 6.6. Заменить слова: «Проверка работоспособности» на «Испытания (измерения)».

Пункт 6.7. Первый абзац. Заменить слова: «ТК 001» на «профильного технического комитета»; второй абзац. Заменить слова: «ТК 001» на «профильный технический комитет».

Раздел 6 дополнить пунктом 6.8:

«6.8 Проверка работоспособности системы ППЗ включает в себя следующие этапы:

- анализ нормативной, проектной и (или) технической документации, устанавливающей требования к смонтированной на объекте защиты системе ППЗ;
- осмотр системы ППЗ на объекте защиты;
- испытания (измерения) системы ППЗ. Оформление полученных (фактических) показателей протоколом (актом);

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 57974—2017)

- анализ соответствия фактических показателей требуемым. Оформление результатов проверки работоспособности системы ППЗ в соответствии с 6.3».

Элемент «Библиография» дополнить позицией [4]:

«[4] Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124 — 1 «О средствах массовой информации».

(ИУС № 8 2020 г.)