

**ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 1394-2003****ДВЕРИ, ВОРОТА И ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ**  
Технические условия**ДЗВЕРЫ, ВАРОТЫ І ЛЮКІ СУПРАЦЬПАЖАРНЫЯ**  
Тэхнічныя ўмовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 26.02.2013 № 14

Дата введения 2013-08-01

Введение. Третий абзац. Заменить слово: «дымонепроницаемых» на «противопожарных»; текст после слов «противопожарных дверей» дополнить словами: «ворот и люков» (6 раз).

Раздел 2. Исключить ссылку: «СНБ 2.02.01-98»;

дополнить ссылками:

«ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации;

СТБ 1764-2007 Конструкции строительные. Метод определения огнестойкости светопрозрачных ограждающих конструкций»;

Пункт 3.1.2. Изложить в новой редакции:

«3.1.2 По пределу огнестойкости (в минутах) двери, ворота и люки подразделяют на три типа согласно ТКП 45-2.02-142:

1 тип – двери, ворота (за исключением остекленных) и люки с пределом огнестойкости не ниже EI 60, остекленные двери и ворота – не ниже EIW 60;

2 тип – двери, ворота (за исключением остекленных) и люки с пределом огнестойкости не ниже EI 30, остекленные двери и ворота – не ниже EIW 30;

3 тип – двери, ворота (за исключением остекленных) и люки с пределом огнестойкости не ниже EI15, остекленные двери и ворота – не ниже EIW 15.».

Пункт 3.1.4. Третий абзац. Слова «глухие или с калиткой» исключить.

Пункт 3.1.7. Изложить в новой редакции:

«3.1.7 По наличию остекления двери и ворота подразделяют на глухие, частично остекленные и остекленные.

К частично остекленным относят двери и ворота с площадью остекления не более 25 % от площади полотна, к остекленным – с площадью остекления свыше 25 % от площади полотна.

Примечание – Для двупольных и многопольных дверей и ворот площадь остекления определяется исходя из суммарной площади полотен.».

Пункт 3.2.2. В структуре условного обозначения дверей обозначение типа изделия «О – частично остекленная» заменить на «О – остекленная; Ч – частично остекленная»;

в структуре условного обозначения ворот обозначения типа изделия дополнить: «, о – остекленные, ч – частично остекленные».

Пункт 7.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«7.2 Предел огнестойкости (4.2.1.2) – для глухих и частично остекленных дверей и ворот, а также люков – по ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.2, для остекленных дверей и ворот – по СТБ 1764 со следующими уточнениями:».

Приложение А. Таблица А.1. Наименование. После слова «дверей» дополнить словами: «, ворот, люков».

Таблица А.2. Наименование. Заменить слово: «изделий» на «дверей, ворот и люков»;

графа «Метод контроля показателей, обеспечивающих соответствие изделий требованиям ТР 2009/013/ВУ» для структурного элемента настоящего стандарта 4.2.1.2 после обозначения «ГОСТ 30247.2» дополнить обозначением: «СТБ 1764».

(ИУ ТНПА № 2-2013)