

АКЦМОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Центральный научно-исследовательский и проектноиспериментальный институт промышленных здания и
сооружденей - ЦНИИПромадании» [АО «ЦНИИПромаданий»]

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2 Толефон: +7 (495) 482 45 06; факс +7 (495) 482 43 06 e-mail: enlipz@cniipz.ru; http://www.cnlipz.ru ОГРН 1027739344544, ИНН 771309839, КПП 771301001

16.66, 2с19 Ne 828/3-6

Уважаемый Сергей Юрьевич!

На Ваш запрос № 05-070619 от 07 июня 2019г. отвечаю:

В изменении № 1 к СП 29.13330.2011 п. 5.27 содержится опечатка, в связи с этим следует читать: «5.27 В монолитных покрытиях полов толщиной менее 60 мм, устраиваемых в помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температур, следует предусматривать дополнительные деформационные швы, совпадающие с температурно-усадочными швами в нижележащем основании. В остальных случаях расстояние между деформационными швами должно не превышать 18 м и устанавливаться в зависимости от применяемых для устройства покрытий материалов, а также от соответствующей применяемым материалам технологии производства работ».

Генеральный директор

Гранев В.В.

Исп.: Пешкова А.В. +7 (495) 482-19-49