

### Е83. СВОТОВАХНОВАА АПАРАТУРА И АРМАТУРА

ГОСТ 8936—58 Светильники с лампами накаливания для производственных помещений. Общие технические требования

#### Изменение № 1

Раздел I. «Технические требования»

Пункт 4. Таблица изложена в новой редакции:

Отражатель светильника	Защитный угол в градусах	Коэффициент полезного действия светильников в % не менее			
		без защитного стекла и без рассеивателя	с прозрачным защитным стеклом	С рассеивателем	
				матовым	молочным
Светильники с диффузными отражателями	Отсутствует или менее 10	Применение без рас- сеивателей светильни- ков, не имеющих за- щитного угла, не до- пускается		80*	65**
	10	75	70	65	45
	Св. 10 до 15	70	65	60	40
	Св. 15 до 20	65	60	55	—
	Св. 20 до 30	60	55	50	—
Светильники с зеркальными отражателями	Св. 30	55	50	45	—
	До 45	80	75	70	—

Сноски под таблицей. Заменены слова:

«с матовым рассеивателем до 0,65»  
на

«с матовым рассеивателем до 65%»;  
«с молочным рассеивателем до 0,45»

на  
«с молочным рассеивателем до 45%»;

«должен быть не менее 0,75»

на  
«должен быть не менее 75%».

**Раздел II. «Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»**

Пункт 36. Четвертый, пятый и шестой абзацы изложены в новой редакции:

«Перед укладкой в ящики каждый светильник должен быть обернут в упаковочную бумагу или уложен в картонную коробку.

Допускается транспортирование светильников в контейнерах, а при внутригородском транспортировании — закрытым автотранспортом без упаковки светильников в ящики. При этом светильники должны быть обернуты в упаковочную бумагу или уложены в картонные коробки.

Укладка и упаковка светильников должны исключать возможность повреждения их при всех способах транспортирования».

Пункт 36. Заменены ссылки:

«ГОСТ 2991—52» на «ГОСТ 2991—61»;

«ГОСТ 5959—51» на «ГОСТ 5959—59».

(Приказ № 790 9/XI—64 г.)