

Изменение № 6 ГОСТ 7192—80 Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.09.89 № 2748

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.1. Исключить ссылки: ГОСТ 4.192—85, ГОСТ 26709—85.

Пункт 2.18. Первый — седьмой абзацы изложить в новой редакции: «Для механизмов следует устанавливать по ГОСТ 27883—88 следующую номенклатуру показателей надежности:

среднюю наработку на отказ;

средний срок службы;

среднее время восстановления.

Средняя наработка на отказ должна быть не менее 75000 ч.

Средний срок службы должен быть не менее 12 лет».

(ИУС № 12 1989 г.)