

## **Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Группа Е17**

**Изменение № 3 ГОСТ 14693—77 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия**  
**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.85 № 1450 срок введения установлен**

**с 01.10.85**

Пункты 2.1.2 (примечание), 2.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8024—69 на ГОСТ 8024—84.

Пункт 2.7.2. Заменить ссылку: ГОСТ 689—69 на ГОСТ 689—83.

*(Продолжение см. с. 122)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14693—77)*

Пункт 2.8.6. Заменить ссылку: ГОСТ 690—69 на ГОСТ 689—83.

Пункт 3.2. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Для КРУ, разрабатываемых с 1 июля 1985 г., допускается небольшой выброс продуктов горения в зону обслуживания на расстояние не более 0,3 м, не представляющей опасности для персонала».

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 17441—78 на ГОСТ 17441—84.

(ИУС № 8 1985 г.)