

Изменение № 3 ГОСТ 12154—74 Краны пробковые проходные натяжные чугунные для газопроводов на P_y 0,1 МПа (1 кгс/см²). Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.85 № 1454 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункты 2.4, 2.5 изложить в новой редакции: «2.4. Строительные длины кранов — по ГОСТ 14187—84.

2.5. Краны относятся к классу ремонтируемых восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления и вынужденной продолжительностью эксплуатации.

Установленный срок службы до списания — не менее 2,5 лет.

(Продолжение см. с. 60)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12154—74)

Средний срок службы до списания — не менее 5 лет.

Установленный ресурс до списания — не менее 1000 циклов.

Средний ресурс до списания — не менее 2000 циклов.

Наработка на отказ — не менее 500 циклов».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8: «2.8. Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063—81».

Пункт 3.1 после слова «испытаний» дополнить словами: «и испытаниям на надежность».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Периодическим испытаниям краны должны подвергаться не реже одного раза в три года. Объем выборки должен составлять при годовом выпуске до 50 шт. — одно изделие, свыше 50 шт. — два изделия».

Пункт 6.2 после слова «срок» дополнить словом: «эксплуатации».

(ИУС № 8 1985 г.)