

Изменение № 3 ГОСТ 16450—78 Зажимы поддерживающие глухие угловые для воздушных линий электропередачи. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.89 № 1738

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Зажимы поддерживающие глухие угловые. Технические условия»

Blind angle suspension clamps. Specifications».

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Масса, кг» изложить в новой редакции:

Марка зажима	Масса, кг, не более
ПГУ-2—1	3,3
ПГУ-2—2	2,0
ПГУ-2—3	3,0
ПГУ-5—1	14,3
2ПГУ-5—1	42,3
3ПГУ-5—1	64,4

(Продолжение см. с. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16450—78)

Пункт 1.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 170—75 на ГОСТ 27396—87.

Пункт 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 2724—78 на ТУ 34—13—11420—89, ГОСТ 12253—77 на ГОСТ 12253—88.

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13276—79 на ГОСТ 2744—79.

Пункт 5.2 исключить.

Пункт 6.1. Заменить слово: «сопряжения» на «соединения».

Пункты 6.1, 6.2, 6.3. Заменить слово: «сопрягается» на «соединяется».

Пункт 6.4. Заменить слова: «сопрягаются» на «соединяются», «сопряжение» на «соединение».

(ИУС № 10 1989 г.)