

Изменение № 3 ГОСТ 22855—77 Трансформаторы масляные мощностью от 10000 до 40000 кВ·А для преобразовательных агрегатов электролизных установок. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.07.85 № 2116 срок введения установлен

с 01.12.85

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 2.5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 16357—70 на ГОСТ 16357—83.

(Продолжение см. с. 200)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22855—77)

Пункт 2.7.2 изложить в новой редакции: «2.7.2. Полный срок службы — не менее 20 лет».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.3: «5.3. Показатели надежности подтверждают результатами анализа данных эксплуатации».

Пункт 7.1. Второй абзац. Заменить слова: «два года» на 30 мес.

(ИУС № 10 1985 г.)