

Изменение № 2 ГОСТ 19254—81 Зажимы опорные для открытых распределительных устройств воздушных линий электропередач. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.85 № 2396 срок введения установлен

с 01.12.85

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Зажимы опорные для открытых распределительных устройств. Технические условия Supporting clamps for outdoor switchgear installations. Specifications».

Заменить код: ОКП 34 2494 на ОКП 34 4991.

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции: «1. Типы, основные параметры и размеры».

Пункт 1.2. Таблицу дополнить графами — «Код ОКП» (после графы «Типоразмер зажима»); «Разрушающая нагрузка, кН (тс), не менее», «Удельная материалоемкость, кг/кН», «Масса, кг, не более» (после графы «Диапазон диаметров проводов, мм»):

Типоразмер зажима	Код ОКП для зажима		Разрушающая нагрузка, кН (тс), не менее	Удельная материалоемкость, кг/мм, для зажима		Масса зажима, кг, не более	
	из алюминиевого сплава	из чугуна		из алюминиевого сплава	из чугуна	из алюминиевого сплава	из чугуна
АА-4	34 4991 1206	34 4991	1,96 (0,2)	0,057	0,114	1,0	2,0
АА-5	34 4991 1207	34 4991		0,042	0,091		
АА-6	34 4991 1208	34 4991		0,037	0,073	1,1	2,2
АА-8	34 4991 1209	34 4991		0,031	0,083	1,4	2,5
2АА-4	34 4991 1220	34 4991	4,9 (0,5)	0,074	0,137	1,3	2,4
2АА-5	34 4991 1221	34 4991		0,058	0,108	1,4	2,6
2АА-6	34 4991 1222	34 4991		0,043	0,083	1,3	
2АА-8	34 4991	34 4991 1219		0,048	0,060	2,2	2,7
3АА-8	34 4991	34 4991 1229		0,080	0,120	3,6	5,4

графу «Размеры, мм» дополнить словом: «не более»;
заменить ссылку: ГОСТ 18475—73 на ГОСТ 18475—82.

Пункт 1.4 исключать.

Приложение исключать.

(ИУС № 11 1985 г.)