

**Изменение № 1 ГОСТ 11004—75 Вентиляторы центробежные (радиальные) и осевые шахтные главного проветривания**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.04.80 № 1759 срок введения установлен**

**с 01.09.80**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

На обложке и первой странице под словами «Издание официальное проставить букву: Е.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 31 4621.

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта».

Пункт 2.1 дополнить словами: «и требованиями заказ-наряда внешнеторговой организации».

Климатическое исполнение вентиляторов У и Т, категория размещения 3 по ГОСТ 15150—69».

Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14771—69 на ГОСТ 14771—76.

Раздел 2 дополнить новыми пунктами — 2.16—2.16.5:

«2.16. Вентиляторы, предназначенные на экспорт, должны соответствовать следующим требованиям.

2.16.1. Вентиляторы должны быть подвергнуты контрольной сборке на предприятии-изготовителе. Электродвигатель, пускорегулирующая аппаратура и аппаратура дистанционного управления контрольной сборке не подлежат.

2.16.2. Лакокрасочные покрытия должны быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032—74.

Лакокрасочные покрытия для поверхностей вентиляторов исполнения Т должны соответствовать ГОСТ 15157—69.

2.16.3. Расположенные снаружи крепежные детали должны иметь противокоррозионное покрытие.

Для стран с умеренным климатом — Ц9.хр. ГОСТ 9.073—77, для стран с тропическим климатом — Кд12.хр. Кд12. фос ГОСТ 9.073—77 или другое, равноценное по защитным свойствам.

2.16.4. Резиновые уплотнения вентиляторов, предназначенных для тропиков, должны изготавливаться по ГОСТ 15152—69.

Кольца уплотнительные войлочные должны быть пропитаны смазкой ЦИАТИМ-203 по ГОСТ 8773—73.

2.16.5. Изделия, применяемые для комплектации вентиляторов, предназначенных на экспорт, должны быть в экспортном исполнении».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2. Уровень звукового давления вентиляторных установок не должен превышать требований ГОСТ 12.1.003—76».

Раздел 4 дополнить новым пунктом — 4.2:

«4.2. Товаросопроводительная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 6.37—79 и требованиями заказ-наряда внешнеторговой организации».

Пункт 5.2 дополнить ссылкой: 2.16; 4.2.

Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 3242—69 на ГОСТ 3242—79.

Пункт 6.5 изложить в новой редакции:

«6.5. Герметичность подшипниковых узлов, маслобака и качество балансировки проверяют в процессе обкатки вентиляторов при номинальной частоте вращения ротора.

*(Продолжение см. стр. 100)*

Вентиляторы с диаметрами роторов до 2500 мм обкатывают на предприятии-изготовителе. Продолжительность обкатки — до установившейся температуры подшипников, но не менее 2 ч.

Вентиляторы с диаметрами роторов свыше 2500 мм предприятие-изготовитель обкатывает у потребителя. Продолжительность обкатки не менее 24 ч. Величину размаха радиальных колебаний подшипников проверяют с помощью вибратора, имеющего шкалу с ценой деления не более 0,05 мм.

Пункт 7.1 дополнить новым абзацем:

«Климатическое исполнение по ГОСТ 15150—69; надпись «Сделано в СССР» на русском языке или языке, указанном в заказ-наряде внешнеторговой организации, для вентиляторов, предназначенных на экспорт».

Пункт 7.3. Исключить слова: «или ВУ-1 ч»; пункт дополнить новым абзацем:

«Срок действия консервации вентиляторов, предназначенных на экспорт, 3 года, запасных частей и инструмента — 5 лет».

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ГОСТ 15846—70 на ГОСТ 15846—79.

Пункт 7.6. Заменить ссылки: ГОСТ 10198—71 на ГОСТ 10198—78; ГОСТ 2991—69 на ГОСТ 2991—76.

Пункт 7.8. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Раздел 7 дополнить новым пунктом — 7.12:

«7.12. Упаковка вентиляторов, предназначенных на экспорт, и сопроводительной документации, маркировка упаковочного ящика, транспортирование и хранение должны производиться в соответствии с ГОСТ 10.65—72 и требованиями заказ-наряда внешнеторговой организации».

Пункт 8.1 дополнить новым абзацем:

«Для вентиляторов, предназначенных на экспорт, гарантийный срок — 24 мес со дня ввода вентиляторов в эксплуатацию, но не более 36 мес со дня проследования через Государственную границу СССР».

(ИУС № 7 1980 г.)