

Изменение № 2 ГОСТ 2327—76 Выключатели, разъединители и переключатели на токи от 25 до 6300 А и напряжение до 1000 В. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.87 № 1038

Дата введения 01.10.87

Пункты 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12434—73 на ГОСТ 12434—83.

Пункт 2.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «Установленная безотказная наработка по коммутационной износостойкости аппаратов должна
(Продолжение см. с. 154)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2327—76)

указываться в стандартах или технических условиях на конкретные серии аппаратов, соответствовать одному или нескольким режимам, указанным в табл. 3, и составлять не менее 16000 ч».

Пункт 2.25. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 3.306—85.

Пункт 4.3.3 исключить.

Пункты 5.1, 5.12. Заменить ссылку: ГОСТ 17441—78 на ГОСТ 17441—84.

Пункты 5.1, 5.3—5.5, 5.18—5.20, 5.22, 5.24, 5.25. Заменить ссылку: ГОСТ 2933—74 на ГОСТ 2933—83.

(ИУС № 7 1987 г.)
