
Изменение № 2 ГОСТ 11717—84 Угли Канско-Ачинского бассейна для пылевидного сжигания. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.88 № 1506

Дата введения 01.01.89

Пункт 1 (кроме таблицы 1) изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на бурые угли Канско-Ачинского бассейна марки (подгруппы) Б (2БВ) по ГОСТ 9477—86, предназначенные для пылевидного сжига-

(Продолжение см. с. 50)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11717—84)

ния в стационарных котельных установках, в соответствии с номенклатурой, приведенной в табл. 1».

Пункт 2. Таблица 2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 751—77 на ГОСТ 27314—87; примечание 3 исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 3: «3. При отгрузке углей в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива более 30 %, подвергающихся смерзанию в пути, изготовитель должен принимать профилактические меры, предотвращающие их смерзание (сушку, перемораживание угля, пересыпку древесными опилками)».

(ИУС № 8 1988 г.)
