

## А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А13

Изменение № 1 ГОСТ 11717—84 Угли Канско-Ачинского бассейна для пылевидного сжигания. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.11.86 № 3387 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 2. Таблица 2. Примечание 1 изложить в новой редакции: «1. Угли Бо-родинского разреза, предназначенные для сжигания в топках с жидким шлако-

*(Продолжение см. с. 38)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11717—84)*

удалением, должны быть с низшей теплотой сгорания не менее 14,28 МДж/кг (3410 ккал/кг) и зольностью не более 12 %».

Пункт 3 исключить.

(ИУС № 2 1987 г.)