

Изменение и дополнение главы СНиП II-A.7-71

Постановлением Госстроя СССР от 29 апреля 1974 г. № 93 утверждены и с 1 июля 1974 г. введены в действие изменения и дополнения главы СНиП II-A.7-71 «Строительная теплотехника. Нормы проектирования»

Пункт 2.4 изложен в следующей редакции:
«2.4. Зимняя температура наружного воздуха t_n в °С при определении R_o^{10} по формуле (1) должна приниматься по главе СНиП строительная климатология и геофизика с учетом следующих указаний:

- а) для «легких» ограждающих конструкций — абсолютная минимальная температура;
- б) для ограждающих конструкций «малой массивности» — средняя температура наиболее холодных суток;
- в) для ограждающих конструкций «средней массивности» — средняя температура из средних температур наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки;
- г) для «массивных» ограждающих конструкций — средняя температура наиболее холодной пятидневки.»

Пункт 2.6 изложен в следующей редакции:
«2.6. Ограждающие конструкции должны считаться:

- а) «легкими» — при $D \leq 1,5$;
- б) «малой массивности» — при $1,5 < D \leq 4$;
- в) «средней массивности» — при $4 < D \leq 7$;
- г) «массивными» — при $D > 7$ ».

Пункт 5.1 изложен в следующей редакции:
«5.1. Накопление влаги в наружных ограждающих конструкциях зданий и сооружений за годовой период эксплуатации не допускается (влага, накапливающаяся в ограждающих конструкциях в холодный период года, должна испариться из них в теплый период года)».

Пункт 5.2 изложен в следующей редакции:
«5.2. Годовой баланс влаги в наружных ограждающих конструкциях зданий и сооружений должен определяться как сумма сезонных количеств влаги, которые поступают или удаляются из материалов ограждающих конструкций.

При этом следует считать за:

- а) зимний период года — месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5°С;
- б) весенний и осенний периоды года — месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5° до 5°С;
- в) летний период года — месяцы со средними температурами наружного воздуха выше 5°С».

Пункт 5.3 дополнен подпунктом «д» следующего содержания:

«д) вентилируемые конструкции покрытий помещений с нормальным режимом».