

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

УДК 621.311

**ИЗМЕНЕНИЕ №1**

**"Общих технических требований к микропроцессорным  
устройствам защиты и автоматики энергосистем: РД 34.35.310-  
97" (М.: СПО ОРГРЭС, 1997)**

Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 06.08.98

Первый заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

1. Первый абзац п. 3.5.6 изложить в следующей редакции:

"3.5.6. Регистрация (запись значения параметра с присвоением времени) должна производиться не реже чем через 1,0 мс (допускается 2,0 мс) по каждому из параметров, выведенных на регистрацию."

2. Второй абзац п. 3.5.8 изложить в следующей редакции:

"При анализе, обработке и расшифровке регистрационной записи должны обеспечиваться дата и время регистрации (астрономическое время или время по отношению к началу регистрации) с точностью не более 2,0 мс для всех записанных параметров, шкала времени, значения параметров в любой из заданных моментов времени, изменение масштаба любого из параметров по ординате и всей осциллограммы по времени. Значения параметров при анализе и расшифровке должны даваться в относительных и именованных единицах."

3. Пункт 4.1.2 дополнить следующим абзацем:

"Условия транспортирования и хранения, отличающиеся от указанных, для конкретных устройств МП РЗА должны специально согласовываться с заказчиком, записываться в ТЗ и ТУ на конкретное устройство."

Зак. № 98008 (04) Тир. 250 экз. Р. СПО ОРГРЭС