

607 4-65, с. 16

Поправка к главе СНиП II-Л.4-62

Согласно сообщению Управления технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в п. 7.8 (табл. 20, позиции 8 и 15) главы СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» внесена следующая поправка:

№ п/п	Наименование помещений	Расчетная температура воздуха в град	Кратность обмена воздуха в ч	
			приток	вытяжка
8	Комнаты общественных организаций, учительские	18	См. п. 7.6 настоящей главы	
15	Раздевалки при душевых	22	В объеме вытяжки из душевых	—