

ПОПРАВКА К ГЛАВЕ СНиП III-И.6-67

Отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР письмом от 6 февраля 1974 г. № 1-470 сообщает, что в главе СНиП III-И.6-67 «Электротехнические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию» в табл. 10—18 в графе «Наименование участков и сооружения» пункт 1 должен быть изложен в следующей редакции:

- «1. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ до ближайших выступающих частей зданий и сооружений:
- а) в ненаселенной местности при неотклоненном положении проводов;
 - б) в населенной местности при наибольшем отклонении проводов».