

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Славин
21.06.93


Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ОСТ 108.271.105-76 | ОСТ 108.101.101-76 | ОСТ 108.318.103-76 |
| ОСТ 108.318.101-76 | ОСТ 108.510.103-76 | ОСТ 108.318.102-76 |
| ОСТ 108.318.103-76 | ОСТ 108.313.104-76 | ОСТ 108.360.101-76 |
| ОСТ 108.271.106-76 | ОСТ 108.369.101-76 | ОСТ 108.360.102-76 |
| ОСТ 108.360.102-76 | ОСТ 108.369.103-76 | ОСТ 108.360.103-76 |
| ОСТ 108.271.107-76 | ОСТ 108.369.101-76 | ОСТ 108.369.105-76 |
| ОСТ 108.101.102-76 | ОСТ 108.318.104-76 | ОСТ 108.318.105-76 |
| ОСТ 108.300.101-76 | ОСТ 108.360.101-76 | ОСТ 108.734.101-76 |
| ОСТ 108.321.106-76 | ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.101.101-76 |
| ОСТ 108.360.104-76 | ОСТ 108.101.105-76 | ОСТ 108.360.105-76 |
| ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.500.103-76 | ОСТ 108.101.107-76 |
| ОСТ 108.101.108-76 | ОСТ 108.101.109-76 | ОСТ 108.510.101-76 |
| ОСТ 108.101.110-76 | ОСТ 108.500.102-76 | ОСТ 108.101.111-76 |
| ОСТ 108.734.101-76 | ОСТ 108.734.102-76 | ОСТ 108.734.103-76 |
| | ОСТ 108.321.107-76 | |

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ



Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашиин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

УДК 621.643-2:686.463.5

Группа Б26
ОСТ 108.369.104-76

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОЫЕ
СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ. РЕШЕТКИ
ОПОРНЫЕ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № _____ от _____

Дата введения 01.07.98

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.

На 0.1 под наименованием стандарта внести код ОКН: "ОКН 31 1356".

Примечание 2 дополнить словами: " Неуказанные, проценты отклонения размеров : h 16; $\pm \frac{y}{T16}$."

Примечание 4. Заменить: 2 " И.СТ 300 - 7_ " на " ГОСТ 300 ".

Табл. 1. Наложить в новой редакции:

Таблица 1

размеры в мм

| Обозначение опорной решетки | D | R | H | S | n | m |
|-----------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|
| 01 ОСТ 108.369.104-76 | 300(296) | 115 | 130 | 6(5) | 4 | 76 |
| 02 ОСТ 108.369.104-76 | 400(390) | 155 | 170 | 6(5) | 6 | 114 |
| 03 ОСТ 108.369.104-76 | 450(448) | 180 | 190 | 6(5) | 7 | 153 |
| 04 ОСТ 108.369.104-76 | 500(494) | 200 | 215 | 6(5) | 8 | 192 |
| 05 ОСТ 108.369.104-76 | 600(596) | 255 | 270 | 6(5) | 11 | 209 |
| 06 ОСТ 108.369.104-76 | 690 | 300 | 315 | 8 | 13 | 247 |
| 07 ОСТ 108.369.104-76 | 790 | 350 | 365 | 8 | 16 | 301 |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Продолжение табл. 1

| Q | a ₁ | a ₂ | Масса, по формуле, кг |
|--------|----------------|----------------|-----------------------|
| 15 | 15 | 26 | 2,04 |
| 15 | 15 | 26 | 3,06 |
| 20(16) | 20(16) | 31(27) | 4,03 |
| 20(16) | 20(31) | 31(20) | 6,50 |
| 20(16) | 20(22) | 31(33) | 8,48 |
| 20 | 31 | 31(20) | 10,60 |
| 20 | 20 | 31 | 13,20 |

Примечание: В скобках указаны размеры аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями.

Поручек. Заменить: "^{R29}√(√)" на "²⁰√(√)" и "^{R29}√(√)" на "¹²⁵√(√)".

Табл. 2. В графах 3, 4, 6 и 7 для строки 01 ОСТ 108.369.104-76 записать: 14(16); 16(14); 14(12); 10(12).

В конце табл. 2 добавить примечание: "В скобках указаны размеры аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями".