

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Группа Е26

ОСТ 108.318.104-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ.  
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ.  
ТРУНЫ.

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие указанием Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения от 28.12.87 № 81 - 002 - 1/5843

Дата введения

01.01.88

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.

Чертеж. Сечение А-А,  $\phi$  22. Дополнить словами: "Отверстие сверлить при монтаже".

Таблица. В графе " $d_H \times S$ ", в первой строке сверху заменить 325x8 на 325x6; в графе " $L$ ", в первой строке сверху заменить 275 на 310; во второй строке сверху заменить 275 на 310; в третьей строке сверху заменить 320 на 350; в графе " $d_H$ " в первые три строки внести изменение в следующей редакции:

$d_H$	Масса, кг
109	13,5
109	21,0
162	27,4
134	30,9
220	38,6

ГР 803951/02 01.03.88.