

**Группа К63**

**Изменение № 2 ГОСТ 23436—83 Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.04.89 № 1109**

**Дата введения 01.11.89**

Пункт 2.2. Таблица. Графа «Норма для бумаги марки». Для всех марок (кроме К-080) заменить норму: 4—8 на «Не более 8» (10 раз).

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить значение:  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  на  $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ ; второй абзац. Заменить слова: «не менее 4 м» на «не менее 4 ч».

(ИУС № 7 1989 г.)