

Технические условия ТУ 1461-037-50254094-2004	ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»	
Трубы чугунные напорные высокопрочные ОКП 146100	Изменение №1	стр. 1 из 2
	Группа В61	

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»
_____ П.Н. Рублев
«__» _____ 2005 г.

Трубы чугунные напорные высокопрочные

Технические условия
ТУ 1461-037-50254094-2004
Изменение №1

Держатель подлинника – ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»

Дата введения с

РАЗРАБОТАНЫ:

Начальник технического отдела
ОАО ЛМЗ "Свободный сокол"

_____ А.В. Минченков

«__» _____ 2005 г.

Технические условия ТУ 1461-037-50254094-2004	ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»	
Трубы чугунные напорные высокопрочные	Изменение №1	стр. 2 из 2
ОКП 146100	Группа В61	

Пункт 5.15 изложить в новой редакции:

«5.15 Для монтажа и демонтажа труб под соединение «Универсал», «Гайтон» и «ВРС» торец гладкого конца труб должен иметь радиус или фаску с переходом на радиус согласно размерам, указанным в чертежах предприятия-изготовителя».