



измерения".

Пункт 2.9. Последнюю строку перенести с справочное приложение (стр.6) и привести в редакции: "Температура самовоспламенения 537<sup>0</sup>С."

Пункт 3.2. Изложить в новой редакции:

"Отбор проб газа по ГОСТ 18917-82. Места отбора проб, периодичность и пункты контроля качества газа на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливаются по согласованию с потребителем".

Пункт 3.3. Изложить в новой редакции:

"При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания по показателям, давшим отрицательные результаты. Результаты повторных испытаний считают окончательными".

Ввести пункт 3.3а: "Результаты периодических испытаний качества газа распространяются на объем газа, поданный в трубопровод, за период между данным и последующим испытаниями".


По всему тексту стандарта заменить ссылку: ГОСТ 20060-74 на ГОСТ 20060-83; ГОСТ 20061-74 на ГОСТ 20061-84; ГОСТ 17556-81 и ГОСТ 22387.2-77 на ГОСТ 22387.2-83; ГОСТ 23871-79 на ГОСТ 23781-87; ГОСТ 12.1.039-82 на ГОСТ 12.1.044-84.

На стр.7 исключить ссылку на ГОСТ 12.1.017-80.

В пункте 2.7 и на стр.7 заменить "Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов", утв. Госгортехнадзором СССР 21.10.75г. на "Правила безопасности при эксплуатации


газоперерабатывающих заводов", утв. Миннефтепромом, Мингазпромом  
и Госгортехнадзором СССР 11.03.86г.

Директор НИО "Совз-  
газтехнология"



А.И.Гриценко

Начальник лаборатории  
газоаналитических измере-  
ний и качества газа




А.К.Карпов

Начальник лаборатории  
стандартизации




В.И.Бульчев

Начальник лаборатории технологии  
охлаждения трубопроводного  
транспорта газа и конденсата



Г.Э.Одишария


Начальник лаборатории  
технологического газопромыс-  
лового оборудования



А.М.Сиротин


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного научно-  
технического управления




А.Д.Седых

Начальник Главного управ-  
ления геологии, разработки  
и добычи газа



В.И.Резуенко

Главный инженер Главного  
управления по комплексной  
переработке углеводородно-  
го сырья




Д.Ф.Вышеславцев

Главный инженер-  
заместитель начальника  
Главного управления по  
транспортировке газа



А.М.Бойко

Начальник Центрального  
диспетчерского управления ВСГ СССР



В.И.Халатин