

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

УДК 621.635.001.41(083.96)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18/87

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ "ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ
МАШИН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ТЭС: ТИ 34-70-014-82"**

(М.: СПО Союзтехэнерго, 1983)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 20.03.87 г.

Заместитель начальника А.П.БЕРСЕНЕВ

1. Дополнить п.1.2 после слов "...дымососов рециркуляции дымовых газов" словами "и перетечного воздуха".

2. Дополнить разд.2. "Указание мер безопасности" следующими пунктами:

"2.8. Не допускается работа машин при температуре перемещаемой среды выше максимально допустимой по данным заводов-изготовителей этих машин.

2.9. Необходимо своевременно и тщательно устранять течи и разлитое масло из подшипников, маслопроводов и в помещении маслостанций.

2.10. Емкости с суточным запасом смазочных материалов необходимо содержать в надлежащем состоянии.

2.11. Следует своевременно освобождать емкости от использованной замасленной ветоши.

2.12. Комплекты инвентаря противопожарных постов необходимо содержать в надлежащем состоянии".

(207) Зак.№ 87545(18). Тир.1600 экз.Р.СПО СТЭ