

**Акционерное общество
«Фирма по наладке, совершенствованию технологии
и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»**

УДК 621.178:621.18-63

ИЗВЕЩЕНИЕ

**об изменении № 1 «Правил взрывобезопасности
при использовании мазута в котельных установках:
РД 34.03.351-93»
(М.: СПО ОРГРЭС, 1994)**

В п. 1.3 третий абзац сверху следует читать:

«Поставка взамен мазута других видов жидкого топлива с температурой вспышки не ниже 45°С допускается только по согласованию с руководством предприятия. При этом о предстоящей поставке заменителя мазута предприятие должно быть предупреждено не менее чем за 5 сут.»