

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0901-4-9.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 400 м³, II, III, IV
КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

090I-4-9.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 400 м³, II, III, IV
КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ III


СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом
"Гипрокоммундортранс"

Рабочий проект утвержден
Штабом ГО СССР
протокол № II от II.06.84

Введен в действие "Гипрокоммундортрансом"
приказ № 92 от II.II.84

Главный инженер института
Главный инженер проекта




И. Н. БИЛЬКО

Д. С. БЫКОВ

П Е Р Е Ч Е Н Ъ
спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочего проекта и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
	3	Спецификация оборудования основного комплекта АР	АР-СО Гипрокоммун- дортранс
Альбом III	4	Спецификация оборудования основного комплекта ОВ	ОВ-СО -"-
	5	Силовое и осветительное оборудование основного комплекта ЭЛ	ЭЛ-СО -"-
0901-4-9.85	7	Спецификация оборудования основного комплекта ЭА	ЭА-СО -"-

Альбом III

090I-4-9.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Фильтр-поглотитель (барабан)	ФП-300	шт.	796		486320	0,108	I	60
2	Герметический клапан с электроприводом	ИА.01012.200 ТЭ099-058-12М	компл	000			0,256	3	64
3	Печь электрическая (I,2 климатическая зона) (3,4 климатическая зона)	ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	3	6
		ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	2	6

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан		
Инв. №		
ТП 090I-4-9.85		ОВ-С0
ГИП Быков Нач.отд. Федотов Рук.гр. Васильева Вед.инж. Прокопцева	<i>[подпись]</i> <i>[подпись]</i> <i>[подпись]</i> <i>[подпись]</i>	09.83 09.83 09.83 09.83
Спецификация оборудования основного комплекта ОВ		Стадия Лист Листов Р I I Гипрокомундортранс Г.Москва

21237-03 5

Альбом III
090I-4-9.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Силовое электрооборудование									
I. Аппараты низкого напряжения									
I. I. Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле с кнопками "Пуск" и "Стоп" с током расцепителя 16 А									
		ПМЛ 161102	шт.	796		3427000022		3	
2. Пункты, ящики									
2. I. Ящик вводной однофидерный закрытого исполнения									
		ЯВН-II	шт.	796		342458		I	
3. Кабельные изделия									
3. I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сечением 4x2,5 мм²									
		АВВГ	м	006		35222211		30	
Осветительное электрооборудование									
I. Аппараты низкого напряжения									
I. I. Выключатель автоматический двухполюсный с током расцепителя 2,5 А									
		АП50-2МТ	шт.	796		3421Н00000		3	

(2)

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан		
Изм. №						
				ТП 090I-4-9.85		
				ЭЛ-СО		
ГИП	Быков	<i>[подпись]</i>	07.83	Спецификация оборудования основного комплекта ЭЛ Гипрокоммундортранс г. Москва		
Нач. отд.	Федотов	<i>[подпись]</i>	07.83			
Н. контр.	Самитов	<i>[подпись]</i>	07.83			
Рук. гр.	Мамрэнко	<i>[подпись]</i>	07.83			
Исполн.	Новиков	<i>[подпись]</i>	07.83			
Стадия	Р	Лист	1	Листов	2	

21237-03 6

Формат А3

Альбом III

090I-4-9.85

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Пункты, ящики								
	2.I. Щит осветительный на 6 групп с автоматами АЗИ6I - 5 шт. и автоматом АЗИ63 - I шт.	СУ944I-I4	шт.	796		3434130000		I	
	3. Оборудование светотехническое								
	3.I. Светильник потолочный	НСПО2	шт.	796		3461110581		2	
	3.2. Лампа накаливания	Б220-225-60	шт.	796				3	
	3.3. Фонарь аккумуляторный		шт.	796				3	
	4. Кабельные изделия								
	4.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч. 2х2,5 мм²	АВВГ	м	006		35222211		50	
	В скобках указано количество автоматов для III и IV климатических зон оборудование поставляемое подрядчиком								
	Коробка ответвительная	У 409	шт	796				3	
	Выключатель однополюсный	инд.02620	шт	796		346426		2	

Привязан			
Инд. №			


ТП 090I-4-9.85

ЭД-00

Лист 2

21237-03 7

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
	I. Пост управления ТУ16.526.333-74	ПКУ-15 19.121.54У3	шт.	796		342845		3	
									
	В него встроены:								
	- переключатель, исполнение I, надпись "отключено-включено",	ПЕ-011							
	- переключатель, исполнение I, надпись "открыто-отключено-закрыто"	ПЕ-031							
	ТУ16.526.007-71								

Альбом Ш

0901-4-9.85

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

Ш 0901-4-9.85

ЭА-СО

Лист
2

21237-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	1. Кабель контрольный с медными жилами, сечение 1,0 мм²	КНР 4x1,0 ГОСТ 7866-1-78 ^X	м	006		358670		10	
	2. То же	КНР 7x1,0 ГОСТ 7866-1-78 ^X	м	006		358670		50	
	3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, сечение 2,5 мм² бронированный	АКВВБ 19x2,5 ГОСТ 1508-78 ^{XE}	м	006		356344		100	
	4. То же, небронированный	АКВВГ 7x2,5 ГОСТ 1508-78 ^{XE}	м	006		356344		10	
	5. То же	АКВВГ 5x2,5 ГОСТ 1508-78 ^{XE}	м	006		356344		10	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 0901-4-9.85

ЭЛ-00

Лист

3

21237-03 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

