



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

## П Р И К А З

25 ноября 2019 г.

№ 2815

Москва

### **Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений скорости воздушного потока**

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734, Временным порядком разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2017 г. № 1832 и Планом разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем на 2019 год, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2819, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Государственную поверочную схему для средств измерений скорости воздушного потока (далее – ГПС).

2. Установить, что:

ГПС применяется для Государственного первичного специального эталона единицы скорости воздушного потока (ГЭТ 150-2012), эталонов и средств измерений скорости воздушного потока и вводится в действие с 1 января 2020 г.;

эталон, аттестованный на соответствие ГОСТ 8.886-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока» (далее – ГОСТ 8.886-2015), или локальным поверочным схемам, применяются до даты окончания срока действия свидетельства об аттестации, выданного до ввода в действие ГПС;

эталон, аттестованный на соответствие ГОСТ 8.886-2015, соответствующие по своим метрологическим характеристикам указанному

разряду ГПС, подлежат периодической аттестации на соответствие ГПС не позднее срока окончания действия свидетельства об аттестации, в документы на эталоны вносятся соответствующие изменения;

эталон, аттестованный на соответствие ГОСТ 8.886-2015, не соответствующий по своим метрологическим характеристикам указанному разряду ГПС, подлежит первичной аттестации не позднее срока окончания действия свидетельства об аттестации и утверждению в соответствии с ГПС;

эталон, аттестованный на соответствие локальным поверочным схемам, подлежит первичной аттестации не позднее срока окончания действия свидетельства об аттестации и утверждению в соответствии с ГПС;

информация о прекращении применения эталонов по ГОСТ 8.886-2015 или локальным поверочным схемам или об изменении ГПС для эталонов, не требующих переутверждения, передается держателем эталона в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений после даты окончания срока действия свидетельства об аттестации.

3. Управлению технического регулирования и стандартизации (И.А.Киреева) совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (А.Н.Пронин) обеспечить прекращение применения в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 8.886-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока».

4. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (А.Н.Пронин) направить сведения о ГПС в ФГУП «ВНИИФТРИ» (С.И.Донченко) для их внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

5. Управлению метрологии (Д.В.Гоголев) обеспечить размещение информации об утверждении ГПС на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С.Голубев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральное агентство по техническому регулированию и  
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0FB80EA1189008C86D090  
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич  
Действителен: с 06.11.2019 до 06.11.2020

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «25» ноября 2019 г. № 2815

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ  
ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**

## 1. Область применения

Настоящий документ распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений скорости воздушного потока в диапазоне от 0,05 до 1360 м/с ( $M=4$ )<sup>1</sup> и устанавливает порядок передачи единицы скорости воздушного потока – метра в секунду (м/с) от государственного первичного специального эталона единицы скорости воздушного потока с помощью вторичных эталонов, рабочих эталонов, а также эталонов и средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи.

Графическое изображение государственной поверочной схемы для средств измерений скорости воздушного потока (далее – ГПС) приведено в обязательном приложении А.

Допускается проводить передачу единицы измерений с помощью эталонов более высокой точности, чем предусмотрено настоящим документом.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.187–76 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до  $4 \cdot 10^4$  Па

ГОСТ 8.547–2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов

ГОСТ 8.558–2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ Р 8.840–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне  $1 - 1 \cdot 10^6$  Па

## 3. Государственный первичный специальный эталон

3.1. Государственный первичный специальный эталон единицы скорости воздушного потока (далее – ГПСЭ) состоит из комплекса следующих средств измерений:

установка аэродинамическая измерительная – замкнутая аэродинамическая труба для воспроизведения значений скорости воздушного потока в диапазоне от 0,05 до 100 м/с;

эталонный лазерный доплеровский измеритель скорости воздушного потока в диапазоне от 0,05 до 50 м/с;

---

<sup>1</sup>При больших дозвуковых (более 100 м/с) и сверхзвуковых скоростях воздушного потока в аэродинамике используется число Маха – отношение скорости потока к скорости звука.  $M=4$  соответствует скорости 1360 м/с при температуре 288,15 К стандартной атмосферы на нулевой высоте. Реализуемый в настоящей государственной поверочной схеме воздушный поток в условиях аэродинамических труб при  $M=4$  имеет скорость 670 м/с за счет понижения температуры и соответственно местной скорости звука.

эталонные приемники полного и статического давлений и средства измерений давления по ГОСТ 8.187 и ГОСТР 8.840 для измерений скорости воздушного потока в диапазоне от 10 до 100 м/с;

измерительное устройство для воспроизведения линейной скорости твердого тела в диапазоне от 0,05 до 20 м/с;

средства измерений температуры по ГОСТ 8.558 и влажности воздуха по ГОСТ 8.547.

3.2. Диапазон значений скорости воздушного потока, в котором воспроизводится единица скорости воздушного потока, составляет от 0,05 до 100 м/с.

3.3. Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений  $S$ , не превышающим  $(0,00015 + 0,0015V)$  м/с (здесь и далее  $V$  – значения скорости воздушного потока), при десяти независимых измерениях. Неисключенная систематическая погрешность  $\theta$  не превышает  $(0,00015 + 0,0015V)$  м/с.

3.4. Значение стандартной неопределенности, оцениваемой по типу  $A$ ,  $U_A$ , не превышает  $(0,00015 + 0,0015V)$  м/с при десяти независимых измерениях. Стандартная неопределенность по типу  $B$ ,  $U_B$ , не превышает  $(0,00015 + 0,0015V)$  м/с.

3.5. Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единицы скорости воздушного потока вторичным эталонам, рабочим эталонам, и, в обоснованных случаях, средствам измерений методом непосредственного сличения. Погрешность метода составляет  $\pm 0,05$  %.

3.6. Для обеспечения воспроизведения единицы скорости воздушного потока с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

#### **4. Эталоны и средства измерений, заимствованные из других поверочных схем**

4.1. В качестве эталонов и средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, при проверке лазерных доплеровских анемометров, лидаров, содаров, анемометров механических, применяют:

средства измерений длины по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 29 декабря 2018 № 2840;

средства измерений времени и частоты по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 31 июля 2018 № 1621;

средства измерений плоского угла по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 26 ноября 2018 № 2482.

4.1.1. Эталоны и средства измерений, заимствованные из других поверочных схем, применяют для передачи единицы скорости воздушного потока средствам измерений методом косвенных измерений (имитационным методом).

Проверка имитационным методом – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим

требованиям, при которых не проводится непосредственное сличение средства измерений с эталоном единицы величины.

4.2. При передаче единицы скорости воздушного потока более 100 м/с рабочему эталону больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей методом косвенных измерений, по уравнениям газовой динамики, используется эталон-копия и эталоны и средства измерений по стандартам раздела 2 настоящей государственной поверочной схемы.

## 5. Вторичные эталоны

В качестве вторичных эталонов применяют эталон-копию и установки аэродинамические измерительные.

5.1. В качестве вторичного эталона применяют эталон-копию, включающий установку аэродинамическую измерительную с эталонным приемником полного и статического давлений и лазерным доплеровским измерителем скорости в диапазоне измерений от 0,05 до 100 м/с.

5.1.1. Сличение государственного первичного специального эталона с эталоном-копией проводят с помощью групповых совместных испытаний эталонных приемников полного и статического давлений, входящих в их состав, в каждом из эталонов. Суммарное среднее квадратическое отклонение  $S_V$  результата сличения эталона-копии с государственным первичным специальным эталоном не должно превышать  $(0,0003+0,003 V)$  м/с.

5.1.2. Эталон-копию применяют для передачи единицы скорости воздушного потока:

рабочему эталону больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей;

рабочим эталонам, и, в обоснованных случаях, средствам измерений методом непосредственного сличения с погрешностью  $\pm 0,05 \%$ ;

5.1.3. Сличение рабочего эталона больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей с эталоном-копией проводят с помощью групповых совместных испытаний эталонных приемников полного и статического давлений, входящих в их состав, в каждом из эталонов. Суммарное среднее квадратическое отклонение  $S_V$  результата сличения рабочего эталона с эталоном-копией не должно превышать  $(0,01 V)$  м/с.

5.2. В качестве вторичного эталона применяют установки аэродинамические измерительные в диапазоне измерений от 0,05 до 100 м/с.

5.2.1. Суммарное среднее квадратическое отклонение  $S_V$  результата сличения рабочего эталона с ГПСЭ не должно превышать  $(0,0003+0,005 V)$  м/с.

5.2.2. Вторичный эталон применяют для передачи единицы скорости воздушного потока рабочим эталонами, в обоснованных случаях, средствами измерений методом непосредственного сличения.

## 6. Рабочие эталоны

6.1. В качестве эталонов используют:

приемники полного и статического давлений в диапазоне измерений от 1 до 100 м/с;

рабочий эталон больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей в диапазоне от 70 до 1360 м/с (М от 0,2 до 4);

установки аэродинамические измерительные в диапазоне измерений скорости воздушного потока от 0,05 до 100 м/с;

эталонные анемометры в диапазоне измерений от 0,1 до 60 м/с;

лазерные доплеровские анемометры в диапазоне измерений от 0,05 до 100 м/с.

6.2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока  $\Delta$  приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Рабочие эталоны

Рабочие эталоны	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\Delta$ , м/с
Приемники полного и статического давлений	$(0,002-0,006) + (0,012-0,024)V$
Рабочий эталон больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей	0,01 V
Установки аэродинамические измерительные	$(0,0006-0,2) + (0,005-0,04)V$
Эталонные анемометры	$(0,015-0,04) + (0,015-0,04)V$
Лазерные доплеровские анемометры	$(0,0006-0,01) + (0,005-0,01)V$

6.3. Рабочие эталоны применяют для передачи единицы скорости воздушного потока средствам измерений методом непосредственного сличения с погрешностью  $\delta_0$ , равной  $\pm 0,05$  %, и сличением с помощью компаратора с погрешностью  $\delta_0$ , равной  $\pm 0,1$  %.

В качестве компаратора используют установки аэродинамические, входящие в состав рабочего эталона.

6.4. Рабочий эталон больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей применяют для передачи единицы скорости воздушного потока средствам измерений методом непосредственного сличения.

## 7. Средства измерений

В качестве средств измерений используют:

приемники полного и статического давлений;

установки аэродинамические измерительные;

приемники полного и статического давлений больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей;

установки аэродинамические измерительные больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей;

средства измерений скорости воздушного потока (анемометры различных принципов действия);

лидары, содары и т.п.;

лазерные доплеровские анемометры.

Метрологические характеристики средств измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2-Средства измерений

Средства измерений	Диапазон измерений, м/с	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\Delta$ , м/с
Приемники полного и статического давлений	1 – 100	$(0,06-0,1)+(0,025-0,05) V$
Установки аэродинамические измерительные	0,05 – 100	$(0,02-0,1)+(0,025-0,05) V$
Приемники полного и статического давлений	70 – 1360 (М от 0,2 до 4)	$(0,02-0,04) V$
Установки аэродинамические измерительные	70 – 1360 (М от 0,2 до 4)	$(0,02-0,04) V$ м/с
Средства измерений скорости воздушного потока (анемометры различных принципов действия)	0,05 – 100	$(0,03 – 1,0)+(0,03 – 0,1) V$
Лидары, содары и т.п.	0,1– 60	$(0,2 – 0,5)+(0,01 – 0,1) V$
Лазерные доплеровские анемометры	0,05 – 100	$(0,0006- 0,01)+(0,015- 0,04) V$



# Государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока

