

ГЛАВГОСГАЗНАДЗОР СССР

ТРЕБОВАНИЯ
органов госгазнадзора к регистрации
проектов газоснабжения предприятий и
установок

Утверждены приказом
Главгосгазнадзора СССР

" 6 " мая 1985 г. № 14



МИНИСТЕРСТВО
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Г

(Мингазпром)

Главгосгазнадзор СССР

117939, ГСП, Москва, В. 311, ул. Строителей, 8
телефон: 133 13 00

23-25 1985 г. № 21-5-4/296

на № _____ от _____ 1985 г.

О требованиях органов гос-
газнадзора к регистрации
проектов газоснабжения

Главгосгазнадзор СССР направляет для руководства в работе "Требования органов госгазнадзора к регистрации проектов газоснабжения предприятий и установок", разработанные в соответствии с Положением о государственном газовом надзоре в СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 11 апреля 1980 г. № 297, постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1985 г. № 96 "О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышении роли экспертной и авторского надзора в строительстве", и нормативными документами Урестроя СССР.

Приложение: упомянутое на 13 стр. - экз.

Начальник
Главного управления

Д.Н. Аргасов

Требования органов госгазнадзора к регистрации проектов газоснабжения предприятий и установок.

Требования регламентируют взаимоотношения органов государственного газового надзора в СССР с проектными организациями и газопотребляющими предприятиями при проектировании вновь строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых газопотребляющих предприятий.

Требования обязательны для исполнения всеми проектными организациями, проектирующими газоснабжение предприятий и установок, и газопотребляющими предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности, а также территориальными инспекциями (отделениями) госгазнадзора.

Разработаны Главгосгазнадзором СССР Мингазпрома.

Исполнители: А.П.Отурин, Е.И.Плужникова, А.П.Артемов (Главгосгазнадзор СССР), Н.И.Преображенский (Ленинградская территориальная инспекция госгазнадзора), В.П.Буянов (Порьковская территориальная инспекция госгазнадзора).

Вводятся впервые. Срок введения в действие с 1 июня 1985 г.

I. Общие положения

I.1. Требования разработаны в соответствии с Положением о государственном газовом надзоре в СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 11 апреля 1980 г. № 297, постановлением Совета Министров СССР от 28 января 1985 г. № 96 "О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышении роли экспертиз и авторского надзора в строительстве" и нормативными документами Госстроя СССР.

I.2. Требования распространяются на проекты (рабочие проекты) газоснабжения вновь строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых производственных объединений, предприятий и установок, за исключением проектов на оборудование, использующее газ на приготовление пищи (плиты бытовые, ресторанные, мармиты и т.д.), индивидуальное отопление и горячее водоснабжение (водонагреватели проточные и емкостные, печи стационарные бытовые), на приборы, потребляющие менее 1 м³/ч газа, а также на оборудование, использующее газ в качестве рабочего агента для добычи нефти, и оборудование для подготовки газа к транспорту на нефтегазодобывающих предприятиях.

I.3. Утвержденные в установленном порядке проекты (рабочие проекты) до начала строительства подлежат регистрации в территориальных инспекциях (отделениях) госнадзора.

I.4. К регистрации принимаются проекты (рабочие проекты), удовлетворяющие следующим требованиям:

Проект должен быть выполнен проектной организацией, имеющей право на проектирование газоснабжения производственных объединений, предприятий и установок;

Проект должен быть выполнен на основании технического задания

СССР на использование газа в качестве топлива и сырья и в строгом соответствии с ним;

в проекте должны быть приведены данные о соответствии принятой технологии с использованием газа и выбранного газоиспользующего оборудования современным достижениям науки и техники и прогрессивным удельным показателям по использованию газа как топлива и сырья;

в материалах проекта должна быть запись главного инженера проекта, удостоверяющая, что проектная документация выполнена в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами;

при наличии в проекте обоснованных отступлений от действующих норм, правил и инструкций, а также проектных решений, на которые отсутствуют нормы, правила, инструкции и государственные стандарты, они должны быть в установленном порядке согласованы соответствующим органом госгазнадзора и перечень их должен содержаться в материалах проекта;

проект должен быть выполнен в соответствии с техническими условиями органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газоиспользующего оборудования в части эффективного и рационального использования газа.

П р и м е ч а н и е. Технические условия в соответствии с установленным порядком выдает органами госгазнадзора заказчику (или по его поручению генеральному проектировщику) на стадии выбора площадки для строительства новых, расширения и реконструкции действующих газопотребляющих предприятий или на стадии согласования с территориальной инспекцией (отделением) госгазнадзора намечаемых решений в случаях изменения условий теплоснабжения и газоснабжения при реконструкции, техническом перевооружении действующих предприятий, а также при размещении на действующем предприятии нового газоиспользующего оборудования.

дельных газоиспользующих агрегатов.

1.5. В проектах крупных газопотребляющих предприятий и сооружений, в которых предусмотрено выделение пусковых комплексов, решение вопросов использования газа в пусковом комплексе не должно противоречить принятым в целом решениям по использованию газа в утвержденном проекте.

1.6. В соответствии с установленным порядком в рабочую документацию должны быть своевременно внесены изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

2. Порядок регистрации проектов в органах госгазнадзора

2.1. Для регистрации проектов (рабочих проектов) заказчик представляет территориальной инспекции (отделению) госгазнадзора следующие материалы:

письмо на имя начальника инспекции (отделения), в котором указываются наименование и адрес объекта, его ведомственная принадлежность, основная характеристика (цехи и агрегаты, использующие газовое топливо, давление газа, виды потребляемого топлива, наличие резервного топлива, максимальный и минимальный расход газа, направления использования вторичных энергоресурсов в проектируемом агрегате, цехе, количество и тип приборов измерения расхода газа и тепловой энергии и систем автоматического регулирования), а также наименование проектной организации и ее ведомственная принадлежность;

проект (рабочий проект), включающий общую пояснительную записку (пояснительную записку) и технологические решения по газоснабжению, технологии производства, теплотехнике, контрольно-измерительным приборам и автоматике, пожарной безопасности, газопроводам

копию разрешения Госплана СССР на использование газа в качестве топлива и сырья;

документ об определении типов источников теплоснабжения согласно генеральной схеме теплоснабжения города, поселка, района, области;

технические условия на присоединение предприятия или установки к газовым сетям;

технические условия органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газоиспользующего оборудования;

перечень согласованных с органами госгазнадзора обоснованных отступлений от норм, правил, инструкций, а также проектных решений, на которые отсутствуют нормы, правила, инструкции и государственные стандарты.

2.2. Проекты (рабочие проекты) регистрируются в территориальной инспекции (отделении) госгазнадзора, в зоне деятельности которой запланировано строительство газопотребляющего предприятия (установки). Зоны деятельности территориальных инспекций госгазнадзора даны в приложении I.

2.3. При регистрации проектов (рабочих проектов) проверяется их соответствие требованиям рационального и эффективного использования газа, в т.ч. техническим условиям органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газоиспользующего оборудования.

Отступления от технических условий допускаются лишь с разрешения органов госгазнадзора, издавших эти условия.

Проверка осуществляется в присутствии представителя заказчика и проектной организации.

2.4. Регистрация проекта (рабочего проекта) оформляется шта-

мпом соответствующей территориальной инспекции (отделения) госгазнадзора, подписью должностного лица госгазнадзора с указанием даты и номера регистрации.

2.5. В тех случаях, когда при регистрации проектов (рабочих проектов) выявится несоответствие принятых проектных решений техническим условиям органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газопользуемого оборудования, а также наличие несогласованных органами госгазнадзора отступлений от норм, правил и инструкций или наличие несогласованных проектных решений, на которые отсутствуют нормы, правила, инструкции и государственные стандарты, заказчику направляется письмо с обоснованием отказа в регистрации.

2.6. Зарегистрированные проекты действительны в течение трех лет. Если работы в течение этого срока не начаты, проекты подлежат повторной регистрации.

Зоны деятельности
территориальных инспекций госгазнадзора
(на I.01. 1985г.)

Наименование территориальной инспекции госгазнадзора, почтовый адрес и телефон	Зона деятельности
Московская территориальная инспекция госгазнадзора 101000, г.Москва, Б.Комсомольский пер.,13/2 тел. 228-40-89; 228-02-22; 924-13-70	г.Москва, Московская и Рязанская обл.
Брянская территориальная инспекция госгазнадзора 242025, Брянская обл., п/о Глинщицево тел. 95-42-82, доб.2-82; 4-32-71; 95-42-25, доб.2-25	Белгородская, Брянская, Калужская, Орловская, Смоленская и Курская обл.
Волгоградская территориальная инспекция госгазнадзора 400074, г.Волгоград, ул. Ворошилова,73 тел. 44-88-69; 43-93-59	Астраханская и Волгоградская обл., Калмыцкая АССР
Воронежская территориальная инспекция госгазнадзора 394007, г.Воронеж, Ленинский пр.,105/2 тел. 22-67-01; 22-58-83	Воронежская, Липецкая и Тульская обл.
Горьковская территориальная инспекция госгазнадзора	Архангельская, Владимирская, Воло-

∞

109, г. Горький, ул. Гоголя, 52
 . 33-22-89; 33-65-51

инская территориальная инспекция госгазнадзора
 55, г. Казань, ул. Восход, 5; тел. 55-70-61; 55-70-91

нодарская территориальная инспекция госгазнадзора
 40, г. Краснодар, ул. Свободы, 20
 4-07-49; 4-25-27

иловская территориальная инспекция госгазнадзора
 40, г. Куйбышев, ул. Ленинградская, 75
 32-31-85

игородская территориальная инспекция госгазнадзора
 15, г. Ленинград, ул. Шерата, 75Б
 15-88-63; 315-17-43

иловская территориальная инспекция госгазнадзора
 6, г. Аннин, Ростовская обл., ул. Западная, 35
 2-25-36; 36-25-49, доп. 3-78 (по г. Ростову)

иловская территориальная инспекция госгазнадзора

годская, Горьковская, Ивановская, Кирово-
 кая, Костромская, Пермская и Ярославская
 обл., Коми АССР

Башкирская, Марийская, Удмуртская, Чуваш-
 кая и Татарская АССР

Краснодарский и Ставропольский края,
 Дагестанская, Кабардино-Балкарская,
 Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР

Куйбышевская и Ульяновская обл.

и Ленинград, Ленинградская, Калининская,
 Новгородская и Псковская обл.

Ростовская обл.

Кемеровская ; Томская , Новосибирская, Орск-

2

3

620151, г. Свердловск, ул. Клары Цеткин, 14
 тел. 57-17-24; 50-17-70

бургская, Свердловская, Тименская и Челябинская обл., Красноярский край, Якутская АССР

Саратовская территориальная инспекция госгазнадзора
 410740, г. Саратов-78, ДПТ, ул. Астраханская, 83
 тел. 25-12-89; 5-27-85

Пензенская, Саратовская и Тамбовская и Мордовская АССР

Донецкая территориальная инспекция госгазнадзора
 338001, г. Горловка Донецкой обл., ул. Писаревская, 8а
 тел. 4-01-12

Донецкая и Ворошиловградская обл.

Киевская территориальная инспекция госгазнадзора
 252001, г. Киев, ул. Лейбна, 6
 тел. 27-32-27; 21-91-57

г. Киев, Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Розьнянская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая, Черкасская обл.

Харьковская территориальная инспекция госгазнадзора
 310035, г. Харьков, пер. Ермилский, 5
 тел. 27-62-13; 27-69-52

г. Севастополь, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Крымская обл., Молдавская ССР

белорусская территориальная инспекция госгазнадзора 20052, г. Минск, ул. Некрасова, 9 т. 32-62-25; 32-56-32	Белорусская ССР
латвийская территориальная инспекция госгазнадзора 26048, г. Рига, ул. Куты, 38/40 т. 61-18-31; 61-04-67	Латвийская ССР
литовская территориальная инспекция госгазнадзора 20224, г. Вильнюс, ул. Рудякю, 12 т. 62-91-63; 62-65-83	Литовская ССР, Калининградская обл.
эстонская территориальная инспекция госгазнадзора 10010, г. Таллин, ул. Вильямия, 4/4 А т. 13-39-64; 13-39-67	Эстонская ССР
азербайджанская территориальная инспекция госгазнадзора 2010, г. Баку, ул. Соляная, 20 т. 26-37-45; 26-36-20	Азербайджанская ССР
армянская территориальная инспекция госгазнадзора 20226, г. Ереван, ул. Комитас, 8, под. 2, кв. II т. 27-63-79; 27-29-39	Армянская ССР

Грузинская территориальная инспекция госгаснадзора
380060, г.Тбилиси, ул.Михкевича,18, эт.1У
тел. 36-59-37

Грузинская ССР

Казахская территориальная инспекция госгаснадзора.
430009, г.Алма-Ата, ул.Советская,50
тел. 62-16-52 ; 62-33-02

Казахская ССР

Киргизская территориальная инспекция госгаснадзора
720031, г.Фрунза, ул.Слебаева, I В
тел. 44-47-92; 44-51-25

Киргизская и Таджикская ССР

Среднеазиатская территориальная инспекция госгаснадзора
700031, Ташкент, ул.Педагогическая,31 А
тел. 56-17-14; 56-19-27

Узбекская и Туркменская ССР