



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

*23.01.2012 № 25571-13-403*

На № б/н от 24.11.2012

Директору

ООО «Спектр безопасности»

А.К. Фетисову

346400, Ростовская область,  
г. Новочеркасск, ул. Комитетская,  
д. 174

**e-mail: [autocad2010@mail.ru](mailto:autocad2010@mail.ru)**

**Уважаемый Андрей Константинович!**

В ответ на Ваше обращение, касающееся Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №382 от 30 июня 2009 г.; с учетом изменений, внесенных приказом МЧС России №749 от 12 декабря 2011 года) (далее – Методика), сообщая:

1. В соответствии с п. 8 Методики частота возникновения пожара в здании в течение года определяется на основании статистических данных, приведенных в приложении № 1. При отсутствии статистической информации допускается принимать частоту возникновения пожара равной  $4 \cdot 10^{-2}$ . Использование иных данных положениями Методики не предусмотрено;
2. Величина  $t_{\text{функц}}$  при определении  $R_{\text{пр}}$  принимается равной продолжительности рабочего дня (в часах) в течении суток. Попытки провести аналогию между параметром  $R_{\text{пр}}$  и параметром  $q_{i,m}$  Методики определения пожарного риска на производственных объектах не являются правомерными,

поскольку в соответствии с п. 4 Методики термин «индивидуальный пожарный риск» определяется как частота воздействия ОФП на «человека, находящегося в здании», а в соответствии с п. 37 методики для производственных объектов как частота поражения «определенного работника», то есть имеет разное смысловое значение.

Заместитель начальника



И.Р. Хасанов