



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телефакс: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mcha.gov.ru

23 окт 2009 № 19-2-16-6542
На № 396 от 06.10.2009

Генеральному директору
ЗАО «СПКБ Техно»
В.Ю. Чайко

ул. Бронницкая, 5
г. Подольск, 142103

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в соответствии с п. 2 статьи 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Учитывая вышензложенное, огнестойкие кабели марок КПКВнг-FRLS FE180, КПКЭВнг-FRLS FE180, КПКВнг-FRHF FE180 и КПКЭВнг-FRHF FE180 (сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ05.В.00158 от 12.08.2009 г.), могут применяться без использования негорючих коробов и кабельных каналов.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич